

OPINIA GEOTECHNICZNA

Nazwa zamierzenia budowlanego	BUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY ŚWIERCZE
Kategoria obiektu budowlanego	XII
Lokalizacja obiektu budowlanego	Dz. nr 232/1, 232/2, 229, 230, 38/2 obręb 22, ul. Kolejowa, jednostka ewidencyjna: 142405_2, powiat pułtuski, gmina Świercze, 06-150 Świercze
Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres inwestora	Gmina Świercze, ul. Pułtуска 47, 06-150 Świercze

1. Opinia geotechniczna.

Warunki gruntowo wodne oraz kwalifikacje obiektu budowlanego określono na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu , Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych oraz wg „Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla inwestycji polegającej na budowie budynku Urzędu Gminy Świercze na dz.nr ewid.232/2 przy ul.Kolejowej w Świerczu” [opracowanie Marcin Zwierzyński upr.geol. VII -1709, – Nasielsk listopad 2018r.]

WARUNKI GRUNTOWE :

§ 4 ust. 2 p.1 - PROSTE – na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono występowanie gruntów nośnych spoistych w stanie twaroplastycznym oraz grunty niespoiste w stanie średnio zagęszczonym i brak występowania zwierciadła wody w poziomie posadowienia. W przypadku napotkania przewarstwień gruntu należy wybrać grunt i uzupełnić piaskiem stabilizowanym 10kg cementu/ m3 piasku.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO :

§ 4 ust. 3 p.2a - DRUGA KATEGORIA GEOTECHNICZNA – która obejmuje posadawianie obiektów budowlanych w prostych warunkach gruntowych, wymagające ilościowej i jakościowej oceny danych geotechnicznych.

2. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:

Zaprojektowano bezpośrednie posadowienie obiektu na gruncie rodzimym za pośrednictwem ław fundamentowych.

Opracowanie:
mgr inż. arch. Tomasz Porębný