AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZOWEJ 1:50



UWAGI:
Instalację gazową wykonać zgodnie z opisem technicznym.
Średnice oraz długości podane na rzucie.
Rzędne odnoszą się do projektowanej rzędnej posadzki w kotłowni.
Zawory odcinające(ZO1 i ZO2 DN 25) 1" są zaworami odcinającymi do kotłów gazowych o mocy od 18,1 do 72,6 kW.
Zastosowane zawory muszą być dedykowane do instalacji gazowych.
Za zaworami odcinającymi przy kotłach montować filtry siatkowe gazu 1".
W kotłowni należy zamontować system detekcji gazu firmy gazex składającego się z:
detektora gazu DEX/F o konstrukcji przeciwwybuchowej (ATEX), montowanego w kotłowni
modułu alarmowego MD-2, sterującego pracą systemu, montowanego w kotłowni
zaworu odcinającego klapowego pełnoprzelotowego MAG-3, który należy zamontować w pomieszczeniu gospodarczym za 1 ścianą zewnętrzną od strony szafki gazowej,
na ścianie zewnętrznej przy kotłowni należy zamontować także sygnalizator akustyczno-optyczny

Pozostałe elementy zgodnie z projektem technologicznym kotłowni.

Oznaczenia:
ZO1 i ZO2 - zawory odcinające
SG - podłączenie do istniejącej skrzynki gazowej
- przewody instalacji gazowej

M3KACZMAREK pracownia projektowa
m3kaczmarek sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 41; 63-840 Krobia
www.m3kaczmarek.pl; biuro@m3kaczmarek.pl
tel. 607 850 703, 607 850 732

OBIEKT:	SZKOŁA PODSTAWOWA W PONIECU		
ADRES INWESTYCJI:	ul. Szkolna 9, 64-125 Poniec, dz. nr 445/5		
PRZEDMIOT RYSUNKU:	INSTALACJE GAZOWA AKSONOMETRIA		
PROJEKTANT B. SANITARNA:	mgr inż. Jacek Mróz uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej nr WKP/0391/POOS/17		
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Włodzimierz Warkocz uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej nr UAN.7342-37/93		
SKALA: 1:100	DATA: 02.2023	NR RYS.	WG-1
		STR.	