

RZUT PODDASZA- TERMOMODERNIZACJA

LEGENDA:

- KRATKA WENTYLACYJNA W DRZWIACH WEWNĘTRZNYCH LUB PODCIĘCIE MIN. POW. PRZEKROJU 220cm²
- KANAŁ NAWIEWNY N
- KANAŁ WYWIEWNY W
- KANAŁ WYWIEWNY WT

- UWAGI:
- PRZED ROZPOCZĘCIEM REALIZACJI SPRAWDZIĆ MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU KANAŁÓW, KSZTAŁTEK I URZĄDZEŃ ORAZ SPRAWDZIĆ TRASY, RZĘDNE I WYMIARY POZOSTAŁYCH INSTALACJI.
 - WSZYSTKIE KANAŁY I KSZTAŁTKI DOMIERZYĆ NA BUDOWIE.
 - WSZYSTKIE NASTAWY NAWIEWNIKÓW ORAZ PRZEPUSTNIC NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE PODCZAS REGULACJI INSTALACJI OSPRZĘT, ARMATURĘ I URZĄDZENIA NALEŻY MONTOWAĆ ZGODNIE Z WYMOGAMI PRODECNTA I ATESTÓW/DOPUSZCZEŃ. ODSTĘPSTWO UZGODNIĆ Z NADZOREM AUTORSKIM.
 - NA TRASIE PROJEKTOWANYCH KANAŁÓW NALEŻY WYKONAĆ NIEZBĘDNE OTWOROWANIE
 - WSZYSTKIE ELEMENTY DACHOWE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZED DZIAŁANIEM CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH ORAZ PODŁĄCZYĆ DO INSTALACJI ODGROMOWEJ ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻY ELEKTRYCZNEJ.
 - WSZYSTKIE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE NALEŻY ZASILIĆ, WYPOSAŻYĆ W WYŁĄCZNIKI SERWISOWE ORAZ WYKONAĆ UKŁAD AUTOMATYKI UMOŻLIWIAJĄCY STEROWANIE NIMI.
 - W DRZWIACH POMIESZCZEŃ SANITARNYCH I POMOCNICZYCH NALEŻY MONTOWAĆ KRATKI DRZWIOWE TRANSFEROWE.
 - WSZELKIE KOLIZJE ROZWIĄZAĆ NA BUDOWIE. KOORDYNACJĘ MIĘDZYBRANŻOWĄ PRZEPROWADZIĆ NA BUDOWIE.
 - WSZELKIE ODSTĘPSTWA WYKONAWSTWA OD ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH NALEŻY UZGODNIĆ Z NADZOREM AUTORSKIM.
 - WSZYSTKIE PRZEPUSTY INSTALACYJNE W PRZEJŚCIACH MIĘDZY STREFAMI PRZECIWOŻAROWYMI POWINNY MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (E I) WYMAGANĄ DLA TYCH ELEMENTÓW.
 - WSZYSTKIE KANAŁY WEWNĘTRZNE ZAIZOLOWAĆ TERMICZNIE WEŁNĄ ALU MIN.40mm

M3KACZMAREK pracownia projektowa

m3kaczmarek sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 41; 63-840 Krobia
www.m3kaczmarek.pl; biuro@m3kaczmarek.pl
tel. 607 850 703, 607 850 732

| | | | |
|-----------------------------|--|---------|------|
| OBIEKT: | SZKOŁA PODSTAWOWA W PONIECU | | |
| ADRES INWESTYCJI: | ul. Szkolna 9, 64-125 Poniec, dz. nr 445/5 | | |
| PRZEDMIOT RYSUNKU: | INSTALACJE WENTYLACYJNA. -PODDASZE | | |
| PROJEKTANT B. SANITARNA: | mgr inż. Jacek Mroz uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej nr WKP/0391/POOS/17 | | |
| PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY: | mgr inż. Włodzimierz Warkocz uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej nr UAN.7342-37/93 | | |
| SKALA: 1:100 | DATA: 02.2023 | NR RYS. | WW-3 |
| STR. | | | |

DETAL: RYS. MONTAŻOWY
WYWEWKI KANALIZACYJNEJ

