



„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.
Wybrzeże J. Conrada – Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław
Tel. 71 77 66 200 Fax 71 75 75 970
e-mail: sekretariat@dczp.wroclaw.pl www.dczp.wroclaw.pl
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy
NIP:895-196-51-26 KRS:0000348483 REGON:021184819
Kapitał Zakładowy: 71 639 000,00 zł



**DOLNY
ŚLĄSK**

Wrocław, 01.06.2022r.

Wyjaśnienie nr 2 do SWZ

Do wszystkich Oferentów postępowania nr 11/AGR/DCZP/2022/P

dot. „Wykonanie zasilania rezerwowego z agregatu prądotwórczego i modernizacja rozdzielnic głównej n.n. w stacji transformatorowej R-3017 na terenie „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.

Zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania Oferentów:

Pytanie nr 1:

Prosimy o udostępnienie przedmiaru dla zadania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada przedmiaru robót. Ofertę należy sporządzić na podstawie udostępnionego projektu oraz na podstawie dokonanej wizji lokalnej na terenie planowanej inwestycji.

Pytanie nr 1:

Prosimy o wyjaśnienie zakresu związanego z wykonaniem kompensacji mocy biernej. Wg. własnych doświadczeń najlepiej było by dobrać baterię kondensatorów po pomiarach już po uruchomieniu nowej rozdzielnic nN. Czy wykonawca ma przeprowadzić pomiary na obecnej rozdzielnic nN czy nowej ? Najbardziej rzetelna wycena baterii kondensatorów jest możliwa po przeprowadzeniu pomiarów ; np. dokładne dobranie aparatury m.in. dławików, kondensatorów, itd.

Odpowiedź Zamawiającego:

Rozdzielnic kompensacji mocy należy ująć w ofercie zgodnie z opisem w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Wybrany wykonawca może wykonać szczegółowe pomiary dot. mocy biernej w istniejących rozdzielnicach zasilania podstawowego i rezerwowego.

Powyższe wyjaśnienia wiążą Wykonawców z chwilą ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania i należy je uwzględnić podczas sporządzania oferty.