

Zamawiający udziela nw. wyjaśnień treści SWZ w związku ze złożonymi pytaniami:

1. Wzdłuż granicy C-D przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna nn 0,4kV kolidująca z planowanym budynkiem A oraz przewidywanym uzbrojeniem terenu – czy zostały wydane warunki usunięcia kolizji, czy projekt przebudowy w/w linii należy przewidzieć w zakresie oferty? Czy dla zadania zostały wydane warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej?

Wyjaśnienie: Zamawiający informuje, iż załączone mapy zasadnicze nie zostały zaktualizowane w zasobach i widniejąca na nich napowietrzna linia energetyczna biegnąca przez przedmiotową działkę w rzeczywistości nie istnieje. Usunięcie kolizji z napowietrzną linią energetyczną nie jest przedmiotem opracowania.

2. Proszę o dołączenie Xrefów z autocada w celu możliwości przeglądania dołączonych plików .dwg lub dołączenie pdf-ów.

Wyjaśnienie: Zamawiający informuje iż, wnioskowane pliki znajdują się w dokumentacji zamówienia w folderze zawierającym koncepcję urbanistyczno – architektoniczną.