



GMINA TURAWA
siedziba: Urząd Gminy w Turawie
46 - 045 Turawa
ul. Opolska 39C
www.turawa.pl
e - mail: ug@turawa.pl

Turawa, dnia 16.03.2023r.

BU.271.2.2023.AKG.

WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. 2022r. poz. 1710 z późn.) w odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn:

„Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń hali widowiskowo – sportowej dla potrzeb ośrodka zdrowia wraz z punktem szczepień w Turawie”

Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Wykonawcy:

1. Uzupelniony przedmiar instalacji elektrycznych zawiera tylko 8 pozycji. Czy tylko taki zakres robót elektrycznych jest do wykonania w ramach zadania? Z dokumentacji wykonawczej branży elektrycznej wynika, że zakres jest o wiele większy a zamieszczony przedmiar to tylko ułamek tych prac. Jeśli tak jest to prosimy o uzupełnienie przedmiaru zgodnie z zakresem wynikającym z projektu wykonawczego.
2. W opisie przedmiotu zamówienia branży elektrycznej zakres wykonanych prac dotyczy całej instalacji elektrycznej i niskonapięciowej.
W przedmiarze prac jest informacja o wymianie łącznie 42szt opraw elektrycznych i montażu łącznie 108+40 mb okablowania instalacji elektrycznej.
Proszę o informację jaki jest zakres do wykonania prac branży elektrycznej.
3. Brak w przedmiarze wykonania wykopu pod rury instalacji sanitarnej dla rury fi110.
4. W przedmiarze branży sanitarnej jest łącznie 12 grzejników a w projekcie 16szt, proszę o uzupełnienie.
5. Brak w przedmiarze usunięcia istniejącej okładziny podłóg. Proszę o uzupełnienie.

6. Brak w przedmiarze usunięcia istniejącej farby na ścianach. Proszę o uzupełnienie.
7. Brak w przedmiarze wymianę okien zewnętrznych. Proszę o uzupełnienie.

8. Proszę o wyjaśnienie jakie ilości opraw oświetleniowych i awaryjnych należy przyjąć do wyceny. Niezgodność ilości opraw pomiędzy projektem rys-e2 a zestawieniem materiałów w przedmiarze robót elektrycznych.

9. Proszę o wyjaśnienie jakie ilości opraw oświetleniowych i awaryjnych należy przyjąć do wyceny.
Niezgodność ilości opraw pomiędzy projektem rys-e-2 a zestawieniem materiałów w przedmiarze robót elektrycznych.
Brak w przedmiarze robót elektrycznym:
1- instalacji elektrycznej gniazd rys.e-3
2- instalacji monitoringu cctv rys. E-6
3- instalacji swin rys. E-7
4- instalacji ssp rys. E-4
5- rozdzielni głównej rc rys. E-1

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamieszczone przedmiary robót dotyczą zmian wprowadzonych załączoną ekspertyzą techniczną. Powodują one zmiany w dokumentacji podstawowej na której uzyskano zezwolenie na budowę. Część prac jest wykonana w związku z powyższym KONIECZNA JEST WIZJA LOKALNA PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY. Oferowana cena powinna zawierać tylko prace do wykonania z uwzględnieniem zmian wynikających z odstępstwa i rezygnacji realizacji pozostałego zakresu.

WÓJT GMINY TURAWA
/-/ DOMINIK PIKOS

Załączniki:

1. Ekspertyza techniczna
2. Rysunek oświetlenia

