

GMINA SANOK
woj. podkarpackie
38-500 SANOK, ul. Kościuszki 23
NIP 687-17-83-356 REGON 370440749
Centrala (013) 4656551 fax (013) 4656553

Znak sprawy: GKI.271.18.2024

Sanok, dnia 16.10.2024 roku

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Dalej: SWZ)

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. *„Poprawa warunków edukacji przedszkolnej w Gminie Sanok poprzez utworzenie przedszkoli gminnych w Niebieszczanach i Jurowcach”*

- A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), zwanej dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający:** Gmina Sanok **przekazuje treść zapytań dotyczących treści SWZ, wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

PYTANIE NR 1 (dotyczy: Część 1 zamówienia: Utworzenie przedszkola gminnego w Niebieszczanach)

Proszę o wskazanie lokalizacji urządzeń klimatyzacji.

ODPOWIEDŹ:

Pomieszczenia nr 2.11+2.14 - ściany zewnętrzne.

PYTANIE NR 2 (dotyczy: Część 1 zamówienia: Utworzenie przedszkola gminnego w Niebieszczanach).

Proszę o informację czy łazienkę dla osób niepełnosprawnych należy wyposażyć w system przywoławczy.

ODPOWIEDŹ:

Nie - w łazience dla niepełnosprawnych jest wykonany system przywoławczy.

PYTANIE NR 3 (dotyczy: Część 1 zamówienia: Utworzenie przedszkola gminnego w Niebieszczanach).

W przedmiarach nie ma montażu gniazd i łączników- Proszę o potwierdzenie że tego zakres przetargu nie obejmuje.

ODPOWIEDŹ:

Zakres postępowania nie obejmuje montażu gniazd i przełączników.

PYTANIE NR 4 (dotyczy: Część 2 zamówienia: Utworzenie przedszkola gminnego w Jurowcach).

Proszę o wskazanie lokalizacji urządzeń klimatyzacji.

ODPOWIEDŹ:

Pomieszczenia nr 16+17 - ściany zewnętrzne.

PYTANIE NR 5 (dotyczy: Część 1 zamówienia: Utworzenie przedszkola gminnego w Niebieszczanach).

Proszę o podanie rzeczywistych wymiarów szybu windowego (szerokość x głębokość, głębokość podszybia, wysokość nadszybia) oraz parametrów dźwigu osobowego. Proszę również o dopuszczenie rozwiązań przy użyciu lin stalowych w otulinie.

ODPOWIEDŹ:

Rzeczywiste wymiary szybu windowego: wysokość podszybia: 1260 mm, wysokość nadszybia 2600 mm, szerokość szybu: 1570 mm, głębokość szybu 1680 mm.

Parametry dźwigu zawarte są pozycji 103 przedmiaru robót: Dostawa i montaż dźwigu osobowego (plik o nazwie: Niebieszczany przedszkole - przetarg 0).

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań przy użyciu lin stalowych w otulinie.

PYTANIE NR 6 (dotyczy: Część 1 zamówienia: Utworzenie przedszkola gminnego w Niebieszczanach).

Czy należy przewidzieć montaż wyposażenia rozdzielni elektrycznych? Jeżeli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

ODPOWIEDŹ:

Tak, należy przewidzieć montaż wyposażenia rozdzielni elektrycznych, koszty należy ująć w pozycji 103 przedmiaru robót: Dostawa i montaż dźwigu osobowego.

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**
- C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.**

WÓJT GMINY SANOK

mgr inż. Paweł Wdowiak