

## GRUPA 11

### Pytania wraz z odpowiedziami:

1. według opisu projektu wykonawczego instalacji elektrycznych w ofercie należy ująć zasilacz UPS. Proszę o podanie danych technicznych potrzebnych do wyceny urządzenia.
2. na schemacie rozdzielnic RG oraz rozdzielnic oddziałowych brak jest obwodu zasilającego zasilacz UPS. Proszę o uzupełnienie schematów.
3. proszę o zamieszczenie konkretnych schematów rozdzielnic, które należy zaofiarować. Schematy, które Zamawiający umieścił na stronie nie dają konkretnej informacji, które rozdzielnice należy wycenić - część schematów jest przekreślona, część nie.
4. proszę o zamieszczenie na stronie STWiOR dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

### Ad. 1 - 4

Zamawiający informuje, że modyfikuje zawartość Załącznika nr 1 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia i udostępnia:

1. Pliki instalacje elektryczne;
2. STWiORB dotyczący instalacji elektrycznych;

Zamawiający informuje, że przekazane w załączeniu pliki w zakresie instalacji elektrycznych stanowią zaktualizowany i ujednolicony zbiór dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia w oparciu o którą należy sporządzić ofertę.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że pliki udostępnione pierwotnie w treści Załącznika nr 1 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie przy sporządzaniu oferty należy pominąć.

*Z projektu i rysunków wynika, że UPS ma zasilac systemy teletechniczne takie jak BMS, CCTV i centralę SKD (odpływ 31 schemat RGN, Ib=40). Na schemacie RBMS (rys.16) istnieje zapis o mocy minimalnej 15kVA.*