

GRUPA 2

Pytania wraz z odpowiedziami:

1. Według projektu wykonawczego instalacji elektrycznych oprzewodowania ma być wykonane przewodami typu YDY. Według nowych przepisów należy stosować przewody typu N2XH. Jakie przewody należy ująć w ofercie?

Ad. 1 Oprzewodowania wszystkich instalacji w tym instalacji elektrycznych należy wykonać z zastosowaniem przewodów zgodnych z aktualnymi przepisami. W miejscach gdzie wydzielany przez przewody i kable dym stanowi zagrożenie dla ewakuacji (w miejscach gdzie kable nie są układane pod tynkiem lub w zabudowie stropowej zamkniętej) należy stosować przewody i kable bezhalogenowe.

Zamawiający informuje jednocześnie, że modyfikuje zawartość Załącznika nr 1 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia i udostępnia:

1. Pliki instalacje elektryczne;
2. STWiORB dotyczący instalacji elektrycznych;

Zamawiający informuje, że przekazane w załączeniu pliki w zakresie instalacji elektrycznych stanowią zaktualizowany i ujednolicony zbiór dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia w oparciu o którą należy sporządzić ofertę.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że pliki udostępnione pierwotnie w treści Załącznika nr 1 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie przy sporządzaniu oferty należy pominąć.