

GRUPA 16

Pytania wraz z odpowiedziami:

1/. Na rysunku elewacji występuje fragment elewacji osłonowej aluminiowej semistrukturalnej kol. grafit oraz lizeny pionowe aluminiowe, prosimy o podanie detali oraz szczegółowego opisu.

Ad. 1 *Proszę przyjąć listwy do systemu słupowo-ryglowego o przekroju prostokątnym i wym 50 x 286 mm.*

2/. W STWIORB na elewacji występuje siatka aluminiowa np. Hunter Douglas: Portofino, Typ 200x75 kolor RAL 1035, złoty, czy jest to pozycja o której mowa wyżej? W obu przypadkach ta pozycja nie występuje w przedmiarach.

Ad. 2 Przedmiary są materiałami pomocniczymi i nie stanowią podstawy do wykonania ostatecznej wyceny. Posługiwanie się nimi stanowi ryzyko wykonawcy.

Zamawiający usuwa z treści STWIORB zapis "siatka aluminiowa np. Hunter Douglas: Portofino, Typ 200x75 kolor RAL 1035, złoty."

3/. Czy Zamawiający posiada aktualizację dokumentacji z 2020 w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych? W udostępnionych materiałach w folderze „03_Aktualizacja dokumentacji 2020” brakuje tego zakresu.

Ad. 3 *Brakująca dokumentacja została uzupełniona w folderze „03_Aktualizacja dokumentacji 2020”.*