

GRUPA 9

Pytania wraz z odpowiedziami:

Pytania:

1.

- w projekcie instalacji elektrycznych zaprojektowano na dachu iglice dachowe.

Proszę o podanie wysokości iglic

- w przedmiarze instalacji elektrycznych w dziale INSTALACJA ODGROMOWA, UZIEMIAJĄCA I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH ujęto drut Cu fi 5 mm i 7 mm.

Proszę o wyjaśnienie do czego ma służyć.

Ad.1.

Na dachach zaprojektowano zwody poziome niskie, drutem miedzianym o średnicach: 7 mm dla zwodów i 5 mm dla przewodów odprowadzających.

Patrz odpowiedź na pytanie 9 w grupie 30:

Maszt odgromowy dł. 4,5 m (stopa betonowa średnia) – 6 szt.

Maszt odgromowy dł. 7 m (3 stopy betonowa średnie) – 17 szt.

Zamawiający informuje, że modyfikuje zawartość Załącznika nr 1 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia i udostępnia:

1. Pliki instalacje elektryczne;
2. STWiORB dotyczący instalacji elektrycznych;

Zamawiający informuje, że przekazane w załączeniu pliki w zakresie instalacji elektrycznych stanowią zaktualizowany i ujednolicony zbiór dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia w oparciu o którą należy sporządzić ofertę.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że pliki udostępnione pierwotnie w treści Załącznika nr 1 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie przy sporządzaniu oferty należy pominąć.