

GRUPA 14

Pytania wraz z odpowiedziami:

1. Zamawiający w SWZ wskazał, iż przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, Dokumentacją Projektową, oraz przedmiarami, Wytocznymi branżowymi, Pozwoleniami i Decyzjami, Opiszem Identyfikacji Wizualnej Wewnętrznej. Natomiast w załączniku 2 do SWZ (Projektowane Postanowienia Umowy) w § 1 wskazano, iż zakres rzeczowy i ilościowy robót określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, oraz przedmiary robót stanowiące załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwana dalej SWZ. Proszę o jednoznaczną odpowiedź wg jakich dokumentów należy wykonać przedmiot zamówienia, gdyż w załączniku 2 pominięto Opis Przedmiotu Zamówienia.

Ad. 1

Zamawiający informuje, że szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót oraz ich wymogi jakościowe określa:

- a) Dokumentacja projektowa;
- b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;
- c) Przedmiary robót (*z zastrzeżeniem że: przedmiary robót nie stanowią podstawy do wyliczenia ilości i zakresu robót. Przedmiary nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia. Przedmiary mogą zawierać nie wszystkie elementy prac. Posługiwanie się nimi jako podstawą do wyceny jest ryzykiem wykonawcy*).
- d) Wytocznym branżowym;
- e) Pozwoleniami i decyzjami;
- f) Inne postanowienia wynikające z odpowiedzi i wyjaśnień udzielonych w trakcie prowadzonego postępowania przetargowego w zakresie w jakim mają wpływ na realizację zamówienia;
- g) Warunki realizacji zamówienia wynikające ze złożonej oferty wykonawcy.

Opis Przedmiotu Zamówienia należy ponadto rozpatrywać łącznie z Projektowanymi Postanowieniami Umowy Załącznik nr 2 do SWZ.

2. Proszę o wskazanie, który z dokumentów opisujący przedmiot umowy jest wiążący i należy traktować go priorytetowo. Są rozbieżności w wymaganiach technicznych. W projekcie budowlanym (instalacje teletechniczne) np. wskazano, iż okablowanie sieciowe ma być wykonane okablowaniem kat. 6, natomiast w opisie przedmiotu zamówienia wskazano kable kat. 6a.

Ad. 2

Należy przyjąć okablowanie kat. 6a.

Zamawiający informuje, że modyfikuje zawartość Załącznika nr 1 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia i udostępnia:

1. Uwagi konstruktora;
2. Pliki konstrukcja;
3. Pliki instalacje elektryczne;
4. STWiORB dotyczący instalacji elektrycznych;

Zamawiający informuje, że przekazane w załączeniu pliki w zakresie konstrukcji oraz instalacji elektrycznych stanowią zaktualizowany i ujednolicony zbiór dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia w oparciu o którą należy sporządzić ofertę.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że pliki udostępnione pierwotnie w treści Załącznika nr 1 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie przy sporządzaniu oferty należy pominąć.

3. W związku z rozbieżnościami pomiędzy dokumentacją projektową z 2017, następnie aktualizacją opracowaną w 2020 która nie objęła wszystkie branże, proszę aby Zamawiający potwierdził, iż w celu sporządzenia wyceny wiążące są ilości urządzeń ujęte w opisie przedmiotu zamówienia? Takie ilości Oferent przyjmie do sporządzenia oferty. Jednocześnie wskazujemy, iż w naszej opinii projekt nie jest sporządzony wg wszystkich wytycznych, norm, opisu przedmiotu zamówienia (np. dla instalacji SSP nie przy wszystkich hydrantach zaprojektowano przycisków ROP, podczas gdy opis przedmiotu zamówienia wskazuje, iż tak będą przyciski ROP rozmieszczane. Zgodne to jest z wytycznymi branżowymi w tym zakresie) więc w celu sporządzenia oferty, zapewnienia ich porównywalności ważne jest, aby te same ilości przez wszystkich Oferentów zostały przyjęte do sporządzenia wyceny. Tym bardziej, iż postępowanie nie jest prowadzone w trybie zaprojektuj / buduj lecz buduj więc materiał (dokumentację projektową) dostarcza Zamawiający.

Ad. 3

Nie należy przyjmować, że przy każdym hydrancie zostanie zainstalowany przycisk ROP.

Zamawiający informuje, że modyfikuje zawartość Załącznika nr 1 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia i udostępnia:

1. Uwagi konstruktora;
2. Pliki konstrukcja;
3. Pliki instalacje elektryczne;
4. STWiORB dotyczący instalacji elektrycznych;

Zamawiający informuje, że przekazane w załączeniu pliki w zakresie konstrukcji oraz instalacji elektrycznych stanowią zaktualizowany i ujednolicony

zbiór dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia w oparciu o którą należy sporządzić ofertę.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że pliki udostępnione pierwotnie w treści Załącznika nr 1 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie przy sporządzaniu oferty należy pominąć.

4. Mając na uwadze obowiązującą dyrektywę 305/2011 z dn. 09.03.2011 „CPR”, wraz z pakietem norm zharmonizowanych, oraz normy N SEP-E-007:2017-09 proszę o zajęcia stanowiska czy przewody zainstalowane w instalacjach elektrycznych, teletechnicznych mają spełniać wymagania Euroklasy CPR odpowiedniej do kategorii zagrożenia ludzi (ZL)? W udostępnionych dokumentacjach projektowych (projekty budowlane, wykonawcze, opis przedmiotu zamówienia) zaprojektowane kable nie spełniają wymagania dyrektywy CPR. Nie określono klas reakcji na ogień dla zaprojektowanych kabli. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doszczegółowienie wymagań w tym zakresie.

Ad. 4 Oprzewodowania wszystkich instalacji w tym instalacji elektrycznych należy wykonać z zastosowaniem przewodów zgodnych z aktualnymi przepisami. W miejscach gdzie wydzielany przez przewody i kable dym stanowi zagrożenie dla ewakuacji (w miejscach gdzie kable nie są układane pod tynkiem lub w zabudowie stropowej zamkniętej) należy stosować przewody i kable bezhalogenowe.

Należy uwzględnić wymagania dyrektywy CPR.

Zamawiający informuje jednocześnie, że modyfikuje zawartość Załącznika nr 1 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia i udostępnia:

1. Pliki instalacje elektryczne;
2. STWiORB dotyczący instalacji elektrycznych;

Zamawiający informuje, że przekazane w załączeniu pliki w zakresie instalacji elektrycznych stanowią zaktualizowany i ujednolicony zbiór dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia w oparciu o którą należy sporządzić ofertę.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że pliki udostępnione pierwotnie w treści Załącznika nr 1 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie przy sporządzaniu oferty należy pominąć.