

Zmiany w projekcie dopuszczane przez Zamawiającego:	
1	P-720PW.T
1.1	Zmiana maksymalnych PN dla armatury - PN16 w układzie wody sieciowej oraz PN10 dla wody chłodzącej
1.2	Wykonanie materiałowe rurociągów - stal niestopowa.
1.3	Próbie szczelności przeprowadzić ciśnieniem 1MPa dla układu wody sieciowej i 0,5MPa dla wody chłodzącej.
1.4	Izolacje rurociągów wykonać w układzie wody sieciowej w miejscu dostępu Personelu Zamawiającego.