

**Dotyczy: ogłoszenia nr 2023/BZP 00100369/01 z dnia 2023-02-17 opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych.**

## **Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Raclawicach Śląskich**

Zamawiający – Gmina Głogówek, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww. postępowania, na które udziela odpowiedzi:

### **Odpowiedzi na pytania z dnia 07.03.2023 r.**

**Pytanie nr 1:** W związku z rozbieżnością pomiędzy opisami, a przedmiarem w opisie nawierzchni proszę o sprecyzowanie jaki typ nawierzchni ma zostać zamontowany czy nawierzchnia typu natryskowego czy nawierzchnia typu EPDM ?

**Odpowiedź:** Nawierzchnia typu natryskowego zgodnie z opisem w przedmiarze poz. 22 i 27.

**Pytanie nr 2:** W związku z brakiem odpowiedzi dotyczącej pytania: "Na podstawie jakich norm czy wytycznych Zamawiający określił wymagania parametrów dotyczących warstwy stabilizacyjnej ?", proszę o jednoznaczną odpowiedź?

**Odpowiedź:** Parametry warstw stabilizacyjnych przyjęto zgodnie z obliczeniami projektanta. Patrz odpowiedź na pytanie nr 9 z dnia 02.03.2023 r.

**Pytanie nr 3:** Brak jakichkolwiek parametrów dla bariereki tarasu. Proszę o jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź:** Barierki stalowe ocynkowane ogniowo i pomalowane proszkowo w kolorze antracytowym, o wysokości 1.1m.

**Pytanie nr 4:** Czy nowa część boiska nie wymaga korytowania? W przedmiarze brak jakichkolwiek pozycji robót ziemnych dla tej części.

**Odpowiedź:** Korytowanie ujęto w poz. 11 i 12 przedmiaru robót.

**Pytanie nr 5:** Nie zgadzają się ilości granitowych okładzin schodów i podstopnic. Brakuje ok. 20 m<sup>2</sup> okładzin, a podstopnic ok. 7 m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź:** Prawidłowe wartości dla poz. 72 - 36,4m<sup>2</sup>, poz. 73 - 25,5m<sup>2</sup>.