

Pruszcz Gdański, dnia 27.01.2023 r.

Znak sprawy: ZP.271.2.2023 /25

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.01.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00041527/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji na dostawę pn.: „Dostawa wraz z montażem opraw oświetleniowych na terenie miasta Pruszcz Gdański – część 3”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 215 000 EURO

**Strona internetowa
prowadzonego postępowania**

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 4
- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SWZ),
- wyjaśnienia do treści SWZ
- zmiana treści SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ), wyjaśnienia do treści SWZ oraz zmianę treści SWZ.**

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

I. Treść zapytań do SWZ:

Zapytanie nr 9 (pisownia oryginalna)

W pliku „2_23 SWZ Tom II OPZ - OPZ oraz obliczenia fotometryczne” na stronie 78 wartości szerokości dróg są kompletnie niewidoczne. Proszę o przesłanie tej strony w na tyle dobrej jakości, żeby można było odczytać poszczególne szerokości.

Wyjaśnienie:

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia plik zawierający poprawione skany stron 23, 65 oraz 106 – pliku o którym mowa w pytaniu.

Plik w formacie PDF: **2_23 SWZ Tom II OPZ - OPZ oraz obliczenia fotometryczne - poprawione strony 23, 65, 106.pdf**

Zapytanie nr 10 (pisownia oryginalna)

W pliku „2_23 SWZ Tom II OPZ - OPZ oraz obliczenia fotometryczne” znajdują się sytuacje konfliktowe, które są niemożliwe do odtworzenia bez dodatkowych wymiarów. Proszę o udostępnienie plików DWG na podstawie którego wykonywano obliczenia lub dodanie wymiarowania do wyników obliczeń. W ostateczności jeśli nie będzie innych możliwości proszę o podanie odnośnika do streetview do obliczanych obiektów (s.20; 62; 105).

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż nie posiada plików w formacie dwg.

Zamawiający wyjaśnia, że rondo na str. 20 udostępnionego w postępowaniu pliku pod nazwą 2_23 SWZ Tom II OPZ - OPZ oraz obliczenia fotometryczne.pdf, składa się z pasa zieleni o promieniu 11,5m i otaczającej jej ulicę o promieniu 6m, gdzie na środku ronda znajduje się słup o wysokości 10m z poczwórnym wysięgnikiem 1m.

Zamawiający wyjaśnia, że rondo na str. 62 udostępnionego w postępowaniu pliku pod nazwą 2_23 SWZ Tom II OPZ - OPZ oraz obliczenia fotometryczne.pdf, składa się z pasa zieleni o promieniu 16,5m i otaczającej jej ulicę o promieniu 6m, gdzie na środku ronda znajduje się słup o wysokości 9m z poczwórnym wysięgnikiem 0,5m.

Zamawiający wyjaśnia, że rondo na str. 105 udostępnionego w postępowaniu pliku pod nazwą 2_23 SWZ Tom II OPZ - OPZ oraz obliczenia fotometryczne.pdf, składa się z pasa zieleni o promieniu 13,0m i otaczającej jej ulicę o promieniu 6m, gdzie na zewnątrz ronda znajdują się 4 słupy o wysokości 9m z wysięgnikiem 1,5m.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia plik zawierający poprawione skany stron 23, 65 oraz 106 – pliku o którym mowa w pytaniu.

Plik w formacie PDF: **2_23 SWZ Tom II OPZ - OPZ oraz obliczenia fotometryczne - poprawione strony 23, 65, 106.pdf**

Zapytanie nr 11 (pisownia oryginalna)

W pliku „2_23 SWZ Tom II OPZ - OPZ oraz obliczenia fotometryczne” na stronie 78 wartości szerokości dróg są kompletnie niewidoczne. Prosimy o przesłanie tej strony w znacznie lepszej/czytelnej jakości, tak, aby można było odczytać poszczególne szerokości.

Wyjaśnienie:

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia plik zawierający poprawione skany stron 23, 65 oraz 106 – pliku o którym mowa w pytaniu.

Plik w formacie PDF: **2_23 SWZ Tom II OPZ - OPZ oraz obliczenia fotometryczne - poprawione strony 23, 65, 106.pdf**

Zapytanie nr 12 (pisownia oryginalna)

W pliku „2_23 SWZ Tom II OPZ - OPZ oraz obliczenia fotometryczne” znajdują się sytuacje konfliktowe, które są niemożliwe do odtworzenia bez dodatkowych wymiarów. Wnosimy o udostępnienie plików DWG na podstawie, którego wykonywano obliczenia lub dodanie wymiarowania do wyników obliczeń. W ostateczności jeśli nie ma innych możliwości wnosimy o podanie odnośnika do streetview do obliczanych obiektów (s.20; 62; 105).

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż nie posiada plików w formacie dwg.

Zamawiający wyjaśnia, że rondo na str. 20 udostępnionego w postępowaniu pliku pod nazwą 2_23 SWZ Tom II OPZ - OPZ oraz obliczenia fotometryczne.pdf, składa się z pasa zieleni o promieniu 11,5m i otaczającej jej ulicę o promieniu 6m, gdzie na środku ronda znajduje się słup o wysokości 10m z poczwórnym wysięgnikiem 1m.

Zamawiający wyjaśnia, że rondo na str. 62 udostępnionego w postępowaniu pliku pod nazwą 2_23 SWZ Tom II OPZ - OPZ oraz obliczenia fotometryczne.pdf, składa się z pasa zieleni o promieniu 16,5m i otaczającej jej ulicę o promieniu 6m, gdzie na środku ronda znajduje się słup o wysokości 9m z poczwórnym wysięgnikiem 0,5m.

Zamawiający wyjaśnia, że rondo na str. 105 udostępnionego w postępowaniu pliku pod nazwą 2_23 SWZ Tom II OPZ - OPZ oraz obliczenia fotometryczne.pdf, składa się z pasa zieleni o promieniu 13,0m i otaczającej jej ulicę o promieniu 6m, gdzie na zewnątrz ronda znajdują się 4 słupy o wysokości 9m z wysięgnikiem 1,5m.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia plik zawierający poprawione skany stron 23, 65 oraz 106 – pliku o którym mowa w pytaniu.

Plik w formacie PDF: **2_23 SWZ Tom II OPZ - OPZ oraz obliczenia fotometryczne - poprawione strony 23, 65, 106.pdf**

II. Załączniki:

Plik w formacie PDF: **2_23 SWZ Tom II OPZ - OPZ oraz obliczenia fotometryczne - poprawione strony 23, 65, 106.pdf**

III. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

1. Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.
2. Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania: (https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski).



BURMISTRZ



Janusz Wróbel