

18

PROTOKÓŁ Nr 1/2020/US/BG z dnia 3.08.2020

z czynności przeglądu technicznego i konserwacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w obiekcie:
 Biblioteka Główna w Szczecinie ul. Tarczyńskiego 1A wg umowy nr DP/374/92/18

ZAKRES CZYNNOŚCI ZGODNY Z PN-EN 50172:2005 - Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

LP	LOKALIZACJA OGÓLNA [KONDYGNACJA]	SZCZEGÓLNA LOKALIZACJA OPRAWY - NR OPRAWY	TYP OPRAWY/ RODZAJ D - DOŚWIETLAJĄCA K - KIERUNKOWA	CZAS PRACY AWARYJNEJ OPRAWY [< , > 1h]	OPRAWA SPRAWNA [TAK/NIE]	DODATKOWE UWAGI I ZALECENIA
1	PODDASZE	PRZY SALI 31	D	> 1 h	TAK/NIE	
2	PODDASZE PÓŁPIĘTRO	KL. SCHODOWA	D	> 1 h	TAK/NIE	
3	PODDASZE	PRZEJŚCIE DO SALI 26-28	D	> 1 h	TAK/NIE	
4	PODDASZE	NAD SALĄ 26-27	D	< 1 h	TAK/NIE	
5	PODDASZE PÓŁPIĘTRO	KL. SCHODOWA	D	> 1 h	TAK/NIE	
6	PODDASZE	POK. 34	D	< 1 h	TAK/NIE	
7	PODDASZE	POK. 34	D	< 1 h	TAK/NIE	
8	II PIĘTRO	PRZY POK. 16	D	< 1 h	TAK/NIE	
9	PÓŁPIĘTRO II PIĘTRO	KL. SCHODOWA	D	< 1 h	TAK/NIE	

10	II PIĘTRO	PRZY POK. 21	D	> 1h	TAK/NIE	
11	I PIĘTRO	POK. 14	D	> 1h	TAK/NIE	
12	I PIĘTRO	POK. 15	D	> 1h	TAK/NIE	
13	I PIĘTRO	POK. 16	D	> 1h	TAK/NIE	
14	I PIĘTRO	KLATKA GŁÓWNA	D	> 1h	TAK/NIE	
15	I PIĘTRO	KLATKA BOCZNA	D	< 1h	TAK/NIE	
16	PARTER	KLATKA GŁÓWNA	D	< 1h	TAK/NIE	
17	PARTER	KLATKA BOCZNA	D	> 1h	TAK/NIE	
18	PARTER	WYPOŻYCZALNIA	D	< 1h	TAK/NIE	
19	PARTER	POK 6	K	< 1h	TAK/NIE	
20	PARTER	POK 6	K	< 1h	TAK/NIE	
21	PARTER	POK 6	K	< 1h	TAK/NIE	

22	PARTER	POK 6	K	< 1h	TAK/NIE	
19	PÓŁPIĘTRO PARTER	KLATKA GŁÓWNA	D	< 1h	TAK/NIE	
20	PÓŁPIĘTRO PARTER	KLATKA BOCZNA	D	> 1h	TAK/NIE	
21	PIWNICA	KLATKA BOCZNA WYJ. Z BUDYNKU	D	< 1h	TAK/NIE	
22	PIWNICA	PRZY MAGAZYNIE 06	D	> 1h	TAK/NIE	
23	PIWNICA	KLATKA GŁÓWNA ZA KRATAMI	D	> 1h	TAK/NIE	
24	PIWNICA	KLATKA GŁÓWNA ZA KRATAMI	D	> 1h	TAK/NIE	
	PIWNICA	MAGAZYN	K	> 1h	TAK/NIE	
	PIWNICA	MAGAZYN	K	< 1h	TAK/NIE	
	PIWNICA	MAGAZYN	K	< 1h	TAK/NIE	
	PIWNICA	MAGAZYN	K	< 1h	TAK/NIE	
	PIWNICA	MAGAZYN	K	< 1h	TAK/NIE	

PIWNICA	MAGAZYN	K	1 h	TAK/NIE	
PIWNICA	MAGAZYN	K	1 h	TAK/NIE	

PRZEGLĄD WYKONAŁ

POTWIERDZENIE WYKONANIA

KIEROWNIK OBIEKTU
Ch. Reszko
 mgr Magdalena Reszko
 30.09.2010 r.

SUPON S.A.
 KIEROWNIK
Andrzej
 /podpis i pieczęć konserwatora/

..... / data podpis i pieczęć przedstawiciela Zleceniodawcy - kierownika obiektu/