



DROGBIT Grzegorz Piluszczyk

ul. Młynarska 9/4, 64 - 920 Piła

NIP : 764-218-56-31, REGON : 572071876

kom. +48 660 489 340, e-mail. drogbit@interia.pl

KARTA TYTUŁOWA PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR, ADRES:		Gmina Wałcz Dąbrowskiego 8 78 – 600 Wałcz		
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:		Remont nawierzchni drogi gminnej w m. Łąki		
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:		Powiat wałecki, gmina Wałcz, m. Łąki, Kategoria obiektu XXV		
POZOSTAŁE DANE ADRESOWE:		Działki nr: 1/56, 291 ID: 321705_2.0085		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	Imię i nazwisko	Specjalność i numer uprawnień budowlanych	Data opracowania/ sprawdzenia	Podpis
PROJEKTANT branża drogowa	mgr inż. Grzegorz Piluszczyk	do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej WKP/0099/PWOD/04	09.2022 r.	

Piła, wrzesień 2022 r.

SPIS TREŚCI:

SPIS TREŚCI:	1
I. Dokumenty dołączone do projektu	3
1. Kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych	3
2. Kopie zaświadczeń o przynależności do PIIB	5
3. Oświadczenie projektantów	6
II. Część opisowa	7
1. Podstawa prawna	7
2. Przedmiot inwestycji	7
3. Istniejący stan zagospodarowania terenu	7
4. Projektowane zagospodarowanie terenu	8
5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego	9
5.1. Parametry techniczne	9
5.2. Zestawienie powierzchni	9
5.3. Projektowana niweleta	9
5.4. Przekrój poprzeczny	9
5.5. Projektowane odwodnienie	9
5.6. Kolizje	9
5.7. Wycinka drzew i krzewów	10
5.8. Informacja o wpisie do rejestru zabytków	10
5.9. Wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego	10
5.10. Obszar oddziaływania inwestycji	10
5.11.1. Technologia robót ziemnych	10
5.11.2. Technologia robót nawierzchniowych	11
7. Warunki geotechniczne	12
8. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu występujące wzdłuż trasy obiektu	12
9. Rozwiązania elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem (instalacje i urządzenia budowlane)	12
10. Sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założeniami przyjętymi do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z doborem, rodzaju i wielkości urządzeń	12
11. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej	12
12. Tabela robót ziemnych	13

III. Część rysunkowa.....14

- | | |
|---|-------------|
| 1. Plan orientacyjny | – Rys. nr 1 |
| 2. Projekt zagospodarowania terenu, 1:500 | – Rys. nr 2 |
| 3. Profil podłużny, 1:50/500 | – Rys. nr 3 |
| 4. Przekroje normalne, 1:50 | – Rys. nr 4 |
| 5. Profile poprzeczne, 1:100 | – Rys. nr 5 |

I. Dokumenty dołączone do projektu

1. Kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych



WIELKOPOLSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

WOIIB-OKK-DW-7131/32-21/2004

Poznań, dnia 14 czerwca 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z późn. zm.) i art. 13 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z późn. zm.)

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu
Grzegorzowi Piluszczykowi
magistrowi inżynierowi
kierunek: Budownictwo
urodzonemu dnia 29 czerwca 1974 r. w Pile

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0099/PWOD/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności drogowej

Szczegółowy zakres uprawnień jest określony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwałą Nr 13/OKK/04 z dnia 09 czerwca 2004 r. stwierdziła, że Pan Grzegorz Piluszczyk posiada wymagane prawem wykształcenie i praktykę zawodową konieczną do uzyskania uprawnień budowlanych w w/w specjalności i uzyskał pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Skład orzekający
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Przewodniczący – mgr inż. Jan Lemański:
Członek Komisji – mgr inż. Marian Karcz:
Członek Komisji – dr inż. Daniel Pawlicki:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane w związku z § 4a ust. 1 rozp. MGPIB, Pan Grzegorz Piluszczyk jest upoważniony w specjalności drogowej do:

- projektowania i kierowania robotami budowlanymi: wszystkich dróg kołowych oraz dróg przeznaczonych do ruchu i postoju statków powietrznych, łącznie z typowymi lub powtarzalnymi mostami o długości całkowitej do 10 m i przepustami,
 - sprawdzania projektów budowlanych w specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
 - kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,
 - wykonywania nadzoru inwestorskiego
 - sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych
- bez ograniczeń.**

Niniejsze uprawnienia, na podstawie §4 ust. 4 rozporządzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowią podstawę do sporządzania projektów zagospodarowania działki i terenu w w/w specjalności, jeśli całość problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub terenu – zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Zgodnie z § 5 ust. 3c w związku z ust. 2 pkt. 1 i 2 rozporządzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, - niniejsze uprawnienia budowlane, uprawniają również :

- 1) do projektowania budowli oraz budynków o kubaturze mniejszej niż 1000m³ takich jak domy jednorodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie, składowe, handlowe lub usługowe:
 - a) nie wyższych niż 12 m nad poziomem terenu lub o wysokości do 3 kondygnacji naziemnych w odniesieniu do budynków mieszkalnych,
 - b) zagłębionych nie więcej niż 3 m poniżej poziomu terenu i posadowionych na ławach bądź stopach fundamentowych bezpośrednio na stabilnym gruncie nośnym,
 - c) zawierających elementy konstrukcyjne o rozpiętości do 6 m, wysięgu do 2 m lub wysokości dla jednej kondygnacji do 4,8 m,
 - d) mających konstrukcję dla której jest właściwy obliczeniowy statystycznie wyznaczalny, lub zawierających prostoliniowe belki i płyty ciągłe obliczane jednokierunkowo,
 - e) nie zawierających elementów konstrukcyjnych poddanych obciążeniu zmiennemu technologicznemu większemu niż 5 kN/m², a także nie wymagających uwzględnienia obciążeń zmiennych ruchomych, parcia gruntu, materiałów sypkich albo cieczy, sił sprężających oraz wpływów dynamicznych, termicznych lub przemieszczeń podpór,
 - f) nie wymagających uwzględnienia wpływu eksploatacji górniczej,
 - 2) do kierowania robotami budowlanymi w obiektach:
 - a) o kubaturze mniejszej niż 5000m³
 - b) nie wyższych niż 15 m nad poziomem terenu lub o wysokości do 4 kondygnacji naziemnych w odniesieniu do budynków,
 - c) zagłębionych nie więcej niż 4 m poniżej poziomu terenu i posadowionych na ławach bądź stopach fundamentowych bezpośrednio na stabilnym gruncie nośnym,
 - d) zawierających elementy konstrukcyjne o rozpiętości do 12 m, wysięgu do 3 m lub wysokości dla jednej kondygnacji do 6 m,
 - e) mających konstrukcję nośną, zawierającą prostoliniowe belki, słupy i płyty płaskie,
 - f) nie zawierających elementów konstrukcyjnych poddanych obciążeniu zmiennemu technologicznemu większemu niż 8 kN/m², a także nie wymagających uwzględnienia obciążeń zmiennych ruchomych, parcia gruntu, materiałów sypkich albo cieczy,
 - g) nie zawierających elementów wstępnie sprężanych na budowie ,
 - h) nie wymagających uwzględnienia wpływu eksploatacji górniczej.
- Zgodnie z § 5 ust. 3 w/w ograniczenia nie dotyczą obiektów budowlanych gospodarki wodnej i obiektów budowlanych melioracji wodnych

Otrzymują:

1. Pan Grzegorz Piluszczyk
Pl. Konstytucji 3 Maja 1-2/22 64-920 Piła
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

PRZEWODNICZĄCY
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Jan Lemański
mgr inż. Jan Lemański

2. Kopie zaświadczeń o przynależności do PIIB



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-9XL-X6W-T1A *

Pan Grzegorz Antoni Piluszczyk o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0656/04
adres zamieszkania ul. Miła 20, 64-920 Piła
jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-31 roku przez:

Włodzimierz Draber, Zastępca Przewodniczącego Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.



3. Oświadczenie projektantów

Na podstawie art. 34 ust. 3d, p. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333), składamy niniejsze oświadczenie, iż projekt wykonawczy pod nazwą:

Remont nawierzchni drogi gminnej w m. Łąki

zlokalizowaną w województwie zachodniopomorskim, powiat wałecki, gmina Wałcz

działki nr: 1/56, 291, ID: 321705_2.0085

został sporządzony, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	Imię i nazwisko	Specjalność i numer uprawnień budowlanych	Data opracowania/ sprawdzenia	Podpis
PROJEKTANT branża drogowa	mgr inż. Grzegorz Piluszczyk	do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej WKP/0099/PWOD/04	09.2022 r.	

Do przedmiotowego projektu budowlanego została, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporządzona informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględniana w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333) spełniająca wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) *w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.*

II. Część opisowa

1. Podstawa prawna

- Prawo Budowlane Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. poz. 1609,
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych,
- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. 124 z 29.01.2016 z późn. zm.,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. 1643 z 29.08.2019,
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. RP Nr 170 poz. 1393 z dnia 12 października 2002 roku),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (Dz.U. RP Nr 177 poz.1729 z dnia 23 września 2003 roku),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu nawierzchni drogi gminnej w m. Łąki

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Projektowana inwestycja położona jest na działkach ewidencyjnych nr 1/56, 291 w m. Łąki – gmina Wałcz. Istniejąca droga stanowi dojazd do przyległych nieruchomości oraz pól.

Na odcinku 0+000,00 – 0+165,00 występuje nawierzchnia z betonu cementowego o szerokości ok. 3,30 m w złym stanie technicznym. Występują w niej liczne uszkodzenia i ubytki, brak jest normatywnych spadków. Na odcinku 0+165,00 – 0+410,00 występuje nawierzchnia z kruszywa o szerokości ok. 3,00 m, która zamknięta została destruktem bitumicznym o gr. 2 – 3 cm. Występują w niej liczne ubytki, oraz odkształcenia co powoduje iż istniejąca nawierzchnia jest w złym stanie technicznym. Na odcinku 0+410,00 – 0+490,00 występuje nawierzchnia z kruszywa łamanego, która jest w zadowalającym stanie technicznym.

Odwodnienie istniejącej drogi odbywa się powierzchniowo w przyległy teren w granicach istniejącego pasa drogowego.

W istniejącym pasie drogowym występują sieci infrastruktury technicznej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu – rysunek nr 2.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowa droga położona jest w miejscowości Łąki na terenie gminy Wałcz na działkach ewidencyjnych nr 1/56, 291. Początek planowanego remontu przyjęto na granicy drogi wojewódzkiej nr 178 (dz. nr 291), natomiast koniec na wysokości działki nr 1/33 (strona lewa). Długość projektowanej trasy wynosi 490,00 m. Szerokość projektowanej jezdni przyjęto 3,00 m z lokalnymi poszerzeniami na łukach poziomych do 5,70 m. Całą projektowaną trasę maksymalnie wpisano w jej dotychczasowy przebieg wprowadzając jedynie drobne korekty mające na celu poprawę geometrii drogi. Dodatkowo na łukach poziomych w km 0+177,73, 0+352,39 oraz 0+415,55 zaprojektowano poszerzenia maksymalnie wykorzystując istniejący pas drogowy.

W ramach planowanego remontu zakłada się wykonanie na odcinku 0+000,00 – 0+165,00 remontów istniejącej nawierzchni z betonu cementowego masą bitumiczną, a następnie wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki SMA 5 o śr. gr. 5 cm, na której wykonana zostanie warstwa wzmacniająca z siatki zbrojeniowej z włókien szklanych i węglowych, a następnie warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm, oraz warstwa ścieralna z mieszanki SMA 0/8 gr. 3 cm. Na pozostałym odcinku (km 0+165,00 – 0+490,00) założono wykonanie nowej nawierzchni w pełnej konstrukcji. Zaprojektowano warstwę wyrównawczą z piasku o gr. 10 cm, następnie warstwę odcinającą z gruntu stabilizowanego cementem $R_m = 5,00$ MPa gr. 15 cm, podbudowę z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm, następnie warstwę wiążącą z betonu asfaltowego gr. 5 cm, oraz warstwę ścieralną z mieszanki SMA 0/8 gr. 3 cm.

Na całym odcinku projektowanej drogi założono wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie z mieszanki 0/31,5 mm o szerokości 2 x 0,75 m i grubości 10 cm.

Istniejący zjazd z kostki betonowej należy przełożyć. Istniejącą kostkę betonową należy ułożyć na podsypce cementowo – piaskowej $R_m = 5,00$ MPa o grubości dostosowanej do projektowanej niwelety drogi. Uszkodzone lub brakujące kostki Wykonawca robót zakupi i dostarczy na budowę w ramach ceny kontraktowej. Wzdłuż wykonanego zjazdu na odcięciu z projektowaną drogą zaprojektowano krawężnik najazdowy o wym. 15x22 cm na ławie z betonu C 12/15 (światło 3 cm).

Dowiązania przyległych zjazdów do wykonanej nawierzchni bitumicznej należy wykonać z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie KŁSM 0/31,5 mm.

Odwodnienie projektowanej drogi zaprojektowano jako powierzchniowe w przyległy teren w granicach istniejącego pasa drogowego.

Na obszarze objętym opracowaniem występują elementy infrastruktury technicznej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu – rysunek nr 2.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

5.1. Parametry techniczne:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| - dostępność | - nieograniczona, |
| - prędkość projektowa | - 30 km/h, |
| - szerokość jezdni | - 3,00 m, |
| - szerokość poboczy | - 2 x 0,75 m, |
| - pochylenie poprzeczne jezdni | - 2,00 %, |
| - pochylenie poprzeczne poboczy: | - 6,00 %, |
| - spadki podłużne | - 0,39 – 5,73 %, |

5.2. Zestawienie powierzchni

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| - nawierzchnia jezdni bitumicznej: | - 1.635,00 m ² , |
| - pobocza z KŁSM 0/31,5 mm: | - 725,00 m ² , |

5.3. Projektowana niweleta

Niweletę projektowanej ścieżki zaprojektowano uwzględniając:

- poziom przylegającego terenu,
- właściwe odwodnienie,
- minimum robót ziemnych.

5.4. Przekrój poprzeczny

Przekrój poprzeczny zawiera jezdnię o szerokości 3,00 m oraz pobocza z kruszywa łamanego KŁSM 0/31,5 mm o szerokości 2 x 0,75 m. Spadek poprzeczny jezdni przyjęto 2%, natomiast poboczy 6%. Z uwagi na znaczne odkształcenia profilu istniejącej nawierzchni dopuszcza się zmianę projektowanych spadków nawierzchni pod warunkiem zapewnienia prawidłowego odwodnienia oraz grubości projektowanych warstw konstrukcyjnych

5.5. Projektowane odwodnienie

Nawierzchnię projektowanej jezdni zaprojektowano uwzględniając szybkie odprowadzenie wody opadowej przy pomocy projektowanych spadków podłużnych i poprzecznych w istniejące pobocza, rowy oraz w przyległy teren w granicach działek inwestora. Planowa inwestycja nie ma negatywnego oddziaływania na warunki gruntowo – wodne przyległych działek.

5.6. Kolizje

Na terenie objętym planowaną inwestycją występują sieci infrastruktury technicznej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Nie wyklucza się występowania innych sieci niż wskazanych na załączonej mapie zasadniczej. W miejscu występowania infrastruktury technicznej wszelkie roboty należy wykonać ręcznie. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać próbne przekopy w celu potwierdzenia faktycznej lokalizacji istniejących sieci.

5.7. Wycinka drzew i krzewów

W ramach planowanej inwestycji nie przewidziano wycinek istniejących drzew i krzewów.

5.8. Informacja o wpisie do rejestru zabytków.

Projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków, oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej.

5.9. Wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego

Projektowana inwestycja nie leży na terenie objętym oddziaływaniem obszaru eksploatacji górniczej.

5.10. Obszar oddziaływania inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 1/56, 291. Obszar oddziaływania planowanej inwestycji dotyczy powyższych działek. Planowana inwestycja zlokalizowana jest dokładnie w miejscu istniejącej drogi wobec czego nie spowoduje ona negatywnego oddziaływania na istniejące środowisko. Planowana inwestycja znacząco poprawi płynność ruchu powodując tym samym zmniejszenie poziomu hałasu oraz emisji spalin. Planowana inwestycja w znaczący sposób poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz umożliwi w sytuacjach kryzysowych sprawny i szybki dojazd (przejazd) służb ratowniczych. Przedmiotową inwestycję zaprojektowano z materiałów, które posiadały będą wymagane prawem atesty do stosowania w budownictwie, które przywożone będą na budowę jako gotowe produkty co w znaczny sposób ograniczy negatywne oddziaływanie planowanej inwestycji na przyległy obszar.

Podstawa:

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska – (Dz.U.2018, poz.799 ze zm.) Rozporządzenie RM z 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 71).

5.11.1. Technologia robót ziemnych.

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN - S - 02205 : 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Przy wykonywaniu robót ręcznie i sprzętem zmechanizowanym należy zachować wymagania BHP.

5.11.2. Technologia robót nawierzchniowych.

konstrukcja nawierzchni na odcinku 0+000,00 – 0+165,00:

- warstwa ścieralna SMA 0/8, KR 1-2, (asfalt 50/70) gr. 3 cm,
- warstwa wiążąca z BA, AC 11W, KR 1-2 (D 50/70) gr. 4 cm,
- siatka zbrojeniowa z włókien szklanych i węglowych przesączonych asfaltem o wytrzymałości na rozciąganie w szereg min. 200 kN/m, wzdłuż min. 100 kN/m,
- warstwa wyrównawcza z SMA 5, KR 1-2 (D 50/70) o śr. gr. 5 cm,
- konstrukcja istniejącej nawierzchni.

konstrukcja nawierzchni na odcinku 0+165,00 – 0+490,00:

- warstwa ścieralna SMA 0/8, KR 1-2, (asfalt 50/70) gr. 3 cm,
- warstwa wiążąca z BA, AC 11W, KR 1-2 (D 50/70) gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm,
- warstwa odcinająca z gruntu stabil. cementem o $R_m=5,0$ MPa gr. 15 cm,
- warstwa wyrównawcza z piasku gr. 10 cm.

Konstrukcja poboczy:

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm.

ZALECENIA I UWAGI:

1. Roboty ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością – nie wyklucza się istnienia sieci infrastruktury podziemnej, która nie widnieje na istniejących podkładach geodezyjnych – przed rozpoczęciem robót wykonawca winien uzyskać informację od gestorów sieci o aktualnym ich stanie i lokalizacji.
2. Z uwagi na istniejące sieci infrastruktury technicznej bezwzględnie przed rozpoczęciem robót należy wykonać próbne przekopy w celu ustalenia właściwej lokalizacji istniejących sieci. W pobliżu istniejących sieci wszelkie prace należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.
3. Wszystkie wymiary należy sprawdzić w terenie i dostosować do stanu istniejącego. O wszelkich nieprawidłowościach oraz odstępstwach od projektu należy niezwłocznie powiadomić biuro projektowe.
4. Wszystkie odzyskane w trakcie prowadzonych prac materiały nadające się do ponownego wbudowania należy protokolarnie przekazać Zamawiającemu.
5. Wszystkie odzyskane w trakcie prowadzonych prac materiały budowlane nadające się do ponownego wbudowania należy złożyć na paletach lub w workach BAG i przetransportować na składowisko Zamawiającego. Koszt palet oraz worków BAG po stronie wykonawcy.
6. Niekontrolowane nasypy oraz gleby próchnicze nie mogą stanowić bezpośredniego podłoża powierzchni utwardzonych. Wymagają one bezwzględnego usunięcia z podłoża do stropu gruntu

nośnego. Przeglębienia po usuniętych nasypach niebudowlanych i glebie należy zastąpić, do poziomu projektowanego posadowienia konstrukcji nawierzchni warstwą pospółki zagęszczoną mechanicznie do stopnia zagęszczenia minimum $I_s > 0,98$,

7. Szczegółowe rozwiązania materiałowe i kolorystyczne należy uzgodnić z Zamawiającym oraz uzyskać jego zgodę na wbudowanie.
8. Nadmiar gruntu powstały z wykopów należy wywieźć z terenu budowy i zutylizować.

7. Warunki geotechniczne

Na podstawie wykonanych próbných odwiertów stwierdzono występowanie w podłożu piasków średnich, piasków próchniczych, piasków gliniastych oraz gliny. Do poziomu wykonanych odwiertów nie stwierdzono występowania wody gruntowej.

Istniejące podłoże gruntowe charakteryzuje się nośnością G2. Istniejące podłoże w całości należy zaliczyć do warunków prostych, a obiekt do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Gleby i piaski próchnicze nie mogą stanowić bezpośredniego podłoża powierzchni utwardzonych. Wymagają one bezwzględnego usunięcia z podłoża do stropu gruntu nośnego. Przeglębienia po usuniętych nasypach niebudowlanych i glebie należy zastąpić, do poziomu projektowanego posadowienia konstrukcji nawierzchni warstwą pospółki zagęszczoną mechanicznie do stopnia zagęszczenia minimum $I_s > 0,98$.

8. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu występujące wzdłuż trasy obiektu.

Nie dotyczy

9. Rozwiązania elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem (instalacje i urządzenia budowlane):

Nie dotyczy

10. Sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założeniami przyjętymi do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z doborem, rodzaju i wielkości urządzeń

Nie dotyczy

11. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

Nie dotyczy

12. Tabela robót ziemnych

Pikieta	Pow. wykopu (m2)	Objętość wykopu (m3)	Pow. nasypu (m2)	Objętość nasypu (m3)	Całk. obj. wykopu (m3)	Całk. obj. nasypu (m3)	Całk. obj. netto (m3)
0+000,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+025,00	0,08	11,52	0,00	0,04	11,52	0,04	11,49
0+050,00	0,10	2,22	0,00	0,11	13,74	0,15	13,59
0+075,00	0,06	1,97	0,03	0,40	15,71	0,55	15,16
0+100,00	0,00	0,83	0,09	1,44	16,54	1,99	14,54
0+125,00	0,06	0,88	0,09	2,25	17,42	4,24	13,18
0+150,00	0,47	6,66	0,00	1,15	24,08	5,39	18,69
0+177,00	1,92	32,44	0,09	1,24	56,52	6,62	49,89
0+200,00	1,73	42,16	0,06	1,68	98,67	8,30	90,37
0+225,00	1,66	42,32	0,12	2,23	140,99	10,53	130,47
0+250,00	1,82	43,48	0,02	1,78	184,48	12,30	172,17
0+275,00	1,77	44,85	0,05	0,86	229,33	13,17	216,16
0+300,00	1,53	41,26	0,09	1,67	270,59	14,84	255,74
0+325,00	1,49	37,84	0,06	1,89	308,42	16,74	291,69
0+351,55	2,20	48,94	0,09	2,15	357,36	18,88	338,48
0+385,00	1,97	69,61	0,00	1,58	426,97	20,46	406,51
0+413,50	3,29	75,14	0,00	0,02	502,10	20,48	481,63
0+425,00	1,83	29,61	0,00	0,04	531,71	20,51	511,20
0+450,00	2,43	53,17	0,00	0,08	584,88	20,59	564,29
0+475,00	2,30	59,07	0,00	0,00	643,95	20,59	623,36
0+490,00	2,23	34,01	0,00	0,00	677,96	20,59	657,37

Opracował:

mgr inż. Grzegorz Piluszczyk

Piła, wrzesień 2022 r.

III. Część rysunkowa

- | | |
|---|-------------|
| 1. Plan orientacyjny | – Rys. nr 1 |
| 2. Projekt zagospodarowania terenu, 1:500 | – Rys. nr 2 |
| 3. Profil podłużny, 1:50/500 | – Rys. nr 3 |
| 4. Przekroje normalne, 1:50 | – Rys. nr 4 |
| 5. Profile poprzeczne, 1:100 | – Rys. nr 5 |