


# SCHEMAT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BATONOWEJ



Kostka betonowa z rozbiórki gr. 6 lub 8 cm

Podsypka cementowo – piaskowa gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 0–31,5mm gr. 10cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 0–31,5mm gr. 15cm

Warstwa odsączająca z pospółki ls =1,0 grubości 15 cm

Zasypanie wykopu po ułożeniu rurociągu gruntem przepuszczalnym wykonanie i zagęszczenie gruntu warstwami nie większymi niż 25cm wg BN-72/893201 Roboty ziemne z zachowaniem wymaganych wskaźników zagęszczenia

## UWAGA:

Krawężniki odtworzyć jak istniejące.

Utrzymać stopień zagęszczenia  $I_d=1$

Zakazuje się wbudowania uszkodzonego materiału.

Należy uwzględnić typ istniejącej kostki betonowej, jej kolorystykę oraz sposób ułożenia.

Załącznik graficzny nr 2