

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY:
41.Baza Lotnictwa Szkolnego
08-521 Dęblin

na:

Usługę w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw awaryjnych instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru, oddymiania, oświetlenia ewakuacyjnego oraz automatycznego systemu gaszenia pożaru gazem w budynkach administrowanych przez 41 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie – Nr 1/22/P

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: <https://platformazakupowa.pl/pn/41blsz/proceedings>

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania

Nazwa: 41. Baza Lotnictwa Szkolnego

Adres: ul. Brygady Pościgowej 5
08 – 521 Dęblin

Telefon (sekretariat): 261-517-525

NIP 506-011-18-75

REGON 061456920

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7⁰⁰-15⁰⁰

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.41blsz.wp.mil.pl

Adres poczty elektronicznej: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl

Adres platformy do obsługi niniejszego zamówienia:

<https://platformazakupowa.pl/pn/41blsz/proceedings>

Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.

Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego: Platforma Zakupowa 41.Bazy Lotnictwa Szkolnego tel. (22) 101-02-02 (infolinia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00), e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Wykonawcy pobierający SWZ z wyżej wskazanej platformy zakupowej są związani wszelkimi modyfikacjami i wyjaśnieniami do treści SWZ zamieszczonymi na platformie zakupowej dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

II. Adres strony internetowej, na której udostępnione będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia

Platforma zakupowa

<https://platformazakupowa.pl/pn/41blsz/proceedings>

III. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w **trybie podstawowym** na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej także „Pzp”, a także wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeniami wykonawczymi.

IV. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji

Zamawiający **nie przewiduje** wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

V. Opis przedmiotu zamówienia

Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

- 50710000 - 5** Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych
34913000 - 0 Różne części zapasowe

1. Przedmiotem zamówienia jest: **Usługa w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw awaryjnych instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru, oddymiania, oświetlenia ewakuacyjnego oraz automatycznego systemu gaszenia pożaru gazem w budynkach administrowanych przez 41 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. - Nr 1/22/P.**

Wizja lokalna:

Zaleca się dokonanie wizji lokalnej zleconych usług przed sporządzeniem oferty cenowej. Termin wizji lokalnej w zależności od poszczególnych kompleksów kształtują się następująco:

- 07.02.2022 r. od godz. 09.00 – Kompleks Lotnisko
- 07.02.2022 r. od godz. 11.00 – Kompleks Twierdza
- 07.02.2022 r. od godz. 13.00 – Kompleks Stawy

Zainteresowani uczestniczeniem w wizji lokalnej Wykonawcy winni stawić się dnia 07.02.2022 r o godz. 09.00, w kompleksie wojskowym Dęblin – Lotnisko (biuro przepustek). Po zakończeniu wizji lokalnej w kompleksie wojskowym Dęblin – Lotnisko zainteresowani Wykonawcy udadzą się do kompleksu wojskowego Dęblin-Twierdza. Po zakończeniu wizji lokalnej w kompleksie wojskowym Dęblin-Twierdza zainteresowani Wykonawcy udadzą się do kompleksu wojskowego Stawy.

Wizja obejmować będzie w zależności od zainteresowania Wykonawców – wszystkie obiekty będące przedmiotem świadczonych usług.

Zamawiający nie przewiduje udzielania wyjaśnień podczas wizji lokalnej.
Zakazuje się dokonywania w trakcie wizji lokalnej zdjęć, nagrań, zbierania danych z wykorzystaniem aparatów latających typu „Dron”.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE ZAKRESU USŁUG KONSERWACJI INSTALACJI SSP, ODDYMIANIA ORAZ OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO				
Lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość	Ilość przeglądów w roku
1	2	3	4	5
I	KONSERWACJA KWARTALNA			
	Budynek nr 6 Koszarowy Dęblin - Lotnisko			
1	Detektory typ DEX-1	szt.	4	4
	Głowica samozamykająca MAG1	szt.	1	4
	Moduł alarmowy MD-4	szt.	1	4
	Syrena alarmowa DK-S3	szt.	1	4

	Budynek nr 12 koszarowy Dęblin - Lotnisko			
2	punkt dozorowy (przycisk, czujka, wskaźnik zadziałania) gaz	szt.	39	4
	centralka CSP + akumulatory	szt.	1	4
	Budynek nr 109 i 110 hangar + przybudówka Dęblin - Lotnisko			
3	centralka CSP + akumulatory	szt.	1	4
	punkt dozorowy (przycisk, czujka, wskaźnik zadziałania)	szt.	30	4
	Budynek nr 115 hangar + 204 Wartownia Dęblin - Lotnisko			
4	centralka CSP + akumulatory	szt.	1	4
	punkt dozorowy (przycisk, czujka, wskaźnik zadziałania)	szt.	29	4
	Budynek Nr 183 akumulatorownia Dęblin – Lotnisko - system Gazex			
5	czujki gazu	szt.	4	4
	centralka +akumulatory	szt.	1	4
	Budynek nr 192 stacja diagnostyczna Dęblin – Lotnisko - system Gazex			
6	czujka gazu	szt.	6	4
	centralka + akumulatory	szt.	1	4
	Budynek nr 199 koszarowy Dęblin - Lotnisko			
7	punkt dozorowy (przycisk, czujka, wskaźnik zadziałania)	szt.	284	4
	centralka CSP + akumulatory	szt.	1	4
	Budynek nr 236 koszarowy Dęblin - Lotnisko			
8	punkt dozorowy (przycisk, czujka, wskaźnik zadziałania)	szt.	217	4
	centralka CSP + akumulatory	szt.	1	4
	Budynek nr 299 wielofunkcyjny Dęblin - Lotnisko			
9	centrala sygnalizacji pożarowej Polon-Alfa 4900S	szt.	1	4
	optyczna czujka dymowa DOR-46	szt.	86	4
	Gniazdo G-40	szt.	86	4
	Element kontrolująco-sterujący EKS-4001	szt.	1	4
	Ręczny ostrzegacz ROP-4001	szt.	10	4
	Wskaźnik zadziałania WZ-31	szt.	28	4
	Sygnalizator akustyczny SA-K5	szt.	5	4
	Budynek nr 424 strażnica lotniskowa straży pożarnej Dęblin - Lotnisko			
10	kompaktowa centrala sygnalizacji pożaru CSP z kompletnym wyposażeniem + akumulatory Integral B5-SCU-CP	szt.	1	4
	Czujki pożarowe (TF1-TF9)	szt.	65	4
	Gniazdo USB 501-1	szt.	65	4
	wskaźnik zadziałania LPL + obudowa wskaźnika zadziałania PIG	szt.	2	4
	przycisk pożarowy + szybka do przycisku pożarowego	szt.	10	4

	zasilacz buforowy	szt.	1	4
	sygnalizator akustyczny	szt.	9	4
11	Hangar typu lekkiego nr 426 Dęblin - Lotnisko			
	Czujki płomieni	szt.	4	4
	Czujki temperaturowo-dymowe	szt.	12	4
	Cenytała p.poż 1200-2000C prod. GE Security	szt.	1	4
	Sygnalizator akustyczny zewnętrzny	szt.	1	4
	Przycisk ROP	szt.	6	4
12	Budynek nr 427 szkoleniowy Dęblin - Lotnisko			
	Centrala przeciwpożarowa BOSCH FPA 1200	szt.	1	4
	Sygnalizator akustyczny BOSCH FNM 320	szt.	2	4
	Czujka FAP-DOT 420	szt.	13	4
	Czujka FNM 210-DM	szt.	1	4
	Wyłącznik przeciwpożarowy FR 304	szt.	1	4
13	Budynek nr 428 wojskowy port lotniczy Dęblin - Lotnisko			
	Centralka sygnalizacji pożaru CSP –FC7242A	szt.	1	4
	Redundantna czujka adresowalna czujka multisensorowa OH720	szt.	319	4
	Wskaźnik zadziałania czujki FDA/91	szt.	148	4
	Ręczny adresowalny ostrzegacz pożaru FDME221 FDH291-R	szt.	25	4
	Ręczny adresowalny ostrzegacz pożaru –przyciski w wykonaniu szczelnym IP67 FDME223+DMZ1197-AD+DMZ1196-AC	szt.	6	4
	Sygnalizator alarmowy w obudowie zwykłej SA-K7	szt.	36	4
	Sygnalizator alarmowy w obudowie szczelnej IP66	szt.	5	4
	Zasilacz urządzeń SAP ZSP-135 DR	szt.	12	4
	Adresowalny moduł wej/wyj (1*wyj/2*wej) FDCIO221	szt.	22	4
	Adresowalny moduł przekaźnikowy (4*NO/NC) FDCIO222	szt.	9	4
Tablica sygnalizacji równoległej FT2010-A1	szt.	1	4	
14	Budynek nr 434 +Budynek nr 435 + Budynek nr 436 Dęblin - Lotnisko			
	Centrala SIMENS FC 722	szt.	1	4
	ROP 233	szt.	1	4
	Czujki dymu OP 720	szt.	55	4
	Czujki ciepła OH 720	szt.	166	4
	Czujki ciepła D01101-EX	szt.	2	4

	Ręczny ostrzegacz FDM 221	szt.	49	4
	Elementy wej./wyj. FDC10 221	szt.	8	4
	Sygnalizatory SAK-U7	szt.	27	4
	Sygnalizatory Y04- EX	szt.	2	4
	Budynek nr 437 Symulatory Dęblin - Lotnisko			
	Centrala FC 724-2A	szt.	1	4
	Czujki dymu OP 720	szt.	68	4
	Czujki ciepła OH 720	szt.	104	4
	Ręczny ostrzegacz FDM 221	szt.	9	4
	Elementy wej./wyj. FDC10 221	szt.	6	4
	Sygnalizatory SAK-K7	szt.	4	4
15	Zasilacz 24VDC, 5A, 3A	szt.	11	4
	Czujki p.poż OSID	szt.	6	4
	Zewnętrzny ręczny ostrzegacz pożaru	szt.	3	4
	Ręczny ostrzegacz pożaru	szt.	3	4
	Sygnalizator akustyczny IP65	szt.	11	4
	Punktowa adresowalna czujka dymu	szt.	18	4
	Punktowa adresowalna czujka dymu multisensorowa optyczno-temperaturowa	szt.	22	4
	Punktowa adresowalna czujka dymu ze wskazaniem zadziałania	szt.	20	4
	Punktowa adresowalna czujka dymu	szt.	12	4
	Czujki na układach mikro-sensorowych system LIST® w pom. (103 – 116)	kpl.	1	4
	Czujka wielosensorowa optyczno - temperaturowa	szt.	7	4
	Czujka optyczna ze wskaźnikiem zadziałania	szt.	4	4
	Ręczny ostrzegacz pożarowy	szt.	2	4
	Element kontrolno - sterujący	szt.	1	4
	Sygnalizator optyczno akustyczny	szt.	1	4
	Budynek nr 438 Inny obiekt lotniskowy Dęblin - Lotnisko			
16	Centrala POLON 4000	szt.	1	4
	Czujki dymu	szt.	106	4
	Przycisk ROP	szt.	7	4
	Sygnalizatory akustyczne wewnętrzne	szt.	3	4

	Sygnalizatory akustyczne zewnętrzny	szt.	2	4
17	Budynek nr 439 Domek startowy pilota Dęblin - Lotnisko			
	Centrala SSP	szt.	1	4
	Czujki dymu	szt.	111	4
	Ręczny ostrzegacz pożaru	szt.	18	4
	Moduły sterujące wej/wyj.	szt.	23	4
	Sygnalizatory akustyczne wewnętrzne	szt.	17	4
	Wskaźnik zadziałania	szt.	64	4
18	Hangary typu lekkiego nr 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450			
	Centrala ESSER	szt.	1	4
	Czujki ciepła	szt.	16	4
	Czujki dymu	szt.	32	4
	Ostrzegacz ręczny	szt.	16	4
	Budynek nr 244 Dęblin Lotnisko			
	Centrala Bosch FPA 500	szt.	1	4
	Akumulator 40Ah	szt.	2	4
19	Czujka FAP – 425-DOT	szt.	97	4
	Przycisk ROP FMC – 210-DM - GR	szt.	16	4
	Sygnalizator akustyczny wew.	szt.	34	4
	Sygnalizator akustyczny zew.	szt.	1	4
	Siłownik systemu oddymiania	szt.	9	4
	Centrala oddymiania	szt.	1	4
	Przycisk alarmowy oddymiania	szt.	12	4
20	Budynek nr. 452 Dęblin Lotnisko			
	Centrala CSP Simens FC724	szt.	1	4
	Akumulator 12V/17Ah	szt.	2	4
	Optyczna czujka dymu	szt.	130	4
	Przycisk ROP – FDME 221	szt.	8	4
	Sygnalizator akustyczny	szt.	9	4
	Czujka wielodetektorowa	szt.	2	4
Gniazdo czujki adresowej	szt.	132	4	

	Czujka płomieniowa	szt.	5	4
	Czujka wielodetektorowa do stref Ex	szt.	15	4
	Kłapa p.poż	szt.	4	4
	Siłownik	szt.	4	4
	Centrala	szt.	1	4
21	Budynek nr. 453 – 454 Dęblin Lotnisko			
	Centrala Gazex	szt.	1	4
	Czujka	szt.	20	4
22	Budynek nr 1 Klikawa			
	punkt dozorowy (przycisk, czujka, wskaźnik zadziałania)	szt.	10	4
	centralka Satel + manipulator + akumulatory	szt.	1	4
	czujka ruchu	szt.	7	4
	centrala POLON 4200 + akumulatory	szt.	1	4
	czujka typ DUP 40 + gniazda	szt.	50	4
II	KONSERWACJA ROCZNA - ODDYMIANIE			
23	Budynek nr 6 koszarowy Dęblin - Lotnisko			
	Centrala systemu oddymiania RZN 4416-M	szt.	2	1
	Optyczna czujka dymu DOR-40	szt.	10	1
	Ręczny przycisk oddymiania RT-45	szt.	6	1
	Przycisk przewietrzania z kluczem SLT 42U PL	szt.	2	1
	przycisk zwalniający UT 4U PL	szt.	2	1
	Siłownik drzwiowy DDS 54/200	szt.	8	1
	Siłownik łańcuchowy CDC 200/600	szt.	8	1
24	Budynek nr 199 koszarowy Dęblin - Lotnisko			
	siłownik elektryczny 24 V	szt.	6	1
25	Budynek nr 205 biurowo-sztabowy Dęblin - Lotnisko			
	Centrala oddymiania UCS 6000 8A	szt.	2	1
	Czujka dymu DOR 40	szt.	10	1
	Przycisk ręczny PO-63	szt.	18	1
	Siłownik okna KM 35	szt.	4	1

	Siłownik drzwi BS 500	szt.	2	1
26	Budynek nr 236 koszarowy Dęblin - Lotnisko			
	siłownik elektryczny 24 V	szt.	2	1
	centrala oddymiania	szt.	1	1
27	Budynek nr 267 koszarowy Dęblin - Lotnisko			
	siłownik elektryczny 24 V	szt.	6	1
	czujka dymu	szt.	4	1
	centrala oddymiania + akumulatory	szt.	1	1
28	Budynek nr 424 strażnica lotniskowa straży pożarnej Dęblin - Lotnisko			
	centrala oddymiania AFG-2004	szt.	2	1
	czujka dymu	szt.	2	1
	gniazdo do czujek szeregu 40 G40	szt.	2	1
	ręczne ostrzegacze pożaru RPO	szt.	6	1
	ręczny przycisk przewietrzania PP	szt.	4	1
	centrala alarmowa do 16 linii dozorowych	szt.	1	1
	obudowa do centrali z akumulatorem 17Ah	szt.	1	1
modułowa centrala alarmowa do 8 linii dozorowych - koncentrator 8 linii, 4 wyjścia z zasilaczem 3A/12V w obudowie i akumulatorem	szt.	8	1	
29	Budynek nr 428 wojskowy port lotniczy Dęblin - Lotnisko			
	Centralka sterowania oddymianiem SCO-USC-6000 32A + siłowniki do klap oddymiających-2szt	szt.	2	1
	Centrala oddymiająca z żaluzją oddymiającą	kpl.	1	1
	Przycisk przewietrzania LT	szt.	3	1
	Elektromechaniczny element blokujący – elektrowstrzymacz Stumet EM850	szt.	3	1
30	Budynek nr 216 Dęblin - Lotnisko			
	Centrala oddymiania MERCOR MCR 9705 – 10A	szt.	2	1
	Czujka optyczna dymu	szt.	6	1
	Czujka wiatru i deszczu	szt.	2	1
	Przycisk oddymiania	szt.	2	1
	Przycisk przewietrzania	szt.	2	1
	Siłownik kłapy (napęd pneumatyczny)	szt.	2	1
Siłownik napowietrzania	szt.	2	1	

31	Budynek nr 63 izba chorych Dęblin - Twierdza			
	centralka RZN + akumulatory	szt.	1	1
	czujka DOR 40	szt.	1	1
	przycisk RT 42	szt.	2	1
	siłownik elektryczny 24 V	szt.	2	1
32	Budynek nr 1 biurowo-sztabowy Stawy			
	Siłowniki do okien oddymiających			
	KA-34/1100BSY+zestaw 24V 2x300N/1100mm	szt.	4	1
	KA zestaw konsol RA-KA	szt.	8	1
	Siłowniki do okien napowietrzających			
	KA-34/800 BSY+ zestaw 24V	szt.	4	1
	KA-BS050 VFO+ zestaw konsol RA-KA	szt.	8	1
	CDC 200/350-napęd łańcuchowy 200N/350mm	szt.	8	1
	CDC-BS077-VSI zestaw konsol	szt.	8	1
	Sterowanie do systemu oddymiania i napowietrzania			
	RZN 4416-M – centrala oddymiania i sygnalizacji modułowa 16A/AdComNet.	szt.	2	1
	Akumulator 12V/12Ah	szt.	4	1
	RT45LT-Przycisk oddymiania z przyciskiem wentylacji	szt.	2	1
	RT45-Przycisk oddymiania	szt.	2	1
	OSD 23-optyczna czujka dymu	szt.	4	1
	AM 44-Z – moduł odłączania alarmu	szt.	2	1
	SA-K7 Sygnalizator akustyczny z zespołem diod	szt.	6	1
	PIP-2A/przelotowa puszka przyłączeniowa	szt.	12	1
	PIP-1A-puszka przyłączeniowa 1A	szt.	4	1
	III	KONSERWACJA ROCZNA – OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE		
Lp.	Instalacja zainstalowana w budynkach	j.m.	Ilość lamp	Ilość przeglądów w roku
1	2	3	4	5
1.	Budynek nr 6	szt.	49	1
2.	Budynek nr 7	szt.	6	1
3.	Budynek nr 12	szt.	9	1
4.	Budynek nr 109	szt.	8	1
5.	Budynek nr 110	szt.	1	1
6.	Budynek nr 115	szt.	8	1

7.	Budynek nr 199	szt.	123	1
8.	Budynek nr 205	szt.	69	1
9.	Budynek nr 236	szt.	53	1
10.	Budynek nr 299	szt.	27	1
11.	Budynek nr 424	szt.	43	1
12.	Budynek nr 427	szt.	11	1
13.	Budynek nr 428	szt.	165	1
14.	Budynek nr 434	szt.	35	1
15.	Budynek nr 435	szt.	36	1
16.	Budynek nr 436	szt.	40	1
17.	Budynek nr 437	szt.	67	1
18.	Budynek nr 438	szt.	34	1
19.	Budynek nr 439	szt.	99	1
20.	Hangary nr 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450	szt.	40	1
21	Budynek nr 216	szt.	117	1
22	Budynek nr. 244	szt.	75	1
23	Budynek nr. 452	szt.	128	1
24	Budynek nr. 183	szt.	5	1
25	Budynek nr. 192	szt.	10	1
26	Budynek nr. 204	szt.	1	1
27	Budynek nr. 267	szt.	3	1
28	Budynek nr. 430	szt.	3	1
29	Budynek nr. 451	szt.	18	1
30	Budynek nr. 1 Klikawa	szt.	1	1

Urządzenia do naprawy:

Lp.	Nazwa urządzenia	ilość
Kompleks Dęblin-Lotnisko		
Budynek nr 424		
1	Akumulator Technocell TC2.3-12 (12V,2.3Ah)	30 szt.
2	Akumulator MW 1.3-12 (12V, 1.3Ah)	24 szt.

Naprawę urządzeń systemu sygnalizacji pożarowej należy wykonać w terminie 40 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

Warunek zdolności technicznej lub zawodowej zapewniający wykonanie zamówienia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje 3 (trzema) osobami posiadającymi ważne certyfikaty i świadectwa, które muszą być dostępne na etapie realizacji zamówienia spełniającymi następujące wymagania:

- **certyfikat kwalifikacyjny** na montaż i konserwację zabezpieczeń przeciwpożarowych wydany przez Państwowy Instytut Badawczy Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpowozarowej – podstawa ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245 oraz 2019 r. poz.534 z późn. zm.), obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowych dotyczących projektowania, montażu i konserwacji zabezpieczeń przeciwpożarowych i konserwacji autonomicznych czujek: tlenu węgla, dymu, ciepła i gazu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Dz. U z 2019 r. poz.446)

- **świadczenia kwalifikacyjne** Urzędu Regulacji Energetyki kategorii „D” i „E” w grupie nr 1 zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833).

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumenty potwierdzające uprawnienia o których mowa w pkt. 1.4 pod rygorem rozwiązania umowy i naliczenia kary umownej o której mowa w **§ 6 ust. 7 wzoru umowy przed podpisaniem umowy.**

Na 5 dni przed rozpoczęciem prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu listę osób skierowanych do realizacji usługi, wraz z podaniem ich danych osobowych i numerów dowodów osobistych oraz danych dotyczących pojazdów używanych przy realizacji usługi, w celu wydania przepustek zezwalających na wejście na teren kompleksów wojskowych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa niniejsza SWZ oraz:

- a) **Załącznik Nr 1 do SWZ tj.** formularz ofertowy;
- b) **Załącznik Nr 1a do SWZ tj.** opis przedmiotu zamówienia;
- c) **Załącznik Nr 4 do SWZ tj.** ogólne warunki umowy;

3. **Wykonawca udzieli 12-miesięcznej gwarancji** na dokonane naprawy od dnia podpisania protokołu odbioru wykonania usługi bez wad.

4. Dodatkowe informacje:

- a) Zamawiający **nie dopuszcza** możliwości składania ofert wariantowych;
- b) Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty;
- c) każdy Wykonawca może złożyć **tylko** jedną ofertę;
- d) Zamawiający **nie przewiduje** udzielania zaliczek na poczet realizacji zamówienia przez Wykonawcę;
- e) Zamawiający **nie przewiduje** zawarcia umowy ramowej;
- f) Zamawiający **nie przewiduje** ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
- g) Zamawiający **nie przewiduje** wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej;
- h) Zamawiający **nie przewiduje** zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych;
- i) postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w **języku polskim**;
- j) Zamawiający **nie przewiduje** możliwości udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.
- k) Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części, a co za tym idzie nie dopuszcza składania ofert częściowych **Wykonawca może złożyć ofertę na pełen zakres przedmiotowy zamówienia.**

Powody niedokonania podziału zamówienia na części:

Podział zamówienia na części groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi, nadmiernymi kosztami wykonywania zamówienia, potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia. Ok. 70% urządzeń SSP, oddymiania i oświetlenia ewakuacyjnego znajduje się w kompleksie 6051. Pozostałe 30 % jest w kompleksach 5 kompleksach oddalonych. Podział na zadania spowodowałby wzrost kosztów realizacji przeglądów konserwacyjnych w kompleksach oddalonych, a także utrudniłby nadzór nad realizacją prac przez osoby z SOI.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi i z własnych materiałów, zgodnie z posiadaną wiedzą techniczną, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do SWZ).

VI. Termin wykonania zamówienia oraz forma płatności

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługi będące przedmiotem niniejszego postępowania w zakresie określonym w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” oraz w SWZ w następujących terminach:

- **SSP - przeglądy kwartalne:**

- do 31.03.2022 r.,
- do 15.06.2022 r.,
- do 15.09.2022 r.
- do 15.12.2022 r.

- **Instalacja oddymiania i oświetlenie ewakuacyjne przegląd roczny:**

- do 15.06.2022r.,

- **Usługę przeglądu i konserwacji automatycznego systemu gaszenia pożaru gazem należy wykonać w następujących terminach:**

przeglądy półroczne:

- do 31.03.2022 r.,
- do 15.09.2022r.

- **przegląd roczny:**

- do 31.03.2022 r.;

Miejsce realizacji zamówienia odpowiednio według opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.

2. Forma płatności:

Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień spełnienia świadczenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. **Zamawiający informuje, iż jest płatnikiem VAT.**

ROZDZIAŁ VII -Podstawy wykluczenia

1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia na podstawie artykułu:
 - 108 ust. 1 ustawy Pzp;
 - 109 ust. 1 pkt. 2 i 4 ustawy Pzp.

1.1. Z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawcę (art. 108 ust. 1):

1.1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
- b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
- c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
- d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
- e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
- f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
- g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
- h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,

1.1.2 jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo lub ukarano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 1.1;

1.1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

1.1.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

1.1.5. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne

oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

1.1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

1.2. Z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy również Wykonawcę na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 2 i 4 ustawy Pzp.

1.2.2. Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 2 i 4 ustawy Pzp, jeżeli z przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wynikać będzie, że nie występują uwarunkowania określone w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt. 2 i 4 ustawy Pzp.

1.2.3 Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2 i 4 jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki, o których mowa w art. 110 ust. 2 i 3.

1.2.4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

1.2.5. Na potwierdzenie spełniania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - dołączenia do oferty oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2a do SWZ.

1.2.6. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.

1.2.7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5, składa każdy z Wykonawców.

1.2.8. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 5 (oświadczeniem własnym o braku podstaw do wykluczenia), także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2b do SWZ.

ROZDZIAŁ VIII - Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający **nie stawia** szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający **nie stawia** szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający **nie stawia** szczególnych wymagań w tym zakresie.

1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:

Warunek zdolności technicznej lub zawodowej - pozwalającej na wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

Warunek **zdolności technicznej lub zawodowej** zapewniającej wykonanie zamówienia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie **należycie zrealizował** (tj. zakończył) lub wykonuje co najmniej dwie usługi związane z montażem, konserwacją i naprawą systemów przeciwpożarowych o wartości jednej usługi min. **50.000,00 zł. (pięćdziesiąt tysięcy złotych)** wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego:

- a) warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej określony w pkt. 1 ppkt. 1.2 niniejszego rozdziału zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i realizuje usługi do których realizacji te uprawnienia są wymagane – nie dotyczy
- b) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia określonych w pkt. 1.4 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane- nie dotyczy
- c) w przypadku opisanym powyżej w pkt. 2 ppkt. a) i b) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni wykonawcy.

3. Spełnianie warunków poprzez poleganie na potencjale „innych podmiotów”:

- a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych;
- b) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;
- c) Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny

- podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;
- d) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
 - sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
 - czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą;
- e) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ IX - Informacja o podmiotowych środkach dowodowych oraz pozostałych dokumentów

1. Każdy Wykonawca do upływu terminu składania ofert zobowiązany jest złożyć:

- a) formularz ofertowy;
- b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2c do SWZ);
- c) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2a do SWZ)
- d) W przypadku Oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), wymóg złożenia oświadczeń, o których mowa w pkt. 1 ppkt. b) i c) dotyczy każdego partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej, ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy;
- e) w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniami, o którym mowa w pkt. 1 ppkt. b) i c), także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (wg wzoru 2b i/lub 2d do SWZ), potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) W zakresie potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego warunku zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający zażąda:

- a) wykazu usług:
 - w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: **należycie wykonał lub wykonuje co najmniej dwie usługi związane z montażem, konserwacją i naprawą systemów przeciwpożarowych na wartość jednej usługi min. 50.000,00 zł**, wraz z podaniem ich

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

Zamawiający wymaga wykazania się wykonaniem dwóch usług związanych z montażem, konserwacją i naprawą systemów przeciwpożarowych na wartość jednej usługi min. 50.000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) obejmującej przedmiot wskazany powyżej.

Warunek udziału w postępowaniu zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się osobą, która posiada kwalifikacje niezbędne do wykonania tego zamówienia tj.:

Zamawiający **nie stawia** szczególnych wymagań w tym zakresie.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2a do SWZ);

b) oświadczenia wykonawcy w zakresie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 275), z innym Wykonawcom, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ,

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) – dokumenty wymienione w pkt. 3) ppkt. a), b), **składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (partner konsorcjum/wspólnik spółki cywilnej).**

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3.3. ppkt. b) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 4) ust. d), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) i 4),

art., 109 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

X. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy

1. Przyszłe zobowiązania wykonawcy związane z umową i jej realizacją są określone przepisami ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022r. poz. 25) oraz przepisami Kodeksu Cywilnego.
2. Zamawiający wymaga, aby wybrany wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 4 do SWZ.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartych umów w przypadkach i na warunkach określonych w § 11 ogólnych warunków umowy stanowiących załącznik Nr 4 do SWZ .

XI. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się w Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się droga elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/pn/41blsz/proceedings>

2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”.

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.

4. Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
5. Zamawiający wymaga przesyłania dokumentów w postaci elektronicznej dokumentów określonych w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452; dalej: "Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji").
6. Ofertę, oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe (jeśli dotyczą), w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe (jeśli dotyczą), pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
7. W zakresie nie uregulowanym w niniejszej SWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
8. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu (skan) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
 - 8.1 Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (skan), o którym mowa w pkt. 8, dokonuje w przypadku:
 - a) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;
 - b) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
 - c) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust.2 ustawy – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
 - 8.2 Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt. 8, może dokonać również notariusz.

9. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane zostały w Regulaminie korzystania przesyłania dokumentów dostępnych pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin> oraz Instrukcji dostępnej na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
10. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
- akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący;
 - zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem <https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4sIS4t76lZVKPbkyD/view>
11. **Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl**, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek wymagany w art. 221 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XII. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66

Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

XIII. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami

1. Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do kontaktu z wykonawcami jest:
Pani Katarzyna Sycińska tel. 261-517-818.

UWAGA !!!

Kontakt telefoniczny służyć ma wyłącznie wyjaśnieniu kwestii formalnych.

Zamawiający informuje, że telefonicznie nie zostaną udzielone żadne wyjaśnienia merytoryczne w zakresie przedmiotu zamówienia objętego SWZ mające wpływ na treść przygotowywanych ofert i cenę – dla zapytań i odpowiedzi do treści SWZ obowiązuje forma elektroniczna.

2. Porozumiewanie się z osobą uprawnioną do kontaktu wymienioną w ust. 1) może mieć miejsce wyłącznie w dni robocze tj. poniedziałku do piątku - w godzinach od 7:00 do 15:00.

3. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa 41. Bazy Lotnictwa

XIV. Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **12.03.2022 r.**
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

XV. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu¹ (**opcja rekomendowana** przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 **Formularza składania oferty** (po kliknięciu w przycisk **Przejdź do podsumowania**).
2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
3. Oferta powinna być:
 - a. sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
 - b. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,
 - c. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać "Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku".

¹ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych.

5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.
6. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
7. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
8. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu.
9. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.
10. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim.
11. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustę 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.
12. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
13. **Dokumenty stanowiące ofertę, które należy złożyć:**
 - a) **Formularz ofertowy,**
 - b) **Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.** – wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
Oświadczenie wykonawcy stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.
 - c) **Pełnomocnictwo** upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
 - d) **Pełnomocnictwo** dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 - e) przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, Wykonawcy **wspólnie**

ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy

14. Oferta (formularz cenowy i ofertowy), oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, w postępowaniu muszą być złożone w oryginale.
15. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez pełnomoczonego.

XVI. Sposób oraz termin składania ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej: www.platformazakupowa.pl pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/41blsz/proceedings> do dnia **11.02.2022 r. do godz. 09:00**.
2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

XVI. Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia, w którym upłynął termin składania ofert tj. **11.02.2022 r. o godz. 09:30.**
2. W przypadku awarii systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
6. Informacja z otwarcia ofert zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji „Komunikaty”.
7. Zgodnie z ustawą Pzp Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania publicznego otwarcia ofert.

XVII.Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 pzp, Wykonawcę:
 - 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
 - b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
 - c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
 - d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
 - e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
 - f) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

- g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
 - h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
- 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
 - 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
 - 4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
 - 5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
 - 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
 3. Zamawiający ocenia podstawy wykluczenia zgodnie z przepisami art. 110 -111 Pzp.

XVIII. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1

Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust.1.

XIX. Sposób obliczenia ceny

1. W formularzu ofertowym, należy podać ceny jednostkowe przypadające za przegląd i konserwację kwartalną, jednorazową konserwację oraz konserwację roczną z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia.
2. Należy wycenić wszystkie pozycje w formularzu ofertowym.
3. Wykonawca winien zaoferować cenę jednoznaczną i ostateczną, która nie będzie podlegała negocjacjom.
4. Cena oferty i składające się na nią ceny jednostkowe winny być określone w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, ponieważ w takiej walucie będą dokonywane rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

XX. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem (wagą):

Lp.	KRYTERIUM	WAGA
1.	Cena brutto przeglądów i konserwacji	60%
2.	Cena brutto za 1 rbh napraw awaryjnych	10 %
3.	Gotowość do usunięcia awarii tj. czas dojazdu na miejsce awarii i gotowość do usunięcia awarii.	30%

UWAGA: Cena brutto za 1 rbh napraw awaryjnych oznacza czas naprawy bez względu na to ile osób wykonywało naprawę (nie jest to czas pracy osób wykonujących naprawę).

a) kryterium cenowe X^1 – cena brutto przeglądów i konserwacji będzie wyliczana według następującego wzoru;

$$X^1 = (C_n : C_b) \times 100 \times 0,60 \text{ (punktów)}$$

gdzie:

X^1 – ilość punktów uzyskanych w kryterium cena brutto przeglądów i konserwacji

C_n – najniższa cena brutto przeglądów i konserwacji

C_b - cena brutto przeglądów i konserwacji.

b) kryterium X^3 - gotowość do usunięcia awarii tj: czas dojazdu na miejsce awarii i gotowość do usunięcia awarii:

$$X^3 = (G_n : G_b) \times 100 \times 0,30 \text{ (punktów)}$$

gdzie:

X^3 - ilość punktów uzyskanych w kryterium gotowość do usunięcia awarii;

G_n – najkorzystniejszy czas dojazdu spośród ocenianych ofert;

G_b – czas dojazdu oferty ocenianej.

Po obliczeniu ilości punktów według określonych wyżej wzorów dla poszczególnych kryteriów oceny ofert w celu wyłonienia oferty najkorzystniejszej Zamawiający wykorzysta poniższy wzór:

$$X^n = X^1 + X^2 + X^3$$

gdzie X^n = suma punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert uzyskanych przez ocenianą ofertę.

Gotowość do usuwania awarii czyli czas dojazdu na miejsce awarii i gotowość do usunięcia awarii polega na znalezieniu i zdiagnozowaniu przyczyny awarii oraz usunięciu przyczyny niesprawności urządzeń i instalacji przeciwpożarowej – jeżeli nie wiąże się to z zakupem części (urządzeń).

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Tabelę Nr 2 znajdującą się w formularzu ofertowym –stanowiącym załącznik Nr 1 do SWZ, w której zobowiązany jest wpisać czas dojazdu na miejsce awarii i gotowość do usunięcia awarii.

W kryterium „Gotowość do usunięcia awarii tj. czas dojazdu na miejsce awarii i gotowość do usunięcia awarii” – należy podać ilość pełnych godzin.

UWAGA! Zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie czas dojazdu na miejsce awarii i gotowość do usunięcia awarii liczony od przesłania przez Zamawiającego zawiadomienia o awarii drogą elektroniczną lub faksem - nie może być dłuższy niż 8h.

Oferta Wykonawcy, który w formularzu ofertowym w Tabeli Nr 2 zadeklaruje czas dojazdu na miejsce awarii i gotowość do usunięcia awarii powyżej 8h – zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ (na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych). Jeżeli Wykonawca nie wypełni TABELI NR 2, tym samym nie zadeklaruje czasu dojazdu na miejsce awarii i gotowości do usunięcia awarii – Zamawiający przyjmie, że Wykonawca dojedzie na miejsce awarii i będzie gotowy do jej usunięcia w czasie 8h od przesłania przez Zamawiającego zawiadomienia o awarii drogą elektroniczną lub faksem (termin maksymalny).

c) kryterium cenowe X^2 – cena brutto za 1 rbh napraw awaryjnych przyznane będą punkty według następującego wzoru:

$$X^2 = (Dn: Db) \times 100 \times 0,10 \text{ (punktów)}$$

gdzie:

X^2 – ilość punktów uzyskanych w kryterium cena brutto za 1 rbh napraw awaryjnych.

Dn – najniższa cena brutto za 1 rbh naprawy awaryjnej spośród ocenianych ofert.

Db – cena brutto za 1 rbh naprawy awaryjnej oferty ocenianej.

XXI. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Wskazanie osób reprezentujących Wykonawcę przy podpisywaniu umowy.
2. Wskazanie banku, w którym Wykonawca posiada rachunek bankowy oraz podanie numeru rachunku bankowego, na który Zamawiający będzie dokonywał przelewu wynagrodzenia za zrealizowane zamówienie
3. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawiają Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie;

XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
 - a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
 - b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” Pzp.

XXIII. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95

1. Zamawiający wymaga aby wszyscy pracownicy zgłoszeni do realizacji umowy byli zatrudnieni na umowę o pracę, zgodnie i na podstawie zapisów wyczerpujących Kodeks Pracy (ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. Zm.).
Działając zgodnie z art. 95 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga w całym okresie realizacji przedmiotu umowy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę co najmniej 4 osób w przeliczeniu na pełny etat wykonujących czynności określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
2. W trakcie realizacji zamówienia **Zamawiający** uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez **Wykonawcę** wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności **Zamawiający** uprawniony jest w szczególności do:
 - 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
 - 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
 - 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

XXIV. Podwykonawstwo

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

2. Zamawiający **nie zastrzega** obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w formularz ofertowym części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

XXV. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

1. Zamawiający żąda od Wykonawców składających ofertę wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości **1 685,00 zł** (słownie: jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt pięć złotych).

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i musi być utrzymywane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, gdy dojdzie do zwrotu wadium .

3. Zgodnie z art. 97 ust. 7 ustawy Pzp wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- a) pieniądzu;
- b) gwarancjach bankowych;
- c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze: **76 1010 1339 0016 1613 9120 1000 z dopiskiem: „postępowanie Nr 1/22/P”**.

4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym. **Za datę wniesienia wadium w pieniądzu uznana będzie data i godzina jego zaksięgowania na koncie Zamawiającego.**

5. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej tj. gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez inne podmioty powinno zostać złożone wraz z ofertą (elektronicznie) za pośrednictwem platformy zakupowej w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób upoważnionych do wystawienia oryginału dokumentu wadium.

6. Zamawiający informuje, że złożenie kopii dokumentu gwarancji wadialnej lub poręczenia wadialnego nie będzie uważane za skuteczne wniesienie wadium i w konsekwencji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie **art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp**.

7. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać co najmniej:

- a) określenie gwaranta i beneficjenta;
- b) warunki zapłaty, na które składają się wysokość sumy gwarancyjnej;
- c) okres ważności zobowiązania gwaranta;
- d) sposób zgłoszenia żądania.

8. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie.

9. Zamawiający zaleca, aby wadium składane w formie gwarancji przez konsorcjum określało podmiot wnoszący wadium, a także nazwy pozostałych konsorcjantów.

10. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w ustawie.

11. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w ustawie.

XXVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zamawiający wymagać będzie od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto za przegląd i konserwację oraz naprawę urządzeń wynikającego z formularza ofertowego – załącznika Nr 1 do SWZ.

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

- a) pieniądzu – Wykonawca przeleje na rachunek bankowy Nr – 42 1010 1339 0016 1613 9120 2000 z dopiskiem „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – postępowanie Nr 1/22/P”;
- b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
- c) gwarancjach bankowych;
- d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż wskazane wyżej.

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wpłaci całość zabezpieczenia w wysokości 5 % wartości zamówienia brutto na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego – a w przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie niż pieniężna, stosowny dokument Gwarancyjny (Poręczenie) winien być złożony przed zawarciem umowy w kasie Jednostki Wojskowej Nr 4929 w Dęblinie lub przesłany mailowo w przypadku gwarancji elektronicznej;

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie całość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3. W przypadku niewykonania umowy w terminie, Wykonawca zobowiązany jest do niezbędnego przedłużenia ważności zabezpieczenia. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznaczonego następnie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji w innej formie niż pieniężna, Wykonawca przedstawi stosowny dokument (lub dokumenty) gwarancyjne, obowiązujący(e) do upływu terminu rękojmi za wady i gwarancji tj. (zadeklarowana w formularzu ofertowym ilość) miesięcy od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego na dokonane naprawy od dnia podpisania protokołu odbioru wykonania usługi bez wad. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

4. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa w zdaniu poprzednim, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Strony postanawiają, że 30% wartości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na ewentualne zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji, zaś 70% wartości przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót budowlanych.

6. Zamawiający zwróci 70% wartości zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 w terminie 30 dni (trzydziestu dni) od dnia wykonania robót budowlanych i dokonania odbioru końcowego. Natomiast 30 % zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 – przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji – zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu (piętnastym dniu) po upływie okresu rękojmi za wady, na podstawie bezusterkowego protokołu przeglądu z okresu rękojmi lub gwarancji.

7. Zwrotu zabezpieczenia Zamawiający dokona na rachunek bankowy Wykonawcy

8. Dokument gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty zabezpieczenia, na pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty zabezpieczenia.

9. W dokumencie tym gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta dodatkowych warunków lub czynności (np. przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek beneficjenta czy przedłożenia wraz z wezwaniem do zapłaty dodatkowej dokumentacji). Dopuszczalnym przez Zamawiającego żądaniem gwaranta może być np. żądanie oświadczenia beneficjenta o nie wykonaniu lub nienależytem wykonaniu umowy oraz dokumentu potwierdzającego, że osoby, które podpisały wezwanie do zapłaty w imieniu beneficjenta, upoważnione są do jego reprezentowania.

10. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

11. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

12. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zabezpieczenie może zostać przekazane na poczet kar umownych lub odszkodowania.

XXVII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 1 do zastosowania przez Zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie

ul. Brygady Pościgowej 5

08 – 521 Dęblin,

NIP:506-011-18-75,

REGON: 061456920

kontakt: tel. 261 517 525

e-mail: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie **art. 6 ust. 1 lit. c RODO** w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: przeprowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji tj: dotyczącego **„Usługę w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw awaryjnych instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru, oddymiania, oświetlenia ewakuacyjnego oraz automatycznego systemu gaszenia pożaru gazem w budynkach administrowanych przez 41 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie – Nr 1/22/P.”**

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 j.t.), dalej „ustawa Pzp”;

▪Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

▪obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

▪w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

▪posiada Pani/Pan:

–na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

–na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

–na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

–prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

▪nie przysługuje Pani/Panu:

–w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

–prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

–na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

**Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

****Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw*

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno - prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), w **szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO** względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).

Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (treść oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO została ujęta przez zamawiającego we wzorze formularza ofertowego – załącznika nr 1 do SWZ).

XXVIII.Dodatkowe informacje

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SWZ.

2. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.

XXIX. Załączniki do SWZ

Wymienione poniżej załączniki stanowią integralną część SWZ:

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy;

Załącznik Nr 1a – Opis przedmiotu zamówienia;

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik Nr 2a – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania;

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;

Załącznik Nr 4 – Ogólne warunki umowy

Załącznik Nr 5 - Wykaz usług

Załącznik Nr 6 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się

DOWÓDCA

Sporządziła: p. Katarzyna Sycińska

Zatwierdził pod względem formalno-prawnym:

Radca Prawny – p. Kazimierz Gorzel -

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) - dalej Pzp. na „Usługę w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw awaryjnych instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru, oddymiania, oświetlenia ewakuacyjnego oraz automatycznego systemu gaszenia pożaru gazem w budynkach administrowanych przez 41 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie – Nr 1/22/P” wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach:

<i>Wykonawca</i>	<u>nazwa (firma) lub imię i nazwisko</u> w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wpisać nazwę (firmę) lub imię i nazwisko każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia	
	<u>Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy (ulica, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj, skrót literowy nazwy państwa) faks, e-mail, NIP, REGON</u> w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wpisać powyższe dane dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia	
	Adres do korespondencji faks, e-mail do korespondencji Oświadczamy, że wyżej wskazany nr faksu lub e-mail jest odpowiednim do przekazywania nam informacji dotyczących przedmiotowego postępowania W przypadku zmiany numeru faksu lub adresu e-mail zobowiązujemy się poinformować o tym fakcie	
	Osoba upoważniona do kontaktów (imię, nazwisko, telefon adres e-mail, faks)	
	Pełnomocnik wykonawcy (adres e-mail, telefon, faks) - wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia	

1. Kwartalna konserwacja systemów sygnalizacji pożaru

Lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto (kol.4xkol.5)	Stawka VAT%	Wartość brutto (kol.6xkol.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
KONSERWACJA KWARTALNA							
Budynek nr 6 Koszarowy Dęblin - Lotnisko							
1	Detektory typ DEX-1	szt.	4				
2	Głowica samozamykająca MAG1	szt.	1				
3	Moduł alarmowy MD-4	szt.	1				
4	Syrena alarmowa DK-S3	szt.	1				

Wartość konserwacji ogółem						XXX	
Roczna wartość konserwacji (x4)						XXX	
Budynek nr 12 koszarowy Dęblin - Lotnisko							
5	punkt dozorowy (przycisk, czujka, wskaźnik zadziałania) gaz	szt.	39				
6	centralka CSP + akumulatory	szt.	1				
Wartość konserwacji ogółem						XXX	
Roczna wartość konserwacji (x4)						XXX	
Budynek nr 109 i 110 hangar + przybudówka Dęblin - Lotnisko							
7	centralka CSP + akumulatory	szt.	1				
8	punkt dozorowy (przycisk, czujka, wskaźnik zadziałania)	szt.	30				
Wartość konserwacji ogółem							
Roczna wartość konserwacji (x4)							
Budynek nr 115 hangar + 204 Wartownia Dęblin - Lotnisko							
9	centralka CSP + akumulatory	szt.	1				
10	punkt dozorowy (przycisk, czujka, wskaźnik zadziałania)	szt.	29				
Wartość konserwacji ogółem						XXX	
Roczna wartość konserwacji (x4)						XXX	
Budynek Nr 183 akumulatorownia Dęblin – Lotnisko - system Gazex							
11	czujki gazu	szt.	4				
12	centralka +akumulatory	szt.	1				
Wartość konserwacji ogółem						XXX	
Roczna wartość konserwacji (x4)						XXX	
Budynek nr 192 stacja diagnostyczna Dęblin – Lotnisko - system Gazex							
13	czujka gazu	szt.	6				
14	centralka + akumulatory	szt.	1				
Wartość konserwacji ogółem						XXX	
Roczna wartość konserwacji (x4)						XXX	
Budynek nr 199 koszarowy Dęblin - Lotnisko							
15	punkt dozorowy (przycisk, czujka, wskaźnik zadziałania)	szt.	284				
16	centralka CSP + akumulatory	szt.	1				
Wartość konserwacji ogółem						XXX	
Roczna wartość konserwacji (x4)						XXX	
Budynek nr 236 koszarowy Dęblin - Lotnisko							
17	punkt dozorowy (przycisk, czujka, wskaźnik zadziałania)	szt.	217				
18	centralka CSP + akumulatory	szt.	1				
Wartość konserwacji ogółem						XXX	
Roczna wartość konserwacji (x4)						XXX	
Budynek nr 299 wielofunkcyjny Dęblin - Lotnisko							
19	centrala sygnalizacji pożarowej Polon-Alfa 4900S	szt.	1				
20	optyczna czujka dymowa DOR-46	szt.	86				
21	Gniazdo G-40	szt.	86				
22	Element kontrolująco-sterujący EKS-4001	szt.	1				
23	Ręczny ostrzegacz ROP-4001	szt.	10				
24	Wskaźnik zadziałania WZ-31	szt.	28				
25	Sygnalizator akustyczny SA-K5	szt.	5				
Wartość konserwacji ogółem						XXX	
Roczna wartość konserwacji (x4)						XXX	

Budynek nr 424 strażnica lotniskowa straży pożarnej Dęblin - Lotnisko							
26	kompaktowa centrala sygnalizacji pożaru CSP z kompletnym wyposażeniem + akumulatory Integral B5-SCU-CP	szt.	1				
27	Czujki pożarowe (TF1-TF9)	szt.	65				
28	Gniazdo USB 501-1	szt.	65				
29	wskaźnik zadziałania LPL + obudowa wskaźnika zadziałania PIG	szt.	2				
30	przycisk pożarowy + szybka do przycisku pożarowego	szt.	10				
31	zasilacz buforowy	szt.	1				
32	sygnalizator akustyczny	szt.	9				
Wartość konserwacji ogółem						XXX	
Roczna wartość konserwacji (x4)						XXX	
Hangar typu lekkiego nr 426 Dęblin - Lotnisko							
33	Czujki płomieni	szt.	4				
34	Czujki temperaturowo-dymowe	szt.	12				
35	Cenytała p.poż 1200-2000C prod. GE Security	szt.	1				
36	Sygnalizator akustyczny zewnętrzny	szt.	1				
37	Przycisk ROP	szt.	6				
Wartość konserwacji ogółem						XXX	
Roczna wartość konserwacji (x4)						XXX	
Budynek nr 427 szkoleniowy Dęblin - Lotnisko							
38	Centrala przeciwpożarowa BOSCH FPA 1200	szt.	1				
39	Sygnalizator akustyczny BOSCH FNM 320	szt.	2				
40	Czujka FAP-DOT 420	szt.	13				
41	Czujka FNM 210-DM	szt.	1				
42	Wyłącznik przeciwpożarowy FR 304	szt.	1				
Wartość konserwacji ogółem						XXX	
Roczna wartość konserwacji (x4)						XXX	
Budynek nr 428 wojskowy port lotniczy Dęblin - Lotnisko							
43	Centrala sygnalizacji pożaru CSP –FC7242A	szt.	1				
44	Redundantna czujka adresowalna czujka multisensorowa OH720	szt.	319				
45	Wskaźnik zadziałania czujki FDA/91	szt.	148				
46	Ręczny adresowalny ostrzegacz pożaru FDME221 FDH291-R	szt.	25				
47	Ręczny adresowalny ostrzegacz pożaru –przyciski w wykonaniu szczelnym IP67 FDME223+DMZ1197-AD+DMZ1196-AC	szt.	6				
48	Sygnalizator alarmowy w obudowie zwykłej SA-K7	szt.	36				
49	Sygnalizator alarmowy w obudowie szczelnej IP66	szt.	5				
50	Zasilacz urządzeń SAP ZSP-135 DR	szt.	12				
51	Adresowalny moduł wej/wyj (1*wyj/2*wej) FDCIO221	szt.	22				
52	Adresowalny moduł przekaźnikowy (4*NO/NC) FDCIO222	szt.	9				

53	Tablica sygnalizacji równoległej FT2010-A1	szt.	1				
Wartość konserwacji ogółem						XXX	
Roczna wartość konserwacji (x4)						XXX	
Budynek nr 434 + Budynek nr 435 + Budynek nr 436 Dęblin - Lotnisko							
54	Centrala SIMENS FC 722	szt.	1				
55	ROP 233	szt.	1				
56	Czujki dymu OP 720	szt.	55				
57	Czujki ciepła OH 720	szt.	166				
58	Czujki ciepła D01101-EX	szt.	2				
59	Ręczny ostrzegacz FDM 221	szt.	49				
60	Elementy wej./wyj. FDC10 221	szt.	8				
61	Sygnalizatory SAK-U7	szt.	27				
62	Sygnalizatory Y04- EX	szt.	2				
Wartość konserwacji ogółem						XXX	
Roczna wartość konserwacji (x4)						XXX	
Budynek nr 437 Symulatory Dęblin - Lotnisko							
63	Centrala FC 724-2A	szt.	1				
64	Czujki dymu OP 720	szt.	68				
65	Czujki ciepła OH 720	szt.	104				
66	Ręczny ostrzegacz FDM 221	szt.	9				
67	Elementy wej./wyj. FDC10 221	szt.	6				
68	Sygnalizatory SAK-K7	szt.	4				
69	Zasilacz 24VDC, 5A, 3A	szt.	11				
70	Czujki p.poż OSID	szt.	6				
71	Zewnętrzny ręczny ostrzegacz pożaru	szt.	3				
72	Ręczny ostrzegacz pożaru	szt.	3				
73	Sygnalizator akustyczny IP65	szt.	11				
74	Punktowa adresowalna czujka dymu	szt.	18				
75	Punktowa adresowalna czujka dymu multisensorowa optyczno-temperaturowa	szt.	22				
76	Punktowa adresowalna czujka dymu ze wskazaniem zadziałania	szt.	20				
77	Punktowa adresowalna czujka dymu	szt.	12				
78	Czujki na układach mikro-sensorowych system LIST® w pom. (103 – 116)	kpl.	1				
79	Czujka wielosensorowa optyczno - temperaturowa	szt.	7				
80	Czujka optyczna ze wskaźnikiem zadziałania	szt.	4				
81	Ręczny ostrzegacz pożarowy	szt.	2				
82	Element kontrolno - sterujący	szt.	1				
83	Sygnalizator optyczno akustyczny	szt.	1				
Wartość konserwacji ogółem						XXX	
Roczna wartość konserwacji (x4)						XXX	
Budynek nr 438 Inny obiekt lotniskowy Dęblin - Lotnisko							
84	Centrala POLON 4000	szt.	1				
85	Czujki dymu	szt.	106				
86	Przycisk ROP	szt.	7				
87	Sygnalizatory akustyczne wewnętrzne	szt.	3				
88	Sygnalizatory akustyczne zewnętrzny	szt.	2				
Wartość konserwacji ogółem						XXX	
Roczna wartość konserwacji (x4)						XXX	

Budynek nr 439 Domek startowy pilota Dęblin - Lotnisko							
89	Centrala SSP	szt.	1				
90	Czujki dymu	szt.	111				
91	Ręczny ostrzegacz pożaru	szt.	18				
92	Moduły sterujące wej/wyj.	szt.	23				
93	Sygnalizatory akustyczne wewnętrzne	szt.	17				
94	Wskaźnik zadziałania	szt.	64				
Wartość konserwacji ogółem						XXX	
Roczna wartość konserwacji (x4)						XXX	
Hangary typu lekkiego nr 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450							
95	Centrala ESSER	szt.	1				
96	Czujki ciepła	szt.	16				
97	Czujki dymu	szt.	32				
98	Ostrzegacz ręczny	szt.	16				
Wartość konserwacji ogółem						XXX	
Roczna wartość konserwacji (x4)						XXX	
Budynek nr 244 Dęblin Lotnisko							
99	Centrala Bosch FPA 500	szt.	1				
100	Akumulator 40Ah	szt.	2				
101	Czujka FAP – 425-DOT	szt.	97				
102	Przycisk ROP FMC – 210-DM - GR	szt.	16				
103	Sygnalizator akustyczny wew.	szt.	34				
104	Sygnalizator akustyczny zew.	szt.	1				
105	Siłownik systemu oddymiania	szt.	9				
106	Centrala oddymiania	szt.	1				
107	Przycisk alarmowy oddymiania	szt.	12				
Wartość konserwacji ogółem						XXX	
Roczna wartość konserwacji (x4)						XXX	
Budynek nr. 452 Dęblin Lotnisko							
108	Centrala CSP Simens FC724	szt.	1				
109	Akumulator 12V/17Ah	szt.	2				
110	Optyczna czujka dymu	szt.	130				
111	Przycisk ROP – FDME 221	szt.	8				
112	Sygnalizator akustyczny	szt.	9				
113	Czujka wielodetektorowa	szt.	2				
114	Gniazdo czujki adresowej	szt.	132				
115	Czujka płomieniowa	szt.	5				
116	Czujka wielodetektorowa do stref Ex	szt.	15				
117	Kłapa p.poż	szt.	4				
118	Siłownik	szt.	4				
119	Centrala	szt.	1				
Wartość konserwacji ogółem						XXX	
Roczna wartość konserwacji (x4)						XXX	
Budynek nr. 453 – 454 Dęblin Lotnisko							
120	Centrala Gazex	szt.	1				
121	Czujka	szt.	20				
Wartość konserwacji ogółem						XXX	
Roczna wartość konserwacji (x4)						XXX	
Budynek nr 1 Klikawa							
122	punkt dozorowy (przycisk, czujka, wskaźnik zadziałania)	szt.	10				
123	centralka Satel + manipulator + akumulatory	szt.	1				
124	czujka ruchu	szt.	7				
125	centrala POLON 4200 + akumulatory	szt.	1				
126	czujka typ DUP 40 + gniazda	szt.	50				
Wartość konserwacji ogółem						XXX	

Roczna wartość konserwacji (x4)		XXX	
Wartość konserwacji systemów pożaru ogółem za ROK 2022(poz. 1-126)		XXX	

2. Jednorazowa konserwacja systemu oddymiania.

Lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto (kol.4xkol.5)	Stawka VAT%	Wartość brutto (kol.6xkol.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
JEDNORAZOWA KONSERWACJA							
Budynek nr 6 Koszarowy Dęblin - Lotnisko							
1	Centrala systemu oddymiania RZN 4416-M	szt.	2				
2	Optyczna czujka dymu DOR-40	szt.	10				
3	Ręczny przycisk oddymiania RT-45	szt.	6				
4	Przycisk przewietrzania z kluczem SLT 42U PL	szt.	2				
5	przycisk zwalniający UT 4U PL	szt.	2				
6	Siłownik drzwiowy DDS 54/200	szt.	8				
7	Siłownik łańcuchowy CDC 200/600	szt.	8				
Wartość konserwacji ogółem						XXX	
Budynek nr 199 koszarowy Dęblin - Lotnisko							
8	siłownik elektryczny 24 V	szt.	6				
Wartość konserwacji ogółem						XXX	
Budynek nr 205 biurowo-sztabowy Dęblin - Lotnisko							
9	Centrala oddymiania UCS 6000 8A	szt.	2				
10	Czujka dymu DOR 40	szt.	10				
11	Przycisk ręczny PO-63	szt.	18				
12	Siłownik okna KM 35	szt.	4				
13	Siłownik drzwi BS 500	szt.	2				
Wartość konserwacji ogółem						XXX	
Budynek nr 236 koszarowy Dęblin - Lotnisko							
14	siłownik elektryczny 24 V	szt.	2				
15	centrala oddymiania	szt.	1				
Wartość konserwacji ogółem						XXX	
Budynek nr 267 koszarowy Dęblin - Lotnisko							
16	siłownik elektryczny 24 V	szt.	6				
17	czujka dymu	szt.	4				
18	centrala oddymiania + akumulatory	szt.	1				
Wartość konserwacji ogółem						XXX	
Budynek nr 424 strażnica lotniskowa straży pożarnej Dęblin - Lotnisko							
19	centrala oddymiania AFG-2004	szt.	2				
20	czujka dymu	szt.	2				
21	gniazdo do czujek szeregu 40 G40	szt.	2				
22	ręczne ostrzegacze pożaru RPO	szt.	6				
23	ręczny przycisk przewietrzania PP	szt.	4				
24	centrala alarmowa do 16 linii	szt.	1				

	dozorowych						
25	obudowa do centrali z akumulatorem 17Ah	szt.	1				
26	modułowa centrala alarmowa do 8 linii dozorowych - koncentrator 8 linii, 4 wyjścia z zasilaczem 3A/12V w obudowie i akumulatorem	szt.	8				
Wartość konserwacji ogółem						XXX	
Budynek nr 428 wojskowy port lotniczy Dęblin - Lotnisko							
27	Centralka sterowania oddymianiem SCO-USC-6000 32A + siłowniki do klap oddymiających-2szt	szt.	2				
28	Centrala oddymiająca z żaluzją oddymiającą	kpl.	1				
29	Przycisk przewietrzania LT	szt.	3				
30	Elektromechaniczny element blokujący –elektrowstrzymacz Stumet EM850	szt.	3				
Wartość konserwacji ogółem						XXX	
Budynek nr 63 izba chorych Dęblin - Twierdza							
31	centralka RZN + akumulatory	szt.	1				
32	czujka DOR 40	szt.	1				
33	przycisk RT 42	szt.	2				
34	siłownik elektryczny 24 V	szt.	2				
Wartość konserwacji ogółem						XXX	
Budynek nr 1 biurowo-sztabowy Stawy							
Siłowniki do okien oddymiających							
35	KA-34/1100BSY+zestaw 24V 2x300N/1100mm	szt.	4				
36	KA zestaw konsol RA-KA	szt.	8				
Siłowniki do okien napowietrzających							
37	KA-34/800 BSY+ zestaw 24V	szt.	4				
38	KA-BS050 VFO+ zestaw konsol RA-KA	szt.	8				
39	CDC 200/350-napęd łańcuchowy 200N/350mm	szt.	8				
40	CDC-BS077-VSI zestaw konsol	szt.	8				
Sterowanie do systemu oddymiania i napowietrzania							
41	RZN 4416-M – centrala oddymiania i sygnalizacji modułowa 16A/AdComNet.	szt.	2				
42	Akumulator 12V/12Ah	szt.	4				
43	RT45LT-Przycisk oddymiania z przyciskiem wentylacji	szt.	2				
44	RT45-Przycisk oddymiania	szt.	2				
45	OSD 23-optyczna czujka dymu	szt.	4				
46	AM 44-Z – moduł odłączania alarmu	szt.	2				
47	SA-K7 Sygnalizator akustyczny z zespołem diod	szt.	6				
48	PIP-2A/przelotowa puszka przyłączeniowa	szt.	12				
49	PIP-1A-puszka przyłączeniowa 1A	szt.	4				
Wartość konserwacji ogółem						XXX	
Budynek nr 216 Dęblin - Lotnisko							
50	Centrala oddymiania MERCOR MCR 9705 – 10A	szt.	2				
51	Czujka optyczna dymu	szt.	6				
52	Czujka wiatru i deszczu	szt.	2				

53	Przycisk oddymiania	szt.	2				
54	Przycisk przewietrzania	szt.	2				
55	Siłownik klapy (napęd pneumatyczny)	szt.	2				
56	Siłownik napowietrzania	szt.	2				
Wartość konserwacji ogółem						XXX	
Wartość konserwacji systemu oddymiania ogółem za ROK 2022 (poz. 1-56)						XXX	

3. Konserwacja Roczna

Lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto (kol.4xkol.5)	Stawka VAT%	Wartość brutto (kol.6xkol.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
KONSERWACJA ROCZNA							
Budynek nr 6 Koszarowy Dęblin - Lotnisko							
1	Budynek nr 6	szt.	49				
2	Budynek nr 7	szt.	6				
3	Budynek nr 12	szt.	9				
4	Budynek nr 109	szt.	8				
5	Budynek nr 110	szt.	1				
6	Budynek nr 115	szt.	8				
7	Budynek nr 199	szt.	123				
8	Budynek nr 205	szt.	69				
9	Budynek nr 236	szt.	53				
10	Budynek nr 299	szt.	27				
11	Budynek nr 424	szt.	43				
12	Budynek nr 427	szt.	11				
13	Budynek nr 428	szt.	165				
14	Budynek nr 434	szt.	35				
15	Budynek nr 435	szt.	36				
16	Budynek nr 436	szt.	40				
17	Budynek nr 437	szt.	67				
18	Budynek nr 438	szt.	34				
19	Budynek nr 439	szt.	99				
20	Hangary nr 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450	szt.	40				
21	Budynek nr 216	szt.	117				
22	Budynek nr. 244	szt.	75				
23	Budynek nr. 452	szt.	128				
24	Budynek nr. 183	szt.	5				
25	Budynek nr. 192	szt.	10				
26	Budynek nr. 204	szt.	1				
27	Budynek nr. 267	szt.	3				
28	Budynek nr. 430	szt.	3				
29	Budynek nr. 451	szt.	18				
30	Budynek nr. 1 Klikawa	szt.	1				
Wartość konserwacji instalacji oświetlenia ewakuacyjnego za ROK 2022 (poz. 1-30)						XXX	

4. Naprawa urządzeń systemu sygnalizacji pożarowej

Lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto (kol.4xkol.5)	Stawka VAT%	Wartość brutto (kol.6xkol.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Kompleks Dęblin - Lotnisko							
Budynek nr 424							
1	Akumulator Technocell TC2.-12(12V,2.3Ah)	szt.	30				
2	Akumulator MW 1.3-12(12V,1.3Ah)	szt.	24				
Wartość naprawy						XXX	

Naprawę urządzeń systemu sygnalizacji pożarowej należy wykonać w terminie 40 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

Wartość przeglądów i konserwacji ogółem za 2022 rok netto:zł.

słownie:

Wartość przeglądów i konserwacji ogółem za 2022 rok brutto:zł.

słownie:

Wartość naprawy za 2022 rok netto:zł.

słownie:

Wartość naprawy za 2022 rok brutto:zł.

słownie:

Całkowita wartość za przeglądy i konserwacje oraz naprawy urządzeń za 2022 rok

netto:

słownie:

brutto:

słownie:

cena brutto to kryterium oceny ofert : „cena brutto oferty” o wadze 60%

Tabela Nr 2

**TABELA NR 2-DOTYCZY POZACENOWEGO KRYTERIUM OCENY OFERT:
„GOTOWOŚĆ DO USUNIĘCIA AWARII TJ: CZAS DOJAZDU NA MIEJSCE
AWARII I GOTOWOŚĆ DO USUNIĘCIA AWARII” -WAGA 30 %**

kryterium oceny ofert: „Gotowość do usunięcia awarii tj: czas dojazdu na miejsce awarii i gotowość do	Oświadczam, że Gotowość do usunięcia awarii tj: czas dojazdu na miejsce awarii i gotowość do usunięcia awarii:
---	---

usunięcia awarii” -WAGA 30% godzin* <small>*należy wpisać liczbę godzin–maksimum 8 godziny</small>
--	--

Tabela Nr 3

TABELA NR 3-DOTYCZY POZACENOWEGO KRYTERIUM OCENY OFERT CENA BRUTTO ZA 1 rbh_WAGA 10 %:

kryterium oceny ofert:	
Cena brutto za 1 roboczogodzinę usunięcia awarii	Cena netto za 1 roboczogodzinę napraw awaryjnych wynosi -zł.
WAGA 10%	Cena brutto za 1 roboczogodzinę napraw awaryjnych wynosi -zł.

Cena brutto za 1 rbh napraw awaryjnych oznacza czas naprawy bez względu na to ile osób wykonywało naprawę (nie jest to czas pracy osób wykonujących naprawę).

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia przez zamawiającego, nie wnosimy do nich zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie:

- **SSP - przeglądy kwartalne:**
 - do 31.03.2022 r.,
 - 15.06.2022 r.,
 - 15.09.2022 r.
 - 15.12.2022 r.
- **Instalacja oddymiania i oświetlenie ewakuacyjne przegląd roczny:**
 - do 15.06.2022r.,
- **Usługę przeglądu i konserwacji automatycznego systemu gaszenia pożaru gazem należy wykonać w następujących terminach:**
 - przeglądy półroczne:**
 - do 31.03.2022 r.,
 - 15.09.2022r.
 - **przegląd roczny:**
 - do 31.03.2022 r.;

Miejsce realizacji zamówienia odpowiednio według opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.

4. Jesteśmy związani ofertą przez okres wskazany SWZ.

5. Oświadczamy, że załączone do Specyfikacji Warunków Zamówienia Istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

6. Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia (wypełnić, jeżeli dotyczy) *:

a) powierzmy następującym podwykonawcom realizację następujących części zamówienia (niebędących podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca - w przypadku, gdy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu samodzielnie):

Lp.	Nazwa (firma) podwykonawcy (o ile jest to wiadome)	Cześć (zakres) przedmiotu zamówienia powierzony podwykonawcy

lub

b) powierzmy podwykonawcom realizację następujących części zamówienia i jednocześnie powołujemy się na ich zasoby, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SIWZ, na zasadach określonych w art. 22a ust. 4 (co potwierdza załączone do oferty zobowiązanie podmiotu udostępniającego):

Lp.	Nazwa (firma) podwykonawcy (innego podmiotu)	Cześć (zakres) przedmiotu zamówienia powierzony innemu podmiotowi

Łączna wartość brutto powierzonych podwykonawcy/podwykonawcom : zł

7. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty jako **najkorzystniejszej**, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **5 % całkowitego wynagrodzenia brutto na zasadach określonych w SWZ przed terminem zawarcia umowy.**

8. Zastrzegamy jednocześnie iż informacje zawarte w załączniku nr..... do oferty, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwai nie powinny być udostępniane innym wykonawcom biorącym udział w postępowaniu. (Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa).

9. Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art. 225 ust. 2 ustawy Pzp, informuję że wybór oferty (zaznaczyć właściwe):

- nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
- będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług *(należy podać rodzaj każdego towaru/usługi i numer zadania którego dotyczy):*

.....
.....
.....

których dostawa bądź świadczenie będzie prowadzić do jego powstania.

Zgodnie z wiedzą Wykonawcy należy uwzględnić stawkę VAT w wysokości %

10. Oświadczam(y), że jesteśmy:

(właściwe zakreślić):

- Mikroprzedsiębiorstwem *(przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR).*
- Małym przedsiębiorstwem *(przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR).*
- Średnim przedsiębiorstwem *(przedsiębiorstwa, które nie są 47 mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami, a które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.)*

11) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

12. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w SWZ.

13. Oświadczam(y), że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

14) Oferta została złożona na stronach.

***plik należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub elektronicznym podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym przez osobę
lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy***

..... * **Wypełnić jeżeli dotyczy**

**** Właściwie zakreślić** Zgodnie z treścią art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych: „Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. W przypadku nie zakreślenia (nie wskazania) żadnej z ww. treści oświadczenia i niewypełnienia powyższego pola oznaczonego: „należy wskazać: nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku o towarów i usług” – Zamawiający uzna, że wybór przedmiotowej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

***** Wyjaśnienie:** W ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751) dotychczasowy tzw. mechanizm odwróconego obciążenia w zakresie towarów i usług objętych załącznikiem nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług został zastąpiony tzw. mechanizmem podzielonej płatności. Załącznik nr 15 zawiera wykaz usług i towarów obejmujących m.in. telefony komórkowe, komputery, paliwa, a także różnego rodzaju roboty budowlane.

***** *Uwaga !!!! Mikroprzedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. **Małe przedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. **Średnie przedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami, a które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

********* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1) treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie napraw, przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw awaryjnych instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru, oddymiania, oświetlenia ewakuacyjnego oraz automatycznego systemu gaszenia pożaru gazem w budynkach administrowanych przez 41 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.

Szczegółowy opis:

Usługa w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i naprawy instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru, oddymiania, oświetlenia ewakuacyjnego oraz automatycznego systemu gaszenia pożaru gazem w budynkach nr 6, nr 7, nr 12, nr 109, nr 110, nr 115, nr 183, nr 192, nr 199, nr 204, nr 205, nr 216, nr 236, nr 244, nr 267, nr 299, nr 424, nr 426, nr 427, nr 428, nr 430, nr 434, nr 435, nr 436, nr 437, nr 438, nr 439, nr 443, nr 444, nr 445, nr 446, nr 447, nr 448, nr 449, nr 450, nr 451, nr 452, nr 453, nr 454 znajdujących się na terenie kompleksu Dęblin-Lotnisko, budynek nr 1 Klikawa, budynek nr 63 Dęblin-Twierdza, budynek nr 1 Stawy.

1.1.KOD CPV 50710000 - 5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych
34913000 - 0 Różne części zapasowe

1.2.Zakres usługi obejmuje:

1.2.1 Przeglądy techniczne, konserwacja i naprawy instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru, oddymiania, oświetlenia ewakuacyjnego oraz automatycznego systemu gaszenia pożaru gazem w budynkach nr 6, nr 7, nr 12, nr 109, nr 110, nr 115, nr 183, nr 192, nr 199, nr 204, nr 205, nr 216, nr 236, nr 244, nr 267, nr 299, nr 424, nr 426, nr 427, nr 428, nr 430, nr 434, nr 435, nr 436, nr 437, nr 438, nr 439, nr 443, nr 444, nr 445, nr 446, nr 447, nr 448, nr 449, nr 450, nr 451, nr 452, nr 453, nr 454 znajdujących się na terenie kompleksu Dęblin-Lotnisko, budynek nr 1 Klikawa, budynek nr 63 Dęblin-Twierdza, budynek nr 1 Stawy:

a) Instalacja SSP: budynek nr 12, nr 109, nr 110, nr 115, nr 199, nr 204, nr 236, nr 299, nr 424, nr 426, nr 427, nr 428, nr 434, nr 435, nr 436, nr 437, nr 438, nr 439, nr 443, nr 444, nr 445, nr 446, nr 447, nr 448, nr 449, nr 450, nr 452, nr 244 znajdujących się na terenie kompleksu Dęblin-Lotnisko, w budynku nr 1 kompleks Klikawa

Przegląd kwartalny:

1. Sprawdzenie działania centrali, stanu technicznego i parametrów z dokumentacją techniczną,
2. Sprawdzenie układu zasilania,
3. Sprawdzenie wszystkich części urządzenia pod względem zewnętrznych uszkodzeń mechanicznych,
4. Sprawdzenie wszystkich sygnalizatorów,
5. Sprawdzenie przycisków p.poż,
6. Sprawdzenie linii dozorowej za pomocą imitatora dymu, płomienia temperatury,
7. Sprawdzenie sygnalizatorów optycznych,
8. Sprawdzenie awaryjnych źródeł zasilania,
9. Sprawdzenie urządzeń przyłączających,
10. Sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujek za pomocą imitatora dymu,

11. Sprawdzenie działania urządzeń zewnętrznych sygnalizacji,
12. Przeprowadzenie regulacji urządzeń,
13. Wymiana uszkodzonych żaróweczek i bezpieczników,
14. Wymiana uszkodzonych szybek w przyciskach ręcznych,
15. Uzupełnianie papieru w urządzeniach drukujących CSP (tam gdzie występują),
16. Wpisanie do książek eksploatacji systemu informacji o jego stanie technicznym,
17. Sporządzenie protokołu odbioru każdorazowo po wykonaniu usługi i dostarczeniu go do Zamawiającego w ciągu 7 dni (datą wykonania usługi jest data sporządzenia protokołu).

Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest raz do roku czyścić czujki SSP we wszystkich obiektach. Natomiast raz na pół roku czyścić czujki SSP w obiektach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia i pyły, tj. Hangar nr 109, 110, 115, 426, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450

W budynku nr. 437 (symulatory) zastosowano System Sygnalizacji Pożaru opartej na mikro-sensorowych układach. Do ochrony pomieszczeń nr od 103 do 116 zaprojektowano do pomiaru rozkładu temperatury system LIST® wykorzystujący kabel SEC 15/1 (linia sensoryczna 1 czujka/1m) z rozmieszczonymi adresowanymi mikro-sensorymi, w których dokonuje pomiaru bezpośrednio w miejscu ułożenia.

Każda strefa dozorowa może mieć zdefiniowane niezależne progi i kryteria alarmu, w tym:

- a) alarmowanie nadmiarowe przy przekroczeniu zadanego progu temperatury;
- b) alarmowanie termo-różnicowe w jednostce czasu przy przekroczeniu określonej szybkości przyrostu temperatury w jednostce czasu;
- c) alarmowanie termo-różnicowe w odniesieniu temp. otoczenia przy przekroczeniu określonej szybkości przyrostu temperatury w jednostce czasu przy danej temperaturze otoczenia jak tło.

System liniowych czujników ciepła został podzielony na kilka stref dozorowych:

- strefa pod podłogą podniesioną w pom. 116 -75mb.
- strefa pod podłogą podniesioną w pom. od 109 do 115 – 68mb.
- strefa nad sufitem podwieszanym w pom. od 103 do 114 – 62mb i 53mb.
- strefa nad sufitem podwieszanym w pom. od 103 do 115 – 27mb.

Czujniki sensory rozlokowane w odstępach 1czujnik/1m linii sensorycznej adresowanymi względem numeru pomieszczenia.

b) Instalacja detekcji gazów GAZEX– budynki nr 6, nr 183, nr 192, nr 453- 454 Dęblin-Lotnisko,

Przegląd kwartalny:

1. Sprawdzenie ogólnego stanu technicznego urządzeń,
2. Sprawdzenie reakcji na pojawienie się czynnika niebezpiecznego,
3. Sprawdzenie współpracy urządzeń sygnalizacyjnych z centralą,
4. Sprawdzenie zadziałania centrali wentylacyjnej,
5. Sprawdzenie układu zasilania,
6. Sprawdzenie urządzeń pod względem mechanicznych uszkodzeń,
7. Sporządzenie protokołu odbioru każdorazowo po wykonaniu usługi i dostarczeniu go do Zamawiającego w ciągu 7 dni (datą wykonania usługi jest data sporządzenia protokołu).

c) **Instalacja oddymiania:** Budynek nr 6, 199, 205, 216, 236, 267, 424, 428 kompleks Dęblin – Lotnisko, w budynku nr 63 kompleks Dęblin - Twierdza, w budynku nr 1 kompleks Stawy

Przegląd roczny:

1. Sprawdzenie działania centrali, stanu technicznego i parametrów z DTR,
2. Sprawdzenie układu zasilania,
3. Sprawdzenie wszystkich części i urządzenia pod kątem ewentualnych zewnętrznych uszkodzeń mechanicznych,
4. Sprawdzenie przycisków alarmowych oddymiania i przewietrzania,
5. Sprawdzenie awaryjnych źródeł zasilania,
6. Sprawdzenie działania siłowników kłapy oddymiającej,
7. Sprawdzenie działania urządzeń zewnętrznych sygnalizacji kłap,
8. Czyszczenie czujek dymu,
9. Przeprowadzenie regulacji mechanicznej elementów siłownika,
10. Wpisanie do ksiąg eksploatacji systemu informacji o jego stanie technicznym,
11. Sporządzenie protokołu odbioru każdorazowo po wykonaniu usługi i dostarczeniu go do Zamawiającego w ciągu 7 dni (datą wykonania usługi jest data sporządzenia protokołu)

Czujki w hangarach umieszczone są na wysokości ok. 5 metrów

d) **Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego :** Budynek nr 6, nr 7, nr 12, nr 109, nr 110, nr 115, nr 199, nr 205, nr 216, nr 236, nr 299, nr 424, nr 427, nr 428, nr 434, nr 435, nr 436, nr 437, nr 438, nr 439, nr 443 - 450, nr 244, nr 451, nr 452, nr 183, nr 192, nr 204, nr 267, nr 430, znajdujących się na terenie kompleksu Dęblin-Lotnisko oraz w budynku nr 1 w kompleksie Klikawa:

Przegląd roczny:

1. Testowanie wszystkich elementów oświetlenia ewakuacyjnego,
2. Sprawdzenie sprawności działania całego oświetlenia ewakuacyjnego,
3. Sprawdzenie stanu centrali, manipulatorów, czujników, sygnalizatorów, zasilania awaryjnego i innych urządzeń wchodzących w skład systemu alarmowego,
4. Sprawdzenie poprawności działania i zasilania akumulatorów i zasilaczy,
5. Kontrola mechanicznego mocowania urządzeń,
6. Sprawdzenie połączenia i mocowania przewodów zasilających i sygnałowych, wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego,
7. Sprawdzenie czasu podtrzymania oświetlenia ewakuacyjnego od zaniku oświetlenia podstawowego,
8. Kompleksowe wyczyszczenie wszystkich elementów i urządzeń wchodzących w skład oświetlenia ewakuacyjnego za wyjątkiem przewodów zasilających i sygnałowych,
9. Sporządzenie protokołu odbioru każdorazowo po wykonaniu usługi i dostarczeniu go do Zamawiającego w ciągu 7 dni (datą wykonania usługi jest data sporządzenia protokołu).

System oświetlenia ewakuacyjnego w budynkach ujętych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia składa się z lamp ewakuacyjnych 8 W, oraz lamp jarzeniowych 2x 18 W i 2x 36 W z 3 godzinnym systemem podtrzymania zgodnie z PN-EN 1838:2005.

e) Automatyczny system gaszenia pożaru gazem NOVEC-1230 (FK-5-1-12) firmy Sevo.
– budynek nr 437

Stałe urządzenia gaśnicze na gaz NOVEC-1230 zbudowane jest z następujących komponentów:

1. Zasobnik –butla 105 l,
2. Środek gaśniczy NOVEC -1230 (FK-5-1-12),
3. Dysze gaśnicze 360⁰,
4. Zespół wyzwalacza elektromagnetycznego i ręcznego,
5. Manometr z łącznikiem ciśnieniowym zbiornika ze środkiem gaśniczym,
6. Łącznik ciśnieniowego wypływu środka gaśniczego,
7. Przewody rurowe,
8. Kształtki hydrauliczne,
9. Centrala sterująca stałymi urządzeniami gaśniczymi IGNIS 1520M - 1 szt.,
10. Uniwersalna czujka optyczna dymu DUR-40 wraz z gniazdami – 6szt.,
11. Przyciski START Gaszenia (uruchomienia gaszenia) – 1 szt., STOP gaszenia (wstrzymania gaszenia) - 1szt.,
12. Sygnalizator akustyczny SA-K7 – 1szt.,
13. Sygnalizatory informacyjne wewnętrzny SE-1 – 1szt. oraz zewnętrzny SW-1 – 1szt.,
14. Okablowanie,

W systemie tym środek gaśniczy przechowywany jest w stanie ciekłym w zbiorniku. Zbiornik ze środkiem gaśniczym znajduje się na zewnątrz pomieszczenia, w pomieszczeniu stanowisk instruktora.

Przegląd kompletnego systemu, włącznie ze zbiornikiem ciśnieniowym należy wykonać w terminach:

A. czynności półroczne

- Test i serwis detekcji elektrycznej i systemu sterującego zgodnie z instrukcją producenta. Każdy detektor dymu powinien być przetestowany dwa razy w roku.
- Weryfikacja wizualna rurociągów celem sprawdzenia ich stanu. Wymienić lub sprawdzić ciśnieniowo i jeśli zajdzie potrzeba skorodowany lub mechanicznie zniszczony rurociąg.
- Zewnętrznie sprawdzić zbiornik czy nie wykazuje uszkodzeń lub nieautoryzowanych modyfikacji oraz zniszczeń węży systemowych.
- Sprawdzić wskaźniki ciśnienia zbiornika. Odchylenie przy systemach z gazem ciekłym (jak NOVEC -1230) powinno mieścić się w granicy 10% względem prawidłowego ciśnienia napełnienia.
- Dla gazów ciekłych sprawdzić wagę aby zweryfikować poprawną zawartość zbiornika. Wymienić lub dopełnić jeśli spadek jest większy niż 5%.

B. czynności roczne

Sprawdzić wizualnie czy nie nastąpiły zmiany w konstrukcji pomieszczenia (nowe otwory, pęknięcia ściany). Jeśli zmiany są widoczne lub też nie można ich wizualnie ocenić należy sprawdzić integralność pomieszczenia za pomocą testu wykonanego wentylatorem drzwiowym. Jeśli zmierzona powierzchnia wycieków zwiększyła się od pomiaru podczas instalacji co jednocześnie zakłóci działanie systemu, należy podjąć kroki aby zredukować wycieki.

C. zgodnie z datą następnego badania zbiornika:

Należy zdemontować zbiornik oraz poddać badaniu ciśnieniowemu. Badanie wykonać w obecności inspektora posiadającego odpowiednie uprawnienia pozwalające na przedłużenie okresu

użytkownika zbiornika. Po zdemontowaniu zbiornika pomieszczenie nie będzie chronione. Należy przewidzieć zamienne środki zabezpieczenia pomieszczenia podczas wyłączenia systemu z pracy. Centrala sterująca stałymi urządzeniami gaśniczymi powinna pełnić nadal funkcję wykrywania i sygnalizacji pożaru.

Wykonanie pomiarów elektrycznych ochrony przeciwporażeniowej oraz sporządzenie protokołu z pomiarów,

Uwaga: Ciągła zdolność do efektywnego działania systemu zwalczającego pożar polega na pełnym odpowiednim przeprowadzeniu testów.

1.2.2 Naprawa urządzeń systemu sygnalizacji pożarowej

Lp.	Nazwa urządzenia	Ilość
Kompleks Dęblin-Lotnisko		
Budynek nr 424		
1	Akumulator Technocell TC2.3-12 (12V,2.3Ah)	30 szt.
2	Akumulator MW 1.3-12 (12V, 1.3Ah)	24 szt.

Naprawę urządzeń systemu sygnalizacji pożarowej w zakresie i miejscu, określonym w ust. 1.2.2. należy wykonać w terminie 40 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

1.4 Ustalenia dodatkowe

- a) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi i z własnych materiałów, zgodnie z posiadaną wiedzą techniczną, lub przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiającego umowę z Podwykonawcą.
- b) Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego, z 3 dniowym wyprzedzeniem, o terminie rozpoczęcia przedmiotowych prac.
- c) Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługę w godzinach 7⁰⁰-15⁰⁰.
- d) Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany do wykazania, że dysponuje co najmniej 3 (trzema) osobami posiadającymi ważny certyfikat kwalifikacyjny na montaż i konserwację zabezpieczeń przeciwpożarowych wydany przez Państwowy Instytut Badawczy Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – podstawa ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245 oraz 2019 r. poz.534 z późn. zm.), obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowych dotyczących projektowania, montażu i konserwacji zabezpieczeń przeciwpożarowych i konserwacji autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Dz. U z 2019 r. poz.446)
- e) Pracownicy winni posiadać świadectwa kwalifikacyjne Urzędu Regulacji Energetyki kategorii „D” i „E” w grupie nr 1 zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833).
- f) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumenty potwierdzające uprawnienia o których mowa w pkt. 1.4 ppkt d i e pod rygorem rozwiązania umowy i naliczenia kary umownej o której mowa w **§ 6 ust. 7 wzoru umowy przed podpisaniem umowy.**
- g) Na 5 dni przed rozpoczęciem prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu listę osób skierowanych do realizacji usługi, wraz z podaniem ich danych osobowych i numerów dowodów osobistych oraz danych dotyczących pojazdów używanych przy realizacji usługi, w celu wydania przepustek zezwalających na wejście na teren kompleksów wojskowych.

- h) Wykonawca zapewnia całość robocizny, sprzętu, materiałów, narzędzi i transportu niezbędnych do wykonania usługi stanowiącej przedmiot umowy. Koszty wliczone do ceny usługi.
- i) Podczas realizacji usługi w zakresie przeglądów technicznych i konserwacji instalacji SSP i oddymiania, oświetlenia ewakuacyjnego oraz automatycznego systemu gaszenia pożaru gazem, Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie podstawowe materiały konserwacyjne jak: **krótkie przewody elektryczne, gumowe złączki, zaciski elektryczne, kleje, smary, bezpieczniki, sprężone powietrze, materiały do czyszczenia urządzeń, diody, żarówki, przekaźniki oraz inne materiały pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania usługi** - zapewniając właściwe warunki bhp i ppoż. osób pracujących.
- j) Jeżeli w trakcie wykonywania przeglądu i konserwacji instalacji SSP i oddymiania, oświetlenia ewakuacyjnego oraz automatycznego systemu gaszenia pożaru gazem zostaną stwierdzone jakiegokolwiek usterki lub nieprawidłowości, wykraczające poza zakres określony w umowie, Wykonawca powinien w protokole odbioru wpisać zalecenia dotyczące naprawy, lub wymiany poszczególnych części i urządzeń, niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego ich działania wraz z określeniem typu, rodzaju oraz parametrów.
- k) W przypadku konieczności wykonania prac naprawczych lub wymiany urządzeń albo części, wykraczających poza zakres określony w umowie, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na numer faksu 261-517-420 lub mail: 41błsztun@ron.mil.pl Zamawiający jest uprawniony do zakupu w/w części i materiałów od podmiotu trzeciego. Zamawiający nie jest zobowiązany do zakupu tych części i materiałów od Wykonawcy.
- l) Koszty robocizny wykonania prac naprawczych lub wymiany urządzeń albo części wykraczających poza zakres czynności obejmujących usługę Wykonawca winien uwzględnić w koszcie usługi objętej umową, zaś konieczność zakupu potrzebnych części lub materiałów, nie ujętych w pkt. f, oraz sposób ich rozliczania, będzie uzgadniane każdorazowo z Zamawiającym.
- m) Prace naprawcze lub wymiany urządzeń albo części, wykraczające poza zakres określony w umowie, mogą być wykonywane tylko i wyłącznie za zgodą Zamawiającego.
- n) W ramach realizowanej usługi Wykonawca zobowiązuje się **do utrzymania gotowości usuwania nagłych awarii w pracy urządzeń instalacji p.poż** zainstalowanych w budynkach administrowanych przez 41 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania gotowości usuwania nagłych awarii **na każde zgłoszenie telefoniczne Zamawiającego** - przez okres obowiązywania umowy, w dni powszednie, w godzinach 7⁰⁰ - 15³⁰.
- o) W przypadku wystąpienia awarii i konieczności naprawy urządzeń, czas oczekiwania na przybycie konserwatora, **nie może przekroczyć godzin - od momentu zawiadomienia o awarii:** fax, e-mail, tel. Podjęcie naprawy polegać będzie na znalezieniu i zdiagnozowaniu przyczyny awarii oraz usunięciu przyczyny niesprawności urządzeń, instalacji SSP i oddymiania, oświetlenia ewakuacyjnego oraz automatycznego systemu gaszenia pożaru gazem – jeżeli nie wiąże się to z zakupem części (urządzeń).
- p) Momentem rozpoczęcia naprawy awaryjnej jest godzina stawienia się u Zamawiającego w tym celu pracowników Wykonawcy, potwierdzona w dostępnych dla Wykonawcy dokumentach Zamawiającego.
- q) W przypadku konieczności zakupu części (urządzeń) niezbędnych do usunięcia awarii, w terminie **24 godzin (dwudziestu czterech godzin)** - od momentu zawiadomienia o awarii Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wstępną wycenę, w celu jej akceptacji, w formie pisma zawierającego całkowity szacunkowy koszt brutto tej usługi.

- r) W **terminie 24 godzin (dwudziestu czterech godzin)** od momentu otrzymania zlecenia usługi naprawy awaryjnej Wykonawca jest zobowiązany do jej usunięcia.
- s) W przypadku braku technicznych możliwości usunięcia awarii, w terminie określonym w **pkt. o**, jako wymagającej użycia lub zastosowania części zamiennych (urządzeń bądź ich elementów), które nie są już produkowane, są produkowane na specjalne zamówienie lub nie są dostępne z przyczyn niezależnych od Wykonawcy-przed upływem tegoż terminu:
- a) Wykonawca zainstaluje nieodpłatnie urządzenie spełniające warunki techniczne niezbędne do funkcjonowania systemu do czasu zainstalowania naprawionego urządzenia (podzespołu), a ponadto
 - b) Strony ustalą w formie pisemnej („Protokół konieczności”) inny termin usunięcia awarii.
- t) W przypadku stwierdzenia usterki lub awarii urządzeń, instalacji SSP i oddymiania, oświetlenia ewakuacyjnego oraz automatycznego systemu gaszenia pożaru gazem powstałej z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, **Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół awarii określający rodzaj usterki lub awarii i wystąpi do Zamawiającego o zatwierdzenie kosztorysu jej usunięcia**. Zatwierdzenie przez Zamawiającego kosztorysu napraw będzie równoznaczne ze zleceniem wykonania naprawy.
- u) Po każdorazowym wykonaniu usługi, Wykonawca sporządzi szczegółowe sprawozdanie z wykonanych prac, w formie protokołu, oddzielnie za każdy budynek.
- v) Wykonawca powinien po zakończeniu prac uzyskać potwierdzenie ich wykonania od Zamawiającego.
- w) Zakres, prawidłowość i jakość wykonanej usługi naprawy, przeglądu i konserwacji instalacji SSP, oddymiania, oświetlenia ewakuacyjnego oraz automatycznego systemu gaszenia pożaru gazem potwierdza Szef Infrastruktury 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie lub osoba przez niego upoważniona. Potwierdzenie wykonania jednostkowej usługi następuje w formie protokołu odbioru bez uwag, podpisywanego przez strony umowy w 3 egzemplarzach, stanowiącego podstawę do wystawienia częściowej faktury VAT. Jeden egzemplarz protokołu ma być każdorazowo podłączony do częściowej faktury VAT.
- x) Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu każdorazowej usługi przeglądu i konserwacji instalacji SSP, oddymiania, oświetlenia ewakuacyjnego oraz automatycznego systemu gaszenia pożaru gazem oraz podpisaniu protokołu odbioru usługi, do wystawienia faktury częściowej VAT, zawierającej wymieniony koszt wykonanej usługi, w oparciu o ceny określone w formularzu cenowym, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, **zaś po wykonaniu usługi naprawy awaryjnej Wykonawca wystawi Zamawiającemu oddzielną fakturę VAT**.
- y) Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w drodze polecenia przelewu bankowego z rachunku Zamawiającego, w **terminie 21 dni (dwudziestu jeden dni)** od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym ostatnią fakturę Wykonawca zobowiązany jest wystawić i dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej do dnia 15.12.2022 roku. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wynikający z faktury. Za dzień spełnienia świadczenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- z) **Data sporządzenia protokołu odbioru końcowego nie zwalnia wykonawcy od realizacji i utrzymywania gotowości serwisowania instalacji SSP, oddymiania, oświetlenia ewakuacyjnego oraz automatycznego systemu gaszenia pożaru gazem zgodnie z zawartą umową, tj. do dnia 31.12.2022 r.**

Wykonawca jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy o odpadach z dnia 14.12.2014r. (Dz. U. z 2020r. poz. 797 z późn. zm.), będzie unikał szkodliwych działań w zakresie nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu usług.

- a) Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę w sposób zgodny z technologią obsługi instalacji SSP., oraz przy użyciu oryginalnych materiałów,
- b) Wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi w tym między innymi: koszty dojazdów, przejazdów, diety, użycia sprzętu i inne wydatki związane z jej wykonaniem Wykonawca pokrywa we własnym zakresie,
- c) Wykonawca będzie korzystał ze sprzętu i elektronarzędzi z własnym źródłem zasilania oraz zapewni wodę dla celów technologicznych przy wykonywanych pracach,
- d) Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac oraz środowisko. Sprzęt będzie utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy,
- e) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zarządzeń, uregulowań, poleceń D-cy JW. dotyczących utrzymania porządku i dyscypliny na terenie jednostki,
- f) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP, p.poż, obowiązujących na terenie JW, budownictwie w szczególności ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych,
- g) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych prac.

Zamawiający:
41. Baza Lotnictwa Szkolnego
ul. Brygady Pościgowej 5
08-521 Dęblin

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

.....
.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

.....
.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

**składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Usługę w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw awaryjnych instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru, oddymiania, oświetlenia ewakuacyjnego oraz automatycznego systemu gaszenia pożaru gazem w budynkach administrowanych przez 41 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie – Nr 1/22/P prowadzonego przez 41.Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, oświadczam, co następuje:

I. Oświadczenia dotyczące wykonawcy:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjęto następujące czynności naprawcze:

.....
.....
.....

II. Oświadczenie dotyczące ogólnie dostępnych i elektronicznych baz²:

Ogólnie dostępne i elektronicznie prowadzone bazy z których Zamawiający bezpłatnie może pozyskać określone dokumenty potwierdzające sytuację podmiotową Wykonawcy (**jeżeli dotyczy**):

<https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx>

nazwa bazy: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

dotyczy dokumentu: informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

<https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/>

nazwa bazy: Krajowy Rejestr Sądowy

dotyczy dokumentu: odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

inny właściwy rejestr:****
(wpisać nazwę bazy) (wpisać adres internetowy)

Zaznaczyć właściwe pole znakiem .

III. Oświadczenie dotyczące podanych informacji:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy

UWAGA!!!

- Niniejsze oświadczenie składają wraz z ofertą wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu;
- w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna) przedmiotowe oświadczenie składa każdy partner konsorcjum/ współnik spółki cywilnej;
- w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz z tym oświadczeniem - także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 2b), potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu

² Zgodnie z treścią art. 274 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Zamawiający:
41. Baza Lotnictwa Szkolnego
ul. Brygady Pościgowej 5
08-521 Dęblin

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

.....
.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

.....
.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie podmiotu, na zasoby którego powołuje się Wykonawca
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Usługę w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw awaryjnych instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru, oddymiania, oświetlenia ewakuacyjnego oraz automatycznego systemu gaszenia pożaru gazem w budynkach administrowanych przez 41 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie – Nr 1/22/P prowadzonego przez 41.Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, oświadczam, co następuje:

I. Oświadczenia dotyczące wykonawcy:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjęto następujące czynności naprawcze:

.....
.....
.....

II. Oświadczenie dotyczące ogólnie dostępnych i elektronicznych baz³:

Ogólnie dostępne i elektronicznie prowadzone bazy z których Zamawiający bezpłatnie może pozyskać określone dokumenty potwierdzające sytuację podmiotową Wykonawcy (**jeżeli dotyczy**):

<https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx>

nazwa bazy: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

dotyczy dokumentu: informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

<https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/>

nazwa bazy: Krajowy Rejestr Sądowy

dotyczy dokumentu: odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

inny właściwy rejestr:****
(wpisać nazwę bazy) (wpisać adres internetowy)

Zaznaczyć właściwe pole znakiem .

III. Oświadczenie dotyczące podanych informacji:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy

UWAGA!!!

- w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz ze swoim oświadczeniem dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania (wzór stanowi załącznik Nr 2a) – składa także to oświadczenie tj. oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu

³ Zgodnie z treścią art. 274 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Zamawiający:
41. Baza Lotnictwa Szkolnego
ul. Brygady Pościgowej 5
08-521 Dęblin

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

.....

.....

.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

.....

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Usługę w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw awaryjnych instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru, oddymiania, oświetlenia ewakuacyjnego oraz automatycznego systemu gaszenia pożaru gazem w budynkach administrowanych przez 41 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie – Nr 1/22/P prowadzonego przez 41.Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, oświadczam, co następuje:

I. Oświadczenia dotyczące wykonawcy:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w Rozdziale VIII oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu *(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).*

II. Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w Rozdziale V oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu *(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),* polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.....

.....,

w następującym zakresie:

.....
.....
.....
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

III. Oświadczenie dotyczące podanych informacji:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy

UWAGA!!!

- Niniejsze oświadczenie składają wraz z ofertą wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu;
- w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna) przedmiotowe oświadczenie składa każdy partner konsorcjum/ wspólnik spółki cywilnej;
- w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz ze swoim oświadczeniem dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu - także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 2d), potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby

Zamawiający:
41. Baza Lotnictwa Szkolnego
ul. Brygady Pościgowej 5
08-521 Dęblin

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

.....
.....
.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

.....
.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie podmiotu, na zasoby którego powołuje się Wykonawca

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Usługę w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw awaryjnych instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru, oddymiania, oświetlenia ewakuacyjnego oraz automatycznego systemu gaszenia pożaru gazem w budynkach administrowanych przez 41 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie – Nr 1/22/P prowadzonego przez 41.Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, oświadczam, co następuje:

I. Oświadczenia dotyczące wykonawcy:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w Rozdziale VIII oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

w następującym zakresie:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

(należy wskazać zakres w jakim wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego).

II. Oświadczenie dotyczące podanych informacji:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy

UWAGA!!!

- w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz ze swoim oświadczeniem dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 2c) - także to oświadczenie tj. oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby

Zamawiający:
41. Baza Lotnictwa Szkolnego
ul. Brygady Pościgowej 5
08-521 Dęblin

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

.....
.....
.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

.....
.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

**składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, występując jako Wykonawca w postępowaniu pn. **Usługę w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw awaryjnych instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru, oddymiania, oświetlenia ewakuacyjnego oraz automatycznego systemu gaszenia pożaru gazem w budynkach administrowanych przez 41 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie – Nr 1/22/P** niniejszym oświadczam, że:

nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty/oferty częściowe w niniejszym postępowaniu o udzielenia Zamówienia.

przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty/oferty częściowe w niniejszym postępowaniu, tj.:

1.
(nazwa (firma) i adres Wykonawcy, z którym Wykonawca należy do grupy kapitałowej)

2.
(nazwa (firma) i adres Wykonawcy, z którym Wykonawca należy do grupy kapitałowej)

Zaznaczyć właściwe (jedno) pole znakiem .

W przypadku, gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej wraz z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w przedmiotowym postępowaniu wraz ze złożeniem oświadczenia

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca przedkłada dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy

UWAGA!!!

- niniejsze oświadczenie składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego dokonane na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia otrzymania wezwania.
- oświadczenie należy złożyć na wystosowane przez Zamawiającego wezwanie – niniejszego oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą lub samodzielnie uzupełniać bez wezwania Zamawiającego.
- w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna) przedmiotowe oświadczenie składa odrębnie każdy partner konsorcjum/ wspólnik spółki cywilnej;

UMOWA NR

Zawarta w dniu w Dęblinie pomiędzy:

Skarbem Państwa – 41 Bazą Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, ul. Brygady Pościgowej 5, 08-521 Dęblin, posiadającym NIP 506-011-18-75, REGON 061456920, tel. 261 517 525, fax 261 519 529, reprezentowanym przez :

.....

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, a Firmą

.....

.....

adres poczty elektronicznej:

fax, zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez :

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129), zawarto umowę o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy, konserwacji, przeglądu technicznego oraz naprawami awaryjnymi instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru, oddymiania, oświetlenia ewakuacyjnego oraz automatycznego systemu gaszenia pożaru gazem w budynkach administrowanych przez Zamawiającego – w budynkach nr 6, nr 7, nr 12, nr 109, nr 110, nr 115, nr 183, nr 192, nr 199, nr 204, nr 205, nr 216, nr 236, nr 244, nr 267, nr 299, nr 424, nr 426, nr 427, nr 428, nr 430, nr 434, nr 435, nr 436, nr 437, nr 438, nr 439, nr 443, nr 444, nr 445, nr 446, nr 447, nr 448, nr 449, nr 450, nr 451, nr 452, nr 453, nr 454 znajdujących się na terenie kompleksu Dęblin-Lotnisko, w budynku nr 1 kompleksu Klikawa, w budynku nr 63 kompleksu Dęblin-Twierdza, w budynku nr 1 kompleksu Stawy, zgodnie z *rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719)*.
2. W ramach konserwacji i przeglądu technicznego instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku nr 12, nr 109, nr 110, nr 115, nr 199, nr 204, nr 236, nr 299, nr 424, nr 426, nr 427, nr 428, nr 434, nr 435, nr 436, nr 437, nr 438, nr 439, nr 443, nr 444, nr 445, nr 446, nr 447, nr 448, nr

449, nr 450, nr 452, nr 244 znajdujących się na terenie kompleksu Dęblin-Lotnisko, w budynku nr 1 kompleksu Klikawa Wykonawca zobowiązany jest do:

- 1) Sprawdzenia działania centrali, stanu technicznego i parametrów z DTR,
- 2) Sprawdzenie układu zasilania,
- 3) Sprawdzenie wszystkich części urządzenia pod względem zewnętrznych uszkodzeń mechanicznych,
- 4) Sprawdzenie wszystkich sygnalizatorów (raz do roku sprawdzenie wszystkich elementów systemu)
- 5) Sprawdzenie przycisków p.poż,
- 6) Sprawdzenie linii dozorowej za pomocą imitatora dymu, płomienia temperatury,
- 7) Sprawdzenie sygnalizatorów optycznych,
- 8) Sprawdzenie awaryjnych źródeł zasilania,
- 9) Sprawdzenie urządzeń przyłączających,
- 10) Sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujek za pomocą imitatora dymu, płomienia, temperatury,
- 11) Sprawdzenie działania urządzeń zewnętrznych sygnalizacji,
- 12) Przeprowadzenie regulacji urządzeń,
- 13) Wymiana uszkodzonych żaróweczek i bezpieczników,
- 14) Wymiana uszkodzonych szybek w przyciskach ręcznych,
- 15) Uzupełnianie papieru w urządzeniach drukujących CSP (tam gdzie występują),
- 16) Wpisanie do ksiąg eksploatacji systemu informacji o jego stanie technicznym,
- 17) Sporządzenie protokołu odbioru każdorazowo po wykonaniu usługi i dostarczeniu go do Zamawiającego w ciągu 7 dni (datą wykonania usługi jest data sporządzenia protokołu)

Wykonawca zobowiązany jest raz do roku czyścić czujki SSP we wszystkich obiektach. Natomiast raz na pół roku czyścić czujki SSP w obiektach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia i pyły, tj. Hangar nr 109, 110, 115, 426, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450

3. Konserwacje i przeglądy techniczne instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru, w zakresie i miejscach, określonych w ust. 2, należy wykonać kwartalnie w następujących terminach:

- 1) pierwsza konserwacja i przegląd instalacji SSP - do 31.03.2022 r.;
- 2) druga konserwacja i przegląd instalacji SSP - do 15.06.2022 r.;
- 3) trzecia konserwacja i przegląd instalacji SSP - do 15.09.2022 r.;
- 4) czwarta konserwacja i przegląd instalacji SSP - do 15.12.2022 r.

4. W ramach konserwacji i przeglądu technicznego instalacji detekcji gazów Gazex w budynku **nr 6, nr 183, nr 192, nr 453- 454** znajdujących się na terenie kompleksu Dęblin-Lotnisko Wykonawca zobowiązany jest do:

- 1) Sprawdzenia ogólnego stanu technicznego urządzeń,
- 2) Sprawdzenia reakcji na pojawienie się czynnika niebezpiecznego,
- 3) Sprawdzenia współpracy urządzeń sygnalizacyjnych z centralą,
- 4) Sprawdzenia zadziałania centrali wentylacyjnej,
- 5) Sprawdzenia układu zasilania,
- 6) Sprawdzenia urządzeń pod względem mechanicznych uszkodzeń,
- 7) Sporządzenie protokołu odbioru każdorazowo po wykonaniu usługi i dostarczeniu go do Zamawiającego w ciągu 7 dni (datą wykonania usługi jest data sporządzenia protokołu).

5. Konserwacje i przeglądy techniczne instalacji detekcji gazów Gazex, w zakresie i miejscach, określonych w ust. 4, należy wykonać kwartalnie w następujących terminach:
 - 1) pierwsza konserwacja i przegląd instalacji detekcji gazów - do 31.03.2022 r.;
 - 2) druga konserwacja i przegląd instalacji detekcji gazów - do 15.06.2022 r.;
 - 3) trzecia konserwacja i przegląd instalacji detekcji gazów - do 15.09.2022 r.;
 - 4) czwarta konserwacja i przegląd instalacji detekcji gazów - do 15.12.2022 r.
6. W ramach konserwacji i przeglądu technicznego instalacji oddymiania w budynku nr 6, 199, 205, 216, 236, 267, 424, 428 kompleksu Dęblin – Lotnisko, w budynku nr 63 kompleksu Dęblin - Twierdza, w budynku nr 1 kompleksu Stawy, Wykonawca jest zobowiązany do:
 - 1) sprawdzenia działania centrali, stanu technicznego i parametrów z DTR (dokumentacją techniczno-ruchową);
 - 2) sprawdzenia układu zasilania;
 - 3) sprawdzenia wszystkich części i urządzenia pod kątem ewentualnych zewnętrznych uszkodzeń mechanicznych;
 - 4) sprawdzenia przycisków alarmowych oddymiania i przewietrzania;
 - 5) sprawdzenia awaryjnych źródeł zasilania;
 - 6) sprawdzenia działania siłowników klapy oddymiającej;
 - 7) sprawdzenia działania urządzeń zewnętrznych sygnalizacji klap;
 - 8) Czyszczenie czujek dymu,
 - 9) przeprowadzenia regulacji mechanicznej elementów siłownika;
 - 10) wpisania do książek eksploatacji systemu informacji o jego stanie technicznym;
 - 11) Sporządzenie protokołu odbioru każdorazowo po wykonaniu usługi i dostarczeniu go do Zamawiającego w ciągu 7 dni (datą wykonania usługi jest data sporządzenia protokołu).
7. Konserwacje i przeglądy techniczne instalacji oddymiania, w zakresie i miejscu, określonym w ust. 6, **należy wykonać raz w roku w terminie - do 15.06.2022 r.**
8. W ramach konserwacji i przeglądu technicznego instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w budynku nr 6, nr 7, nr 12, nr 109, nr 110, nr 115, nr 199, nr 205, nr 216, nr 236, nr 299, nr 424, nr 427, nr 428, nr 434, nr 435, nr 436, nr 437, nr 438, nr 439, nr 443 - 450, nr 244, nr 451, nr 452, nr 183, nr 192, nr 204, nr 267, nr 430, znajdujących się na terenie kompleksu Dęblin-Lotnisko oraz w budynku nr 1 w kompleksie Klikawa Wykonawca zobowiązany jest do:
 - 1) testowania wszystkich elementów oświetlenia ewakuacyjnego,
 - 2) sprawdzenia sprawności działania całego oświetlenia ewakuacyjnego,
 - 3) sprawdzenia stanu centrali, manipulatorów, czujników, sygnalizatorów, zasilania awaryjnego i innych urządzeń wchodzących w skład systemu alarmowego,
 - 4) sprawdzenia poprawności działania i zasilania akumulatorów i zasilaczy,
 - 5) kontroli mechanicznego mocowania urządzeń,
 - 6) sprawdzenia połączenia i mocowania przewodów zasilających i sygnałowych, wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego,
 - 7) sprawdzenia czasu podtrzymania oświetlenia ewakuacyjnego od zaniku oświetlenia podstawowego,
 - 8) kompleksowego wyczyszczenia wszystkich elementów i urządzeń wchodzących w skład oświetlenia ewakuacyjnego za wyjątkiem przewodów zasilających i sygnałowych.

9) Sporządzenie protokołu odbioru każdorazowo po wykonaniu usługi i dostarczeniu go do Zamawiającego w ciągu 7 dni (datą wykonania usługi jest data sporządzenia protokołu).

9. Konserwacje i przeglądy techniczne instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, w zakresie i miejscu, określonym w ust. 8, **należy wykonać raz w roku w terminie – do 15.06.2022 r.;**

10. W ramach wykonania przeglądu serwisowego automatycznego systemu gaszenia pożaru gazem NOVEC-1230 (FK-5-1-12) firmy Sevo zamontowanego w budynku 437 (Ośrodek Szkolenia Symulatorowego) w kompleksie Dęblin-Lotnisko, Wykonawca zobowiązany jest do:

1) Przeglądu kompletnego systemu, włącznie ze zbiornikiem ciśnieniowym w zakresie:

a) czynności półroczne:

— Test i serwis detekcji elektrycznej i systemu sterującego zgodnie z instrukcją producenta. Każdy detektor dymu powinien być przetestowany dwa razy w roku,

— Weryfikacja wizualna rurociągów celem sprawdzenia ich stanu. Wymienić lub sprawdzić ciśnieniowo i jeśli zajdzie potrzeba skorodowany lub mechanicznie zniszczony rurociąg.

— Zewnętrznie sprawdzić zbiornik czy nie wykazuje uszkodzeń lub nieautoryzowanych modyfikacji oraz zniszczeń węży systemowych.

— Sprawdzić wskaźniki ciśnienia zbiornika. Odchylenie przy systemach z gazem ciekłym (jak NOVEC -1230) powinno mieścić się w granicy 10% względem prawidłowego ciśnienia napełnienia.

— Dla gazów ciekłych sprawdzić wagę aby zweryfikować poprawną zawartość zbiornika. Wymienić lub dopełnić jeśli spadek jest większy niż 5%.

b) czynności roczne:

— Sprawdzić wizualnie czy nie nastąpiły zmiany w konstrukcji pomieszczenia (nowe otwory, pęknięcia ściany). Jeśli zmiany są widoczne lub też nie można ich wizualnie ocenić należy sprawdzić integralność pomieszczenia za pomocą testu wykonanego wentylatorem drzwiowym. Jeśli zmierzona powierzchnia wycieków zwiększyła się od pomiaru podczas instalacji co jednocześnie zakłóci działanie systemu, należy podjąć kroki aby zredukować wycieki.

c) zgodnie z datą następnego badania zbiornika:

— Należy zdemontować zbiornik oraz poddać badaniu ciśnieniowemu. Badanie wykonać w obecności inspektora posiadającego odpowiednie uprawnienia pozwalające na przedłużenie okresu użytkowania zbiornika. Po zdemontowaniu zbiornika pomieszczenie nie będzie chronione. Należy przewidzieć zamienne środki zabezpieczenia pomieszczenia podczas wyłączenia systemu z pracy. Centrala sterująca stałymi urządzeniami gaśniczymi powinna pełnić nadal funkcję wykrywania i sygnalizacji pożaru.

2) Jednorazowe wykonanie pomiarów elektrycznych ochrony przeciwporażeniowej – sporządzenie protokołu z pomiarów.

3) Sporządzenie protokołu odbioru każdorazowo po wykonaniu usługi i dostarczeniu go do Zamawiającego w ciągu 7 dni (datą wykonania usługi jest data sporządzenia protokołu).

10.1 Stałe urządzenia gaśnicze na gaz NOVEC-1230 zbudowane jest z n/w komponentów:

1) Zasobnik –butla 105 l,

2) Środek gaśniczy NOVEC -1230 (FK-5-1-12),

- 3) Dysze gaśnicze 360⁰,
 - 4) Zespół wyzwalacza elektromagnetycznego i ręcznego,
 - 5) Manometr z łącznikiem ciśnieniowym zbiornika ze środkiem gaśniczym,
 - 6) Łącznik ciśnieniowego wypływu środka gaśniczego,
 - 7) Przewody rurowe,
 - 8) Kształtki hydrauliczne,
 - 9) Centrala sterująca stałymi urządzeniami gaśniczymi IGNIS 1520M - 1 szt.,
 - 10) Uniwersalna czujka optyczna dymu DUR-40 wraz z gniazdami – 6szt.,
 - 11) Przyciski START Gaszenia (uruchomienia gaszenia) – 1 szt., STOP gaszenia (wstrzymania gaszenia) - 1szt.,
 - 12) Sygnalizator akustyczny SA-K7 – 1szt.,
 - 13) Sygnalizatory informacyjne wewnętrzny SE-1 – 1szt. oraz zewnętrzny SW-1 – 1szt.,
 - 14) Okablowanie,
11. Przegląd serwisowy automatycznego systemu gaszenia pożaru gazem, w zakresie i miejscu, określonym w ust. 10, należy wykonać w następujących terminach:
- 1) przeglądy półroczne - do 31.03.2022 r., 15.09.2022r.
 - 2) przegląd roczny - do 31.03.2022 r.;
12. W ramach naprawy urządzeń systemu sygnalizacji pożarowej Wykonawca zobowiązany jest do:

Lp.	Nazwa urządzenia	ilość
Kompleks Dęblin-Lotnisko		
Budynek nr 424		
1	Akumulator Technocell TC2.3-12 (12V,2.3Ah)	30 szt.
2	Akumulator MW 1.3-12 (12V, 1.3Ah)	24 szt.

§ 2

TERMIN REALIZACJI UMOWY

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony tj od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 3

ZSADY WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI OKRESOWYCH

1. Przeglądy i konserwacja systemów odbywa się w terminach określonych w § 1.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie usługi konserwacji i przeglądu technicznego instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru, oddymiania, oświetlenia ewakuacyjnego oraz automatycznego systemu gaszenia pożaru gazem.
3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi z należyłą starannością, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz aktualną wiedzą techniczną, przestrzegając przepisy i zasady BHP oraz ppoż. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy realizujący usługę nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
4. Realizacja usługi musi nastąpić siłami własnymi Wykonawcy i przy użyciu jego narzędzi i sprzętu, lub przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia umowę z Podwykonawcą.

5. Podczas realizacji usługi Wykonawca będzie korzystał ze sprzętu i elektronarzędzi z własnym źródłem zasilania oraz zapewni wodę dla celów technologicznych przy wykonywanych pracach. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i narzędzi, które nie powodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac oraz środowisko. Sprzęt i narzędzia winny być utrzymane w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy.
6. Narzędzia, materiały i sprzęt używany podczas realizacji usługi winny posiadać stosowne atesty lub certyfikaty, dopuszczające je do powszechnego użytku oraz do stosowania podczas wykonywania prac, oraz winny spełniać wszystkie wymagania określone w *ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane* (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) oraz *ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych* (Dz. U. z 2020, poz. 215).
7. Podczas realizacji usługi w zakresie przeglądów technicznych i konserwacji instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru, oddymiania, oświetlenia ewakuacyjnego oraz automatycznego systemu gaszenia pożaru gazem, Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie podstawowe materiały konserwacyjne jak: **krótkie przewody elektryczne, gumowe złączki, zaciski elektryczne, kleje, smary, bezpieczniki, sprężone powietrze, materiały do czyszczenia urządzeń, diody, żarówki, przekaźniki oraz inne materiały pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania usługi** - zapewniając właściwe warunki bhp i ppoż. osób pracujących.
8. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługę w godzinach 7⁰⁰-15⁰⁰.
9. Na 5 dni przed rozpoczęciem prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu listę osób skierowanych do realizacji usługi, wraz z podaniem ich danych osobowych i numerów dowodów osobistych oraz danych dotyczących pojazdów używanych przy realizacji usługi, w celu wydania przepustek zezwalających na wejście na teren kompleksów wojskowych.
10. Wykonawca winien dysponować 4 pracownikami w przeliczeniu na pełny etat posiadającymi świadectwa kwalifikacyjne Urzędu Regulacji Energetyki kategorii „D” i „E” w grupie 1 zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833).
11. Po każdorazowym wykonaniu usługi, Wykonawca sporządzi szczegółowe sprawozdania z wykonanych prac, w formie protokołów, oddzielnie za każdy budynek (wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do umowy).
12. Zakres, prawidłowość i jakość wykonanej usługi przeglądu i konserwacji urządzeń i instalacji p.poż potwierdza Szef Infrastruktury 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie lub osoba przez niego upoważniona.
13. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu przedmiot umowy do odbioru w dniu zakończenia poszczególnych prac, najpóźniej w terminach określonych w § 1. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu protokoły przeglądu instalacji.
14. Potwierdzenie wykonania jednostkowej usługi następuje w formie protokołu odbioru bez uwag, podpisywanego przez strony umowy w 3 egzemplarzach, stanowiącego podstawę do wystawienia częściowej faktury VAT. Jeden egzemplarz protokołu ma być każdorazowo podłączony do częściowej faktury VAT.
15. Zamawiający może odmówić odbioru usługi, jeżeli stwierdzi, że Wykonawca nie zakończył prac lub wykonał je nieprawidłowo. Wady stwierdzone przy odbiorze usługi muszą być usunięte przez Wykonawcę na jego koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, **nie dłuższym jednak niż 7 dni (siedem dni)**.
16. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi w sposób uniemożliwiający powstanie jakichkolwiek uszkodzeń w mieniu Zamawiającego, użytkowników kompleksów wojskowych

objętych usługą lub osób trzecich. W przypadku wyrządzenia jakiegokolwiek szkody, Wykonawca zobowiązuje się do jej naprawienia bądź usunięcia na własny koszt, a gdy będzie to niemożliwe, poniesie on koszty odszkodowania lub zadośćuczynienia.

17. Prowadzone w ramach przedmiotowej usługi prace muszą być wykonywane w sposób zgodny z przepisami *ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1219, 1378, 1565). W szczególności Wykonawca winien unikać szkodliwych działań w zakresie nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników, powodowanych wykonywanymi pracami. Ponadto Wykonawca jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do przestrzegania przepisów *ustawy z dnia 14 grudnia 2014 roku o odpadach* (Dz. U. z 2020 r., poz. 797, z późn. zm.).

§ 4

ZASADY WYKONYWANIA NAPRAW AWARYJNYCH

1. Jeżeli w trakcie świadczonej usługi konserwacji i przeglądu technicznego instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru, oddymiania, oświetlenia ewakuacyjnego oraz automatycznego systemu gaszenia pożaru gazem zostaną stwierdzone jakiegokolwiek usterki lub nieprawidłowości w działaniu instalacji, urządzeń lub ich części, wykraczające poza zakres określony w §1, Wykonawca powinien w protokole odbioru wpisać zalecenia dotyczące naprawy, lub wymiany poszczególnych części i urządzeń, niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego ich działania wraz z określeniem typu, rodzaju oraz parametrów.
2. W przypadku konieczności wykonania prac naprawczych lub wymiany urządzeń albo części, wykraczających poza zakres określony w §1 Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na numer faksu 261-517-420 lub mail: 41blsztun@ron.mil.pl.
3. Zamawiający jest uprawniony do zakupu części i materiałów niezbędnych do napraw od podmiotu trzeciego. Zamawiający nie jest zobowiązany do zakupu tych części i materiałów od Wykonawcy.
4. Prace naprawcze lub wymiany urządzeń albo części, wykraczające poza zakres określony w §1 mogą być wykonywane tylko i wyłącznie za zgodą Zamawiającego.
5. W przypadku wystąpienia awarii instalacji, spowodowanej nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę przeglądu i konserwacji urządzeń, nienależytym usunięciem awarii lub nienależytym wykonaniem prac naprawczych wykraczających poza zakres umowy, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt łącznie z wymianą uszkodzonych części.
6. W ramach realizowanej usługi Wykonawca zobowiązuje się **do utrzymania gotowości usuwania nagłych awarii w pracy urządzeń instalacji p.poż** zainstalowanych w budynkach administrowanych przez 41 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania gotowości usuwania nagłych awarii **na zgłoszenie telefoniczne Zamawiającego potwierdzone pisemnym zgłoszeniem** - przez okres obowiązywania umowy, w dni powszednie, w godzinach 7⁰⁰ - 15⁰⁰.
7. Zamawiający w przypadku stwierdzenia awarii nie stwierdzonej w czasie przeglądu i konserwacji zawiadamia Wykonawcę o wystąpieniu awarii. Zawiadomienie o awarii następuje

- w formie pisemnej (wzór zawiadomienia o awarii stanowi załącznik nr 3 do umowy) przesłanej:
- a. listownie, lub
 - b. drogą faksową na urządzenie rejestrujące wykonawcy, lub
 - c. pocztą mailową w postaci skanu zawiadomienia.
8. Podjęcie naprawy awaryjnej powinno nastąpić w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
 9. Podjęcie naprawy polegać będzie na znalezieniu i zdiagnozowaniu przyczyny awarii oraz usunięciu przyczyny niesprawności urządzeń, instalacji SSP/oddymiania/oświetlenia ewakuacyjnego/automatycznego systemu gaszenia pożaru gazem – jeżeli nie wiąże się to z zakupem części (urządzeń).
 10. Momentem rozpoczęcia naprawy awaryjnej jest godzina stawienia się u Zamawiającego w tym celu pracowników Wykonawcy, potwierdzona w dostępnych dla Wykonawcy dokumentach Zamawiającego.
 11. W przypadku konieczności zakupu części (urządzeń) niezbędnych do usunięcia awarii, w terminie **24 godzin (dwudziestu czterech godzin)** - od momentu zawiadomienia o awarii Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wstępną wycenę, w celu jej akceptacji, w formie pisma zawierającego całkowity szacunkowy koszt brutto tej usługi.
 12. Akceptacja Zamawiającego następuje w formie pisemnego zlecenia usługi naprawy awaryjnej.
 13. W **terminie 24 godzin (dwudziestu czterech godzin)** od momentu otrzymania zlecenia usługi naprawy awaryjnej Wykonawca jest zobowiązany do jej usunięcia.
 14. W przypadku braku technicznych możliwości usunięcia awarii, w określonym terminie, jako wymagającej użycia lub zastosowania części zamiennych (urządzeń bądź ich elementów), które nie są już produkowane, są produkowane na specjalne zamówienie lub nie są dostępne z przyczyn niezależnych od Wykonawcy-przed upływem tegoż terminu:
 - a) Wykonawca zainstaluje nieodpłatnie urządzenie spełniające warunki techniczne niezbędne do funkcjonowania systemu do czasu zainstalowania naprawionego urządzenia (podzespołu), a ponadto
 - b) Strony ustalą w formie pisemnej („Protokół konieczności”) inny termin usunięcia awarii.
 15. W przypadku stwierdzenia usterki lub awarii urządzeń, instalacji SSP i oddymiania, oświetlenia ewakuacyjnego oraz automatycznego systemu gaszenia pożaru gazem powstałej z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, **Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół awarii określający rodzaj usterki lub awarii i wystąpi do Zamawiającego o zatwierdzenie kosztorysu jej usunięcia.** Zatwierdzenie przez Zamawiającego kosztorysu napraw będzie równoznaczne ze zleceniem wykonania naprawy.
 16. Zamawiający może odstąpić od danej usługi naprawy awaryjnej oraz naliczyć Wykonawcy karę umowną, określoną w **§ 6 ust. 1 pkt. 5 i 6 jeżeli Wykonawca:**
 - a. nie przystąpi do usuwania awarii w określonym terminie lub
 - b. nie usunie awarii w terminie określonym zgodnie z pkt. 11;
 17. Po usunięciu awarii (tj. przywróceniu pełnej sprawności systemu) w zakresie dokonanych zmian w elektronicznych urządzeniach systemowych Wykonawca wystawi dokument w formie załącznika do dokumentacji technicznej oraz dołączy świadectwo kwalifikacyjne na każde urządzenie zainstalowane do systemu,

18. Wykonawca zobowiązuje się odebrać od zamawiającego i przekazać do utylizacji uszkodzone, tj. nie nadające się do naprawy i będące po maksymalnym okresie eksploatacji systemu p.poż, za wyjątkiem elementów zawierających nośniki pamięci, po uprzednim przedstawieniu Zamawiającemu wykazu wymienionych urządzeń, nie nadających się do dalszej eksploatacji.
19. Moment przywrócenia pełnej sprawności systemu (moment usunięcia awarii):
- a) skutkuje nienaliczaniem od tej chwili kar umownych za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu usunięcia awarii
 - b) potwierdza osoba nadzorująca usunięcie awarii w Protokole powykonawczym z wykonania usługi naprawy awaryjnej.

§ 5

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY

1. **Całkowita wartość wynagrodzenia za przeglądy i konserwację przez okres obowiązywania umowy, o którym mowa § 2 ust. 1, wynosi :**

..... zł netto, (słownie:.....),
 zł brutto, (słownie:.....).

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie przez zamawiającego na podstawie prawidłowo wystawionej przez wykonawcę faktury wraz z **kompletnym „Protokołem powykonawczym prac konserwacyjnych”**, (załącznik Nr 6 do umowy) po zakończeniu każdego cyklu konserwacyjnego, wraz z rozbiciem kosztów konserwacji na poszczególne Jednostki Wojskowe. Ostatnią fakturę za konserwację Wykonawca zobowiązuje się wystawić do dnia **15.12.2022 r.** Data wystawienia faktury końcowej nie zwalnia Wykonawcy od realizacji i utrzymywania gotowości usuwania awarii zgodnie z zawartą umową, tj. do dnia 31.12.2022 r.

3. Dodatkowe wynagrodzenie przysługuje Wykonawcy za czynności związane wyłącznie z naprawami awaryjnymi, o których mowa w § 4, niniejszej umowy, wyliczane będzie na podstawie ceny za 1 roboczogodzinę naprawy awaryjnej, zgodnie z przyjętą ofertą, która wynosi: **za 1 roboczogodzinę naprawy zł. (słownie:)** netto, zł. (słownie:) brutto i może być dokonane do wysokości przeznaczonego limitu finansowego na **kwotę brutto 4428,00 zł. (czterech tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych)**

4. Całkowita wartość zwrotu kosztów przysługujących Wykonawcy za zakupione części i materiały nie wymienione w §1, przeznaczone do usuwania awarii, może być dokonywana do wysokości przeznaczonego limitu finansowego na **kwotę brutto 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)** w okresie jednego roku kalendarzowego, po uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego każdego materiału i jego ceny, która nie może być wyższa od cen rynkowych. Zamawiający jest uprawniony do zakupu w/w części i materiałów od podmiotu trzeciego. Zamawiający nie jest zobowiązany do zakupu tych części i materiałów od Wykonawcy.

5. **Całkowita wartość wynagrodzenia za przeglądy, konserwację oraz naprawy awaryjne (roboczogodziny oraz zakup części niezbędnych do usunięcia awarii) nie może przekroczyć kwoty netto zł (słownie:), brutto zł (słownie:).**

6. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia określonego w ust. 3 i 4 będzie faktura, wraz z **kompletnym „Protokołem powykonawczym z wykonania usługi naprawy awaryjnej”** (załącznik nr 5 do umowy).
7. Za dojazd grupy konserwacyjnej lub grupy skierowanej do naprawy Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów.
8. Wynagrodzenie, o którym w ust. 1, 3 i 4 płacone będzie w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z załącznikami tzn: **„Protokołem powykonawczym prac konserwacyjnych” lub „Protokołem powykonawczym z wykonania usługi naprawy awaryjnej”**. Wynagrodzenie będzie płacone przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury VAT.
9. Termin płatności zostanie zachowany, jeżeli w jego ostatnim dniu obciążenia zostanie rachunek bankowy Zamawiającego.
10. Strony ustalają, iż ceny usług określone przez Wykonawcę zostają ustalone na okres ważności umowy, nie będą podlegać zmianom i zawierają wszystkie koszty realizacji usługi (koszty dojazdu, podatki).
11. Strony postanawiają, że rozliczenie umowy będzie następowało w drodze faktur częściowych. Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu każdorazowego przeglądu technicznego i konserwacji oraz podpisaniu protokołu odbioru usługi do wystawienia faktury częściowej VAT. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie ustalane w oparciu o ceny przysługujące za wykonanie przeglądów technicznych i konserwacji, wyszczególnionych w § 1, określone w formularzu cenowym, **zaś po wykonaniu usługi naprawy awaryjnej Wykonawca każdorazowo wystawi Zamawiającemu oddzielną fakturę VAT.**
12. Wykonawca zobowiązuje się do nieprzenoszenia wierzytelności, wynikającej z umowy na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej.

§ 6

KARY UMOWNE

1. Stronom przysługuje prawo do naliczenia kar umownych w następujących sytuacjach i wysokościach:
 - 1) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu konserwacji i przeglądów technicznych ponad terminy określone w § 2 1 – Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy **kary umownej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1**, przysługującej za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu konserwacji i przeglądu technicznego, naliczanej począwszy od pierwszego dnia po upływie terminu;
 - 2) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru usługi, ponad termin określony w § 3 ust. 15 – Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy **kary umownej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1**, przysługującej za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad, naliczanej począwszy od pierwszego dnia po upływie terminu;
 - 3) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w usunięciu nieprawidłowości powstałych podczas okresu gwarancji, ponad termin określony w § 7 ust. 2 – Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy **kary umownej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1**, przysługującej za każdy dzień opóźnienia w usunięciu nieprawidłowości, naliczanej począwszy od pierwszego dnia po upływie terminu;

- 4) 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, przysługującej za każdy dzień opóźnienia, gdy Zamawiający odstąpi od usługi naprawy awaryjnej, z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca (§ 4 ust.14);
- 5) 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, przysługującej za każdą godzinę opóźnienia:
 - a) podjęcia naprawy awaryjnej (w stosunku do terminu określonego w § 4 ust.8);
 - b) nieprzedstawienia wstępnej wyceny zakupu części (urządzeń) niezbędnych do usunięcia awarii (w stosunku do terminu określonego w § 4 ust.11)
- 6) 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu awarii (w stosunku do terminu określonego w § 4 ust.13 bądź ust 14 lit.b);
- 7) gdy którakolwiek ze stron od umowy odstąpi lub umowę rozwiąże w wyniku zajścia okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy **kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1.**

2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych lub jeżeli szkoda powstała z przyczyn, dla których strony nie zastrzegły kar umownych.

3. Maksymalna łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1, które Zamawiający może naliczyć Wykonawcy nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 5 ust. 1 Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych lub jeżeli szkoda powstała z przyczyn, dla których strony nie zastrzegły kar umownych.

4. Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie, w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu cywilnego, powstałych należności z tytułu kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie, z przysługujących mu należności. W celu skorzystania z uprawnień do potrącenia obliczonych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, Zamawiający wystawił Wykonawcy notę zawierającą naliczenie kar umownych i niezależnie od wysłania noty listem poleconym na adres Wykonawcy wskazany w umowie, w dniu wystawienia noty przekaże ją Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany na wstępie umowy lub faxem. Strony ustalają, iż terminem wymagalności należności z tytułu kar umownych wynikających

z niniejszej umowy jest dzień wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej obciążającej stronę z tytułu tych kar umownych.

5. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów.

6. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy spowodowane siłą wyższą. Za przypadki siły wyższej uważa się wszelkie nieznanne stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniałe niezależnie od woli stron, i na których zaistnienie strony nie miały żadnego wpływu, takie jak np. wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, strajki, zarządzenia władz itp. Strona powołująca się na siłę wyższą powinna

zawiadomić drugą stronę na piśmie w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej pod rygorem utraty prawa powołania się na siłę wyższą. Fakt zaistnienia siły wyższej powinien być udowodniony dokumentem pochodzącym od właściwego organu administracji publicznej.

7. Opóźnienie lub wadliwe wykonanie całości lub części umowy z powodu siły wyższej nie stanowi dla Strony dotkniętej siłą wyższą naruszenia postanowień umowy.

8. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów.

9. W terminie 2 dni od podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić dokumenty na potwierdzenie kwalifikacji zawodowych, uprawnień pod rygorem rozwiązania umowy z winy Wykonawcy i naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. 7) umowy.

§ 7

GWARANCJA

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonaną usługę na okres 12 miesięcy (dwunastu miesięcy), liczony od momentu podpisania protokołu odbioru usługi. Gwarancja udzielona Zamawiającemu przez Wykonawcę jest bezwarunkowa. Wykonawca nie może uzależnić jej udzielenia od spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wymagań.
2. Jeżeli w trakcie obowiązywania gwarancji zostaną stwierdzone usterki lub wady powstałe w wyniku prowadzonej usługi Zamawiający niezwłocznie zgłosi ten fakt Wykonawcy telefonicznie i potwierdzi pisemnie. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w **nieprzekraczalnym terminie 14 dni (czternastu dni)**.
3. W przypadku dokonania istotnych napraw w instalacjach, urządzeniach lub ich częściach albo w przypadku ich wymiany na nowe, termin gwarancji biegnie na nowo, od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymieni część urządzeń, zapis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej.
4. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego w skutek wady instalacji, urządzeń objętych gwarancją, Zamawiający nie mógł z nich korzystać.
5. Gwarancja nie obejmuje wad i usterek wynikłych jedynie z winy użytkownika.
6. Powyższe warunki gwarancji wiążą Zamawiającego oraz Wykonawcę. Zamawiający zastrzega, iż są one niezależne od gwarancji udzielanych przez producentów wyrobów, urządzeń, materiałów użytych do realizacji usługi. Prawa i obowiązki wynikające z gwarancji udzielanej przez Wykonawcę (uregulowane w niniejszej umowie) są wykonywane niezależnie od praw i obowiązków wynikających z gwarancji udzielanej przez Producenta (tzw. gwarancji producenta).
7. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych i prawnych nie następuje mimo upływu terminu gwarancji i rękojmi jeżeli Wykonawca wadę zataił.
8. Powyższe warunki gwarancji udzielane przez wykonawcę, określone kompleksowo i w sposób zupełny w niniejszej umowie, nie mogą być modyfikowane przez Wykonawcę poprzez wręczanie Zamawiającemu kart gwarancyjnych i innych dokumentów oraz oświadczenia Wykonawcy składane w trakcie realizacji umowy.

9. W przedmiotowej umowie wszelkie regulacje odnośnie gwarancji dotyczą gwarancji udzielanej przez Wykonawcę a nie Producenta.
10. W przypadkach nie uregulowanych w umowie uprawnień dotyczących gwarancji lub rękojmi za wady fizyczne, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i prawo do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 7, gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie, albo nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. Postanowienia powyższe nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych lub jeżeli szkoda powstała z przyczyn, dla których strony nie zastrzegły kar umownych.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, a w szczególności jeśli łączna wartość kar umownych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 - pkt 2 przekroczy 10 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 5 ust. 1.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub jej rozwiązaniu musi zawierać uzasadnienie i zostać złożone w terminie 3 miesięcy od wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, ust. 2.
1. W sytuacji skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień do odstąpienia od umowy Zamawiający złoży jednostronne oświadczenie woli o odstąpieniu skierowane do Wykonawcy i niezależnie od wysłania tego oświadczenia do Wykonawcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy wskazany w umowie, przekaże je Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany na wstępie umowy lub faxem na wskazany w komparycji nr faxu. Strony ustalają, iż terminem w jakim Wykonawca uzyskał wiedzę o złożonym przez Zamawiającego oświadczeniu o odstąpieniu od umowy jest dzień wysłania tego oświadczenia Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany na wstępie umowy lub faxem na wskazany w komparycji nr faxu. Powyższe uprawnienia nie wykluczają możliwości osobistego doręczenia oświadczenia w siedzibie Wykonawcy.

§ 9

PODWYKONAWCY

1. Zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca nie powierza/powierza podwykonawcy/om następującego zakresu umowy.....
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, które było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wobec Wykonawcy przez jego podwykonawców.
3. Wykonawca oświadcza, że zapewni realizację Umowy przez podmioty wskazane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu w złożonej ofercie. W razie zmiany tych podmiotów w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca każdorazowo przedstawi Zamawiającemu, w terminie

co najmniej 14 dni przed zmianą dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez nowe podmioty, w celu ich akceptacji przez Zamawiającego.

§ 10

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy ustala się w wysokości 5% całkowitej wartości przedmiotu umowy określonej w § 5 tj. na kwotę zł. (słownie).
2. Zabezpieczenie Wykonawca wpłaci / złoży w dniu w formie.....
3. W przypadku niewykonania umowy w terminie, Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia, złożonego w formie innej niż w pieniądzu, wynikającego z przewidywanego terminu wykonania umowy, przed upływem terminu jego ważności.
4. Zamawiający zwróci Wykonawcy (zobowiązania z tytułu poręczeń lub gwarancji wygasają) w wysokości 70% pierwotnej wartości Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane oraz najpóźniej 15 dni po upływie okresu rękojmi Zamawiający zwróci Wykonawcy pozostałe (zobowiązania z tytułu poręczeń lub gwarancji wygasają) w pozostałej części 30 % pierwotnej wartości Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.
5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z uwzględnieniem odsetek wynikających z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 11

ZMIANY TREŚCI UMOWY

Zmiany umowy wymagają zgodnej woli stron oraz zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności w poniższym zakresie:

- 1) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy, jeżeli zajdzie taka potrzeba – w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy z daną osobą lub zdarzenia losowego, choroby uniemożliwiającej pełnienie powierzonych jej obowiązków;
- 2) gdy ze względu na zmianę przepisów prawa (uchylenia, zmiany lub nowelizacji przepisów) lub z innych przyczyn o charakterze obiektywnym nie będzie możliwe spełnienie przez Wykonawcę wymogów lub konieczne będzie spełnienie wymogów dodatkowych;
- 3) wartość umowy może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w zakresie wynikającym z tej zmiany.

§ 12 Zatrudnienie

1. Stosownie do art. 95 ust. 1 PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy:

- a) Czynności związane z robotami przygotowawczymi;
- b) Czynności związane z naprawą elementów infrastruktury kolejowej.

2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy, odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest do:

- 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny;
- 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w. wymogów;
- 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu:

1) w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust.1, a których dotyczy obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z wymogami Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia; wskazanie, że objęte oświadczeniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wybrane przez zamawiającego z poniżej wskazanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1. czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa w punkcie 1, a których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- oświadczenia zatrudnionego pracownika lub oświadczenie pracodawcy, zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w

szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika

- innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

4. Z tytułu nie spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w ust. 1, zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych) za każdy stwierdzony przypadek. Nie złożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę będzie traktowane jako nie spełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w ust. 1 Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć Wykonawcy dodatkowo karę umowną za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

5. Nie złożenie przez Wykonawcę w wyznaczonych przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę będzie traktowane jako niespełnienie przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 13

INNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Osobami odpowiedzialnymi za właściwą realizację umowy są:

- ze strony Zamawiającego:

Nadzór nad realizacją umowy:

Inspektor - tel. 261-517- 461

Nadzór nad terminowym wykonaniem umowy:

kierownik SOI – tel. tel. 261 519 486

Nadzór nad prawidłowym wykonaniem usługi:

Dęblin-Lotnisko: Konserwator SOI, tel. 261-517-532

Dęblin-Twierdza: Kierownik Obsługi, tel. 261-515-256

Stawy: mistrz ZZ, Inspektor TUN, tel. 261-105-315

- ze strony Wykonawcy:

....., tel.

....., tel.

2. Wszelkie spory wynikłe z realizacji umowy strony będą starały się rozwiązać na drodze postępowania polubownego. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w drodze postępowania polubownego, strony poddadzą pod rozwiązanie sądowi powszechnemu, właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego poinformowania o zmianie swojego adresu zamieszkania/siedziby, danych osobowych/rejestrowych, rachunku bankowego, adresu e-mail lub faxu itp. Brak takiego powiadomienia będzie skutkować tym, iż korespondencja, przekazy pieniężne i przelewy bankowe kierowane na dotychczasowy adres, numer, rachunek bankowy będą przez strony traktowane jako doręczone.

6. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych aktów prawnych powszechnie obowiązujących.

7. Umowę sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach mających moc oryginału, z czego 3 (trzy) dla Zamawiającego i 1 (jeden) dla Wykonawcy.

Załączniki stanowiące integralną część Umowy:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu Umowy

Załącznik nr 2 – Protokół przeglądu konserwacyjnego (wzór)

Załącznik nr 3 – Zawiadomienie o awarii (wzór)

Załącznik nr 4 –Zlecenie naprawy awaryjnej (wzór)

Załącznik nr 5 – Protokół powykonawczy z usługi naprawy awaryjnej (wzór)

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik Nr 1 do umowy(wzór)

..... , dnia 2022 r.

.....
(imię i nazwisko osoby określonej w..... Umowy)

.....
.....

(nazwa i adres Wykonawcy)

FAX

(Wykonawcy zgodnie z § Umowy)

do wiadomości

**DOWÓDCA
JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 4929
DĘBLIN
SI ARCUS**

ZAWIADOMIENIE O AWARII

W imieniu Zamawiającego na podstawie § Umowy Nr/2022 z dnia 2022 r. zawiadamiam o wystąpieniu awarii

- systemu:
(nazwa systemu zgodnie z Załącznikiem nr 1)

- w kompleksie Odbiorcy **JW** –
(numer lub nazwa budynku, obiektu)

Opis objawów (oraz skutków) awarii:

.....

W związku z powyższym, wzywam Wykonawcę do podjęcia naprawy awaryjnej **w terminie godzin od momentu otrzymania niniejszego zawiadomienia, zgodnie z § Umowy.**

Zawiadomienie uprawnia pracowników Wykonawcy do wjazdu na teren kompleksu Odbiorcy (w celu wykonania ww. wstępnej wyceny).

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej zgodnie z §Umowy)

ZLECENIE USŁUGI NAPRAWY AWARYJNEJ Nr/2022

.....

 (nazwa, adres i Wykonawcy)
 TEL
 (zgodnie z § 2 ust. 11 Umowy)
 FAX
 (nr faksu Odbiorcy)

Na podstawie wstępnej wyceny z dnia 2022 r. oraz § Umowy Nr/2022 z dnia 2022 r. Zamawiający zleca Wykonawcy wykonanie usługi naprawy awaryjnej według poniższej specyfikacji:

- I. Odbiorca: JW;
 II. Ilość roboczogodzin niezbędnych do wykonania usługi:;
 III. Wartość brutto części zamiennych niezbędnych do wykonania usługi:

Lp.	Nazwa części zamiennej	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł za j.m.)	Wartość netto [zł] (cena jednostkowa netto x ilość)	Stawka VAT	Wartość brutto (wartość netto + kwota VAT)
1.		szt.					
Razem:							

IV. Całkowita **maksymalna** wartość brutto usługi: zł. /słownie złotych/

V. Termin na przystąpienie do wykonania usługi – **24 godziny** od otrzymania niniejszego zlecenia;
 IV. Termin usunięcia awarii – zgodnie z § Umowy;

Zlecenie wiąże Wykonawcę co do zakresu i warunków wykonania usługi, w tym warunków płatności za nią.

* niepotrzebne skreślić

Jakakolwiek zmiana zlecenia wymaga:

- pisemnego wniosku Wykonawcy, uzasadnionego niezbędną ilością dodatkowych roboczogodzin lub zakupu dodatkowych części zamiennych w celu zakończenia rozpoczętej usługi naprawy awaryjnej, oraz
- wyrażonej na podstawie tego wniosku zgody Zamawiającego, w formie nowego zlecenia.

.....
 (Dowódca JW 4929)

Sporządził:
 (imię i nazwisko osoby określonej w § Umowy)

..... , dnia 2022 r.

PROTOKÓŁ POWYKONAWCZY Z WYKONANIA USŁUGI

NAPRAWY AWARYJNEJ

U Odbiorcy: **JW** na podstawie **Zlecenia/Zawiadomienia*** Nr/2022 z dnia 2022 r. oraz **Umowy** Nr/2022 z dnia 2022 r.

w imieniu Wykonawcy:
(nazwa i adres Wykonawcy)

przez jego pracowników:

1.
2.
(imię i nazwisko)

pod nadzorem:
(imię i nazwisko osoby określonej w § 2 ust. 9 Umowy)

- I.** Zawiadomienia o awarii dokonano w dniu 2022 r., godz.
- II.** Do usuwania awarii przystąpiono w dniu 2022 r., godz.
- III.** Zlecenia Nr/2022 udzielono w dniu 2022 r., godz. na roboczogodzin.
- IV.** Pełną funkcjonalność systemu przywrócono w dniu 2022 r., godz.
- V.** *Termin usunięcia awarii przekroczone o godzin.*
- VI.** Opis uszkodzenia:
.....
.....
- VII.** W celu usunięcia uszkodzenia, o którym mowa w **pkt. VI**, dokonano następujących czynności:
.....
- VIII.** Uszkodzone urządzenia:

Poz	Miejsce zainstalowania	Nazwa i model urządzenia	Ilość (szt.)	Sposób usunięcia usterki (naprawa lub demontaż)

IX. Nowe zainstalowane urządzenia:

Poz	Miejsce zainstalowania	Nazwa i model urządzenia	Ilość (szt.)	Wartość urządzenia (cena brutto)	Uwagi

X. Części i urządzenia, które Zamawiający przekazał Wykonawcy (za wyjątkiem elementów zawierających nośniki pamięci):

Poz.	Nazwa i model urządzenia	Ilość (szt.)

XI. Niesprawne urządzenia, niezainstalowane na powrót w systemie (zdemontowane) zostały przekazane:

..... w dniu 2022 r.
(imię, nazwisko, czytelny podpis)

XII. Usługę zakończono w dniu 2022 r., godz. (w rozumieniu § Umowy). Ilość przepracowanych roboczogodzin

XIII. Uwagi:

.....
.....
.....
.....

XIV. Odbioru usługi dokonała Komisja w składzie:

- 1) osoba nadzorująca naprawę..... ;
(stopień, imię i nazwisko) (podpis)
- 2) przedstawiciel Wykonawcy..... ;
(imię i nazwisko osoby) (podpis)

..... , dnia 2022 r.

**PROTOKÓŁ
POWYKONAWCZY PRAC KONSERWACYJNYCH SYSTEMÓW**

przeprowadzonych w u Odbiorcy –..... na podstawie

(Numer JW, nazwa instytucji)

Umowy Nr/2022 z dnia 2022 r.

w imieniu Wykonawcy:

(nazwa i adres Wykonawcy)

przez jego pracowników:1.

2.

(imię i nazwisko)

pod nadzorem:

(imię i nazwisko osoby określonej w § Umowy)

a. Konserwację rozpoczęto w dniu 2022 r., godz.

b. **Zakres wykonanych robót:**

c. **Przeprowadzone próby wykazały:**

d. **Dodatkowe ustalenia:**

e. **Uwagi:**

.....

(w tym w przypadku:

a) napraw konserwacyjnych – dotyczące:

- wymienionych części zamiennych oraz ich wartości brutto,

-

f. **Wykaz niesprawnych części i urządzeń przekazanych Wykonawcy celem utylizacji** (za wyjątkiem elementów zawierających nośniki pamięci)

Poz.	Nazwa i model urządzenia	Ilość (szt.)

g. Konserwację zakończono w dniu 2022 r., godz.

h. Odbioru konserwacji dokonała Komisja w składzie:

- 1) osoba nadzorująca konserwację..... ;
(stopień, imię i nazwisko (podpis)
- 2) przedstawiciel Wykonawcy.....
(imię i nazwisko osoby wykonującej konserwację) (podpis)

.....
(nazwa i adres wykonawcy)

WYKAZ USŁUG

wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: należycie wykonał lub wykonuje co najmniej dwie usługi związane z montażem, konserwacją i naprawą systemów przeciwpożarowych o wartości jedna na min. 50.000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie, – inne dokumenty.

Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy ta usługa związana z montażem, konserwacją i naprawą systemów przeciwpożarowych wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

Z wykazu musi wynikać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca należycie wykonał (tj. zakończył) co najmniej:

—dwie usługi związane z montażem, konserwacją i naprawą systemów przeciwpożarowych każda umowa na kwotę 50.000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych);

Jako wykonanie (zakończenie) usługi należy rozumieć co najmniej podpisanie protokołu odbioru usługi lub równoważnego dokumentu.

L.p.	Rodzaj usługi: co najmniej: <i>dwie usługi związana z montażem, konserwacją i naprawą systemów przeciwpożarowych – każda umowa na 50.000,00 zł brutto; (umów nie sumujemy)</i>	Wartość zamówienia brutto (zł) <i>50.000,00 zł brutto</i>	Termin realizacji (podać dzień, miesiąc i rok)		Nazwa podmiotu, na rzecz którego wykonano konserwację, utrzymanie bocznic kolejowych	Dowód	Informacje uzupełniające	
			rozpoczęcie dzień, miesiąc i rok	zakończenie dzień, miesiąc i rok			Zasoby innego podmiotu	Nazwa innego podmiotu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Określenie usługi: Rodzaj usługi <i>(zakres robót musi odpowiadać zakresowi wymaganemu przez zamawiającego)</i>							
2	Określenie usługi: Rodzaj usługi <i>(zakres robót musi odpowiadać zakresowi wymaganemu przez zamawiającego)</i>							

Oświadczam, że spełniam warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania zdolności technicznej lub zawodowej aktualnie (obecnie) oraz spełniam warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania zdolności technicznej lub zawodowej na dzień składania ofert i spełniam go nieprzerwanie przez cały okres od dnia składania ofert do chwili obecnej:

Dwie usługi związane z montażem, konserwacją i naprawą systemów przeciwpożarowych i każda po 50 000,00 zł. nie dopuszcza się sumowania umów w celu wykonania spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

..... Dnia
(data sporządzenia wykazu/aktualna – dzień w którym sporządzono dany dokument)

*dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy*

UWAGA: do wykazu należy dołączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym, czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami i prawidłowo ukończone, przy czym **dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty**

UWAGA! Podany przez wykonawcę zakres usług musi potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania zdolności technicznej lub zawodowej (obejmować wskazane w opisie kolumny rodzaje usługi)! Obok ogólnej nazwy zrealizowanego zadania należy podać rodzaj zrealizowanych usług.

Uwagi do kol. 7.

Wpisać nazwę dowodu (dokumentu) potwierdzającego czy usługi zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującego, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Uwagi do kol. 8.

1) Zaznaczyć znakiem "X", tylko w przypadku, gdy wykonawca polega na zasobach innego podmiotu dla wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu.

Są to roboty budowlane wykonane przez inny podmiot, na zasobach którego wykonawca polega.

2) Jeżeli dla wykazania spełniania warunku udziału Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, to wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż realizując zamówienie będzie dysponował **niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji tych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy.**

22a ustawy.

W celu dokonania oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, **zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:**

- a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
- c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
- d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane

Zamawiający:
41. Baza Lotnictwa Szkolnego
ul. Brygady Pościgowej 5
08-521 Dęblin

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

.....
.....
.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Usługę w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw awaryjnych instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru, oddymiania, oświetlenia ewakuacyjnego oraz automatycznego systemu gaszenia pożaru gazem w budynkach administrowanych przez 41 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie – Nr 1/22/P** prowadzonego przez 41.Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie niniejszym oświadczam, że poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykonają następujące usługi:

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Zakres wykonywanych usług

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy

Niniejsze oświadczenie składają wraz z ofertą Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

