



FZ.264.41.2022.1.ENW

Gdynia, dn. 08.09.2022 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania nr EZP/451/2022 na „Dostawę elementów systemu rur preizolowanych”.

Informujemy, że w dniu 07.09.2022 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące niniejszego postępowania, o treści:

1) Czy zawory DN-300 w pozycjach 247-248 wycenić z przekładnią ślimakową kątową?
odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż zawory DN-300 w pozycjach 247-248 wycenić z przekładnią ślimakową kątową

2) Zgodnie z Wymaganiami technicznymi wyroby preizolowane DN-200 dla izolacji PLUS powinny posiadać płaszcz osłonowy Dzp=400mm. W Opisie przedmiotu zamówienia występują wyroby dla DN-200 w płaszczu osłonowym Dzp=355mm i Dzp=400mm. Proszę o potwierdzenie czy zapisy w Opisie przedmiotu zamówienia są prawidłowe czy wszystkie wyroby preizolowane dla DN-200 wycenić zgodnie z wymaganiami technicznymi czyli z płaszczem osłonowym Dzp=400mm?

odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w przypadku kiedy opis przedmiotu zamówienia w danej pozycji indeksowej zawiera opis inny niż w Wymaganiach technicznych (załącznik nr 2 do SWZ) należy kierować się danymi z opisu pozycji indeksowej.

3) Proszę o potwierdzenie informacji, że pozycje 38-39 mają się powtarzać?

odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował treść załączników nr: 1, 3, 4 oraz 5 do SWZ poprzez usunięcie pozycji nr 39 tabeli i powiększenie ilości w pozycji nr 38 tabeli:

38	170360	KOLANO PREIZOLOWANE DN 300/450/90 ST., IMPULS	szt.	7
39	170361	KOLANO PREIZOLOWANE DN 300/450/90 ST., IMPULS	szt.	±

4) Proszę o wskazanie długości ramion dla pozycji 113-114.

odpowiedź: Zamawiający przyjmuje możliwość zaoferowania kolan o standardowej długości dla pozycji gdzie nie wskazano długości ramion.

LAUREAT KONKURSU



TERAZ POLSKA



Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. NIP 586-010-42-91 REGON 190563632 Nr BDO: 000024491



tel. 58 627 39 62
fax. 58 663 13 69
infolinia: 800 380 006



OPEC Sp. z o.o.
81-213 Gdynia
ul. Opata Hackiego 14



bok@opecgdy.com.pl
opecgdy.com.pl

KONTO: Bank PeKaO S.A. III O/Gdynia
44 1240 3523 1111 0000 4334 8901

REJESTR: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000047173, Kapitał
zakładowy: 44 821 000 PLN.

- 5) W wymaganiach technicznych w pkt. 2.5. występuje zapis "Wymiary kolan (A i B) wymienione w zestawieniu materiałowym są wymiarami minimalnymi". Zestawienie kolan oprócz kolan wejściowych i pozycji gdzie wskazano długości nie zawiera długości ramion. W nawiązaniu do występującego zapisu proszę o potwierdzenie czy Wykonawca może zaoferować swoje kolana o standardowej długości dla pozycji gdzie nie wskazano długości ramion?

odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Z poważaniem

PROKURENT SPÓŁKI
Dyrektor ds. Produkcji i Eksploatacji Sieci

Lukasz Koss (1)

PROKURENT SPÓŁKI
DYREKTOR FINANSOWY

Iwona Siewert

LAUREAT KONKURSU



TERAZ POLSKA



Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. NIP 586-010-42-91 REGON 190563632 Nr BDO: 000024491



tel. 58 627 39 62
fax. 58 663 13 69
infolinia: 800 380 006



OPEC Sp. z o.o.
81-213 Gdynia
ul. Opata Hackiego 14



bok@opecgdy.com.pl
opecgdy.com.pl

Ewa
Nosowsk
a-Wichert

Elektronicznie podpisany przez Ewa
Nosowska-Wichert
Policzanie: 29 - Kierownik działu
Data: 2022.09.08 09:55:33 +02'00'

KIEROWNIK
Działu Logistyki Zakupów

Tomasz Szatucki

KONTO: Bank PeKaO S.A. III O/Gdynia
44 1240 3523 1111 0000 4334 8901

REJESTR: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000047173, Kapitał
zakładowy: 44 821 000 PLN.