



Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:

Konserwacja oświetlenia ulic, placów i parków miasta Pruszkowa oraz remonty oświetlenia ulic i usuwanie awarii w systemie oświetlenia ulicznego

Numer nadany przez Zamawiającego: WSR.271.57.2022.

Zamawiający, Gmina Miasto Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2022 roku, poz. 1710 ze zm.), zamieszcza pytania dotyczące postępowania wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami:

PYTANIE 1

Prośba o doprecyzowanie pozycji formularza cenowego - Załącznika 1A część b: poz.3 i 5, - w związku z występowaniem różnych typów oraz wysokości słupów, które są zróżnicowane cenowo, prosimy o wskazanie, słupy parkowe - klasyczne czy stylizowane, oraz typu oprawy, poz. 4, wskazanie wysokości, wykonania - stal czy aluminium, malowany czy anodowany, czy w komplecie z wysięgnikiem i fundamentem czy bez? poz. 6 prośba o wskazanie typu oprawy. poz.7 prośba o podanie wysokości słupa ŻN poz. 8, wskazanie wysokości, wykonania - koloru wykonania, czy w komplecie z wysięgnikiem i fundamentem czy wersja wkopywana z wysięgnikiem? poz. 9, wskazanie wysokości, wykonania - czy anodowany, czy w komplecie z wysięgnikiem i fundamentem? poz. 19 prośba o wskazanie typu oprawy.

Odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że:

- Ad. 1. W poz. 3 i 5 wskazana jest wysokość słupa. Są to słupy klasyczne. Typ oprawy jak w poz. 11.
- Ad. 2. W poz. 4 należy przyjąć słup 8 m stalowy, anodowany bez wysięgnika i fundamentu.
- Ad. 3. W poz. 6 należy przyjąć oprawę jak w poz. 12.
- Ad. 4. W poz. 7 należy przyjąć wysokość słupa 10 m.
- Ad. 5. W poz. 8 należy przyjąć wysokość słupa 8 m, kolor INOX 45, bez wysięgnika i fundamentu.
- Ad. 6. W poz. 9 należy przyjąć słup 8 m, anodowany, bez wysięgnika i fundamentu.
- Ad. 7. W poz. 19 należy przyjąć oprawę z poz. 12

Zamawiający informuje, że wprowadzone zmiany stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert, w tym także wypełniania oświadczeń, składania wymaganych dokumentów.

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA
/-/ Paweł Makuch