

UWAGI:

1. W trakcie prowadzenia robót ziemnych należy na bieżąco analizować stan i rodzaj gruntów znajdujących się w wykopach fundamentów jak również stan istniejącego budynku. Zaleca się prowadzenie robót ziemnych i fundamentowych w okresie suchym (przy niskim poziomie wód gruntowych). Podczas trwania prac ziemnych i fundamentowych nie dopuszcza się zalewania dna wykopu.
2. Występujące lokalnie w podłożu grunty nasypowe i nienośne bezwzględnie usunąć, a następnie pod fundamentami ułożyć na gruncie nośnym warstwę wypełniającą z chudego betonu B10, której wierzch winien osiągnąć poziom równy projektowanej rzędnej posadowienia fundamentów.
3. Ostatnią warstwę gruntu grubości ~15cm usunąć bezpośrednio przed przystąpieniem do układania chudego betonu (podbetonu).
4. Ławy fundamentowe izolować przeciwwilgociowo i antykorozyjnie wg opisu technicznego projektu. Izolacja ścian i posadzek według szczegółów:
5. Ściana fundamentowa dwuwarstwowa (25cm+10cm).
6. Ściany fundamentowe wykonać z bloczków betonowych z betonu C12/15. na zaprawie cementowej marki 8.
7. Umiejscowienie przebić instalacyjnych odczytać z odpowiednich rysunków branżowych.
8. Pozycje obliczeniowe:
   - Łf.1 - ława fundamentowa 40x30cm, zbrojenie 4Ø12, strzemiona Ø6 co 30cm.
   - Poz. Sf1 - stopa fundamentowa 100x100cm, szt.2.
   - Poz. Sf2 - stopa fundamentowa 100x100cm, szt.1.
   - Poz. Sf3 - stopa fundamentowa 100x100cm, szt.1.

UWAGA!
NOWOPROJEKTOWANE FUNDAMENTY ZWYMIAROWANO DO ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN PARTERU!

ELEMENTY ISTNIEJĄCE
SŁUPY ŻELBETOWE
SŁUPY STALOWE

Uwagi ogólne
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym.
3. Wymiary należy sprawdzać na budowie. Wymiarów nie należy odczytywać z rysunku (dotyczy również rzutów, przekrojów, elewacji, widoków, detali, rozwinięć ścian, posadzek i podwieszeń sufitów podwieszanych) i drzwiowej, okien, fasad, detalów elewacyjnych, balustrad, schodów, pochylni i podnośników, odbojników wewnętrznych. I innych należy zamówień i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych domiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od właściwych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
5. Każdy etap/branżę projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich pozostałych, które do tego etapu/branży się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze pranych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.

MISTONE
Biuro Projektowe

Inwestor:	Gmina Poniec ul. Rynek 24, 64-125 Poniec
Adres obiektu	działka nr ewid. 281/1, Drzewce, obręb Drzewce, gmina Poniec, powiat gostyński
Tytuł projektu	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA SUW W DRZEWCACH WRAZ Z BUDOWĄ NOWEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO ORAZ WYMIANĄ ZBIORNIKA WÓD POPŁUCZNYCH
Faza / Branża	PROJEKT TECHNICZNY/KONSTRUKCJA
Projektant mgr inż. Mariusz Kończal upr. bud. WKP/0051/POOK/10	
Sprawdzający inż. Ryszard Kowalski upr. bud. WKP/BO/2393/01	
Zespół Projektowy	Piotr Czajkowski; Piotr Duszyński; Paulina Ochowiak; Małgorzata Kapela; Sara Marchwiak
Obiekt	**BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY**
Temat rysunku	RZUT KONSTRUKCJI FUNDAMENTÓW
Skala	1:50
Data	23.01.2023
	PT-W K001