

Słupsk, dnia 15.09.2022 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym wariant 1 pn.: „Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu stadionu przy ulicy Zielonej w Słupsku - etap III” – sprawa nr SOSIR.ZP-II.261.02.2022

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 zwaną, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Na jaki RAL miałyby być malowana konstrukcja zadaszenia?

**Odp. Zamawiającego: Konstrukcja zadaszenia ocynkowana, malowana proszkowo: RAL 7016**

2. Czy istnieje możliwość zaproponowania alternatywnego zabezpieczenia antykorozyjnego zamiast cynkowania + malowania proszkowego? Chodzi o malowanie natryskowe? (Jeżeli tak to proszę o informację na temat kategorii agresywności środowiska oraz okresu trwałości)

**Odp. Zamawiającego: Nie. Wykonać zgodnie z projektem.**

3. Czy zgodnie z punktem 4.5.5 projektu budowlanego można zmienić rozwiązanie połączenia płatwi z rygłem z spawania na skręcanie 4 x M10?

**Odp. Zamawiającego: TAK. Zgodnie z zapisami pkt 4.5.4 projektu: „Pokrycie zadaszenia z blachy trapezowej HAIROVILLE 50/237,5 GR 0,75 mm. na płatwiach z dwuteowników IPE 180 mocowanych do belek przy pomocy 4 śrub M10 lub poprzez spawanie. Stal kształtowa S235JR. Elektrody ER 1.46”.**

DYREKTOR  
Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku  
Agnieszka Klimczak

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 15.09.2022 r.