

Pruszcz Gdański, dnia 11.06.2021 r.

Znak sprawy: ZP.271.11.2021 /16

strona internetowa Zamawiającego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.06.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00072766/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji - na robotę budowlaną pn.: „Adaptacja części korytarza na pomieszczenie świetlicy w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 350 000 EURO

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1
zawierająca

- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SWZ),
- wyjaśnienia (w odpowiedzi na zapytania)
- zmianę treści SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 2019 z późn. zm. (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami, oraz zmianę treści SWZ.**

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

I. Treść zapytań do SWZ wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie nr 1 (pisownia oryginalna)

Uprzejmie proszę o wskazanie na rzucie kondygnacji usytuowania przegrody aluminiowej, informacja ta jest niezbędna do dokonania prawidłowej wyceny . Proszę również o potwierdzenie, że ma posiadać odporność ogniową w klasie EI 30.

Wyjaśnienie:

Zamawiający przekazuje rzut kondygnacji z usytuowaniem przegrody aluminiowej. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, przegroda winna być wykonana w klasie ogniowej EI30, natomiast drzwi w przegrodzie w klasie ogniowej EI15.

II. Zmiana treści SWZ


Zamawiający zmienia treść opisu przedmiotu zamówienia – dokumentacji projektowej – poprzez udostępnienie rzutu kondygnacji z usytuowaniem przegrody aluminiowej.

III. Załączniki:

Rzut kondygnacji z usytuowaniem przegrody aluminiowej – **plik w formacie PDF: 11_21 SWZ Tom II DP - Lokalizacja przegrody.pdf**

IV. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

1. Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.
2. Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania: (https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski).

BURMISTRZ

Janusz Wróbel