

WTP 54/ 2022

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
TRZEBIATÓW Sp. z o.o.
72-320 Trzebiatów, Chełm Gryficki 7
tel./fax: 91/ 38 72 456
NIP 857-18-74-050
(4)

Wnioskodawca:

Usługi Projektowe
Tomasz Paszczak
ul. Jasna 51/29
70-777 Szczecin

Znak: ZWiK 336/07/2022

Dotyczy: **warunków technicznych dla projektu budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w rejonie ulic: Kasprowicza, Długa, Słoneczna, i Kołobrzeska w Trzebiatowie. (Osiedle Kołobrzeskie)**

Odpowiadając na wystąpienie w sprawie jw. uprzejmie informujemy, że w ramach opracowania projektowego należy zaprojektować budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej zgodnie z ustaleniami proj. kanalizację sanitarną należy podłączyć do istn. kanalizacji w ul. Kasprowicza, w ul. Kołobrzeskiej oraz w ul. Słonecznej.

Z uwagi na brak możliwości bezpośredniego odprowadzenia ścieków (z części osiedla) bezpośrednio do istn. kanalizacji, należy na terenie osiedla zaprojektować dwie przepompownie ścieków.

Wody opadowe z terenu osiedla odprowadzone będą w dwóch kierunkach. Z terenu zlewni zachodniej wody opadowe odprowadzone będą do istn. kanalizacji miejskiej w ul. Kasprowicza, ul. Miłej, ul. Osiedlowej i ul. Długiej. Natomiast z terenu zlewni wschodniej i ul. Słonecznej wody opadowe odprowadzone będą do istniejącego kanału burzowego \varnothing 500 z rur betonowych mającego odpływ do rzeki Sarniej (Sekwanki). W miejscu włączenia do istniejącego kanału należy zaprojektować urządzenia podczyszczające. Istniejący kanał należy wymienić ze względu na jego zły stan techniczny. Na odprowadzanie wód opadowych należy opracować operat wodnoprawny i uzyskać decyzję na odprowadzanie wód opadowych. Sieć wodociągową na terenie osiedla wykonać w układzie pierścieniowym z podłączeniem do sieci miejskich \varnothing 110 i \varnothing 160 w ul. Kasprowicza, ul. Miłej, ul. Srebrnej, ul. Platynowej, ul. Kołobrzeskiej i ul. Szmaragdowej.

I.INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE.

1. Budowa przewodów wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
2. Zgodnie z § 16 ust. 1 Regulaminu (...) przyłączenie do sieci kanalizacyjnej nastąpi po spełnieniu niniejszych technicznych warunków przyłączenia;



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów sp. z o.o.,

72-320 Trzebiatów, Chełm Gryficki 7

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000297679

Kapitał zakładowy: 42 139 500,00 zł

REGON 320451195 NIP 8571874050

3. Warunki techniczne nie stanowią zgody na przyłączenie, zgoda zostanie wydana po pozytywnym uzgodnieniu opracowanej dokumentacji technicznej.
4. Włączenie do sieci kanalizacyjnej nastąpi po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanych rurociągów;

DYREKTOR
ds. TECHNICZNYCH
Aleksander Bernad

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a

Uwagi dodatkowe:

Zasady użytkowania i eksploatacji przyłączy wod-kan określone są w „Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzebiatów” dostępnym w Biurze Obsługi Klienta.

W sprawach dotyczących warunków technicznych można kontaktować się z Aleksandrem Bernad tel. 091 38 72 456