

Gmina Miasto Zakopane - Urząd Miasta Zakopane
ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane

BZP.271.51.2021

Zakopane, dnia 21.09.2021 r.

**INFORMACJA O PYTANIACH DO SWZ I UDZIELONYCH
ODPOWIEDZIACH**

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z opcją negocjacji na roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja dachu w przedszkolu nr 7 w Zakopanem”

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), udostępnia treść zapytań do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami.

Pytania Wykonawców:

1. Proszę o podanie w której pozycji TER wpisać obróbkę kominów? Jest ich 12 i każdy musi być obrobiony papą termozgrzewalną.
2. Czy wymienić wpusty dachowe (zlewni) 2szt.?
3. Proszę o informacje co z kominkami dachowymi. Będą likwidowane czy zakładane nowe?

Odpowiedzi Zamawiającego:

- Ad. 1. Te roboty należy uwzględnić w pozycji nr 1.7. Pokrycie dachu papą wierzchniego krycia.
Ad. 2. Zamawiający podejmie decyzję co do wymiany spustów dachowych na etapie realizacji.
Ad. 3. Nie będą likwidowane.

Z poważaniem

*Kierownik Biura Zamówień publicznych
mgr inż. Ewa Stasik*