



RI.271.3.2.2022-2

Łabowa, dnia 04.11.2022 r.

*Do Wykonawców uczestniczących  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia*

### WYJAŚNIENIE 1

W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PODSTAWOWYM NA:

zadanie inwestycyjne o nazwie: **Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji poprzez termomodernizację budynków szkolnych na terenie Gminy Łabowa**

(zamówienie RI.271.3.11.2022)  
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych  
z dnia 27.10.2022 r., nr 2022/BZP 00414196/01

W związku z wniesionym zapytaniem, zamawiający udziela poniższej odpowiedzi.

**Pytanie 1:** „Firma ... zwraca się z prośbą o udostępnienie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej wraz z podziałem i sposobem otwierania, proszę o wyjaśnienie czy przy wysokich oknach np. na hali należy zastosować ciągna hau-tau.”.

**Odpowiedź 1:** Zamawiający nie posiada zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej. Zakres prac termomodernizacyjnych obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Przyszła stolarka i ślusarka zamontowana na obiektach powinna wizualnie nie odbiegać od tej obecnie zamontowanej. Stolarka okienna i drzwiowa w przedmiotowych obiektach szkolnych musi zachować ten sam podział wewnętrzny stolarki i sposób jej otwierania. Zamawiający nie przewiduje zastosowania ciągien hau-tau.

Jednocześnie wskazujemy, że zgodnie z zapisami specyfikacji warunków zamówienia istnieje możliwość dokonania wizji w terenie po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem Urzędu Gminy Łabowa na każdym z modernizowanych obiektach.

**Pytanie 2:** „Proszę o załączenie projektu instalacji fotowoltaicznej, proszę o wyjaśnienie czy należy wykonać konstrukcję wsporczą a jeśli nie czy Zamawiający posiada ekspertyzy dotyczące wytrzymałości konstrukcji dachu wraz z instalacją fotowoltaiczną.”.

**Odpowiedź 2:** Zamawiający nie posiada projektu instalacji fotowoltaicznej natomiast dysponuje oceną stanu technicznego konstrukcji dachu w związku z planowanym montażem paneli fotowoltaicznych dla każdego budynku oddzielnie. Jednocześnie informujemy, że panele fotowoltaiczne mają być zamontowane na systemowych uchwytach i zgodnie ze sztuką budowlaną.

Ponieważ warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert oraz wnoszenia wadium ustalony **do dnia 14.11.2022 r. do godziny 10.00** oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.

Marta Słaby  
Wójt Gminy Łabowa  
Podpis elektroniczny

.....

Zamawiający: Gmina Łabowa