



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

Kraków, dnia 25 Października 2022r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Przebudowę rozdzielnic elektrycznych, oświetlenia ewakuacyjnego i wykonania oddzielnego zasilania dla każdej rozdzielnicy gwarantowanej w budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Rzeźniczej 11 w Krakowie: ZP-18/22**”.

Stosując się do dyspozycji przepisu art. 284, ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022, poz.1710 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie zawiadamia, że w prowadzonym w trybie podstawowym postępowaniu o udzielenie zamówienia pt: „**Przebudowa rozdzielnic elektrycznych, oświetlenia ewakuacyjnego i wykonania oddzielnego zasilania dla każdej rozdzielnicy gwarantowanej w budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Rzeźniczej 11 w Krakowie**” (znak sprawy j.w.), wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami.

1. Proszę wskazać pomieszczenia czynne całodobowo.

Odpowiedź:

Cały obiekt jest czynny całodobowo. Prace będą ściśle ustalone z wykonawcą poprzez szczegółowy harmonogram uzgodniony przez Zamawiającego i Wykonawcę.

2. Proszę o potwierdzenie, że zasilanie opraw ma zostać wykonane przez przedłużenie istniejących obwodów oświetlenia.

Odpowiedź:

Tak. Jest to zapisane w dokumentacji projektowej przedmiotu zamówienia.

3. Proszę o udostępnienie dokumentacji z widocznymi rodzajami sufitów lub informację, w których pomieszczeniach występują sufity podwieszane .

Odpowiedź:

Projekt wykonawczy zawiera rozbudowę oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego poprzez montaż opraw w wykonaniu natynkowym. Zamawiający nie dysponuje dokumentacją z widocznymi rodzajami sufitów. Zamawiający informuje jednak że sufity podwieszane są we wszystkich korytarzach za wyjątkiem piwnic.

4. Proszę o potwierdzenie, że akumulatory w oprawach mają być objęte okresem gwarancji producenta. Proszę o zamieszczenie dokumentu szczegółowo opisującego warunki gwarancji.

Odpowiedź:

Tak. Akumulatory mają być objęte gwarancją producenta.

Warunki gwarancji opisane są we wzorze umowy.

*Zastępca Dyrektora ds. Medycznych
Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Krakowie*

Lek. Jolanta Raś