

Inwestor :

WT.ZWIK 0197.2023.

Urząd Miasta i Gminy
ul. Ciastowicza 11
62- 085 Skoki

Warunki techniczne na wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do projektowanego budynku na działce nr 1083/5 w Skokach przy ul. Polnej.

1. Pobór wody z wodociągu o ciśnieniu 0,3 Mpa , wymaganym do zaopatrzenia w wodę nieruchomości odbywać się będzie poprzez wodomierz (Js klasa C lub B) wg obliczonego zapotrzebowania , usytuowany w miejscu dostępnym i umocowanym na konsoli wodomierzowej (PN – B – 10720) .
2. Za zestawem wodomierzowym (bezpośrednio za drugim zaworem) należy zamontować filtr siatkowy i zawór zwrotny antyskażeniowy z możliwością nadzoru dobrany według wyposażenia instalacji i rodzaju urządzeń (PN-92/B-01706AZ1).
3. Przyłącze wodociągowe wykonać z rur PE na ciśnienie 1,6 MPa o średnicy wynikające z obliczeń.
4. Zastosować zasuwę odcinającą bezgniazdową z miękko uszczelniającym klinem z nawulkanizowaną powłoką z EPDM, potrójnym uszczelnieniem trzpienia, pełnym przelotem, z obudową i skrzynką uliczną.
5. Nad przyłączem wodociągowym na warstwie zagęszczonej obsypki układać taśmę ostrzegawczą – lokalizacyjną koloru niebieskiego z zatopioną wkładką metalową.
6. Minimalne przykrycie przyłącza wodociągowego – 1,5 m.
7. Włączenie do sieci \varnothing 110 mm PCV w ulicy Polnej wykonać poprzez nawiertkę typu NWZ.
8. Wzdłuż trasy przyłącza wodociągowego należy pozostawić pas terenu szerokości 1,0 m wolny od elementów zagospodarowania, nie obsadzony drzewami ani krzewami.
9. Przyłącze kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PCV o średnicy wynikającej z obliczeń ze studzienką rewizyjną na posesji.
10. Studzienki rewizyjne projektować z materiałów: beton, żelbet, tworzywa sztuczne (PN 92/B 10729).
11. Włączenie przyłącza należy przewidzieć do fragmentu istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej o rzędnych dna około 81.10 m.n.p.m.
12. Przykanalik będzie przyjęty do eksploatacji do pierwszej studzienki od budynku. Minimalny spadek – 2%.
13. ZWIK nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez cofki wód spiętrzonych w kanałach wynikłe z przyczyn niezależnych od zakładu.
14. Trasę przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego należy uzgodnić w ZUDP w Wągrowcu.
15. Opracowanie techniczne przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego należy uzgodnić branżowo w ZWIK w Skokach.
16. Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne należy wykonać zgodnie z przedstawioną dokumentacją projektową i podanymi warunkami przyłączenia.
17. Warunkiem wykonania przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego jest uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę (okazanie dziennika budowy) lub dokonanie zgłoszenia (przedstawienie potwierdzonej kopii zgłoszenia) i uzyskanie pisemnego zezwolenia na wykonanie przyłączy w ZWIK Skoki.
18. ZWIK zapewnia dostawę wody z istniejącej sieci wodociągowej oraz zapewnia odbiór ścieków do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej po zrealizowaniu w/w warunków.
19. Roboty montażowe mogą być wykonane tylko przez uprawnioną osobę z branży sanitarnej.
20. Do odbioru końcowego należy przedłożyć inwentaryzację powykonawczą lub szkic powykonawczy.
21. Montaż wodomierza głównego i plombowanie wykonuje ZWIK .
22. W przypadku uszkodzenia uzbrojenia podziemnego podczas wykonywania przyłącza wszelkie koszty ponosi wykonawca robót.
23. W przypadku gdy przyłącze zaprojektowane w pasie drogowym należy uzyskać zgodę na jego zajęcie. Naprawa szkód wyrządzonych w nawierzchni ulicznej wskutek wykonywania robót dokona na koszt własny inwestor – właściciel realności.
24. Powyższe warunki wydaje się na podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę danych, pod warunkiem nienaruszania praw osób trzecich.
25. Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne zostanie wybudowane staraniem i na koszt inwestora oraz pozostaje jego własnością.
26. Ważność warunków trwa dwa lata.

Kierownik Zakładu

Longin Walkowiak