

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Konserwacja klimatyzatorów w serwerowniach i pomieszczeniach łączności Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach na terenie garnizonu w tokrzyskiego według listy z załącznika nr 1 do SIWZ.

Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych w serwerowniach i pomieszczeniach łączności Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach na terenie garnizonu w tokrzyskiego.

Usługa konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych winna być realizowana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Zakresem usługi konserwacji i serwisu urządzeń klimatyzacyjnych objęto to:

- wykonanie przeglądów okresowych
- wykonanie przeglądów gwarancyjnych
- wykonanie konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową, utrzymanie urządzeń w stanie technicznym zapewniającym ich sprawność, bezpieczeństwo i bezawaryjną eksploatację
- sprawdzenie bezpieczeństwa ruchu urządzeń i instalacji sterowniczej
- przegląd obudowy wewnętrznej i zewnętrznej
- utrzymanie właściwego stanu higienicznego instalacji polegającego na czyszczeniu, odgrzybieniu oraz dezynfekcji przedmiotowej instalacji
- sprawdzenie szczelności układu chłodniczego (połeczki chłodniczych)
- czyszczenie i udrobnienie układu odprowadzania skroplin w jednostce wewnętrznej
- czyszczenie filtrów
- czyszczenie skraplaczy w agregatach
- uzupełnienie czynnika chłodniczego przy stwierdzeniu jego niedoboru (do 15% ubytku)
- sprawdzenie drożności wlotów w urządzeniach wewnętrznym i zewnętrznym
- sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej urządzeń
- pomiar prądów pobieranych przez sprężarki i wentylatory
- pomiar ciśnienia skraplania i parowania czynnika chłodniczego
- pomiar temperatury czynnika chłodniczego na ssaniu i tłoczeniu sprężarki
- kontrola prawidłowych ustawień klimatyzacji
- środki przeznaczone do mycia i dezynfekcji urządzeń winny posiadać stosowne atesty
- wystawienie i przekazanie Zamawiającemu protokołów konserwacji oraz stanu technicznego urządzeń klimatyzacyjnych
- zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich stwierdzonych usterkach wykraczających poza zakres prac konserwacyjnych określonych powyżej, jak również kwalifikujących urządzenia klimatyzacyjne do naprawy, remontu lub modernizacji.

Osoby realizujące przedmiot zamówienia powinny posiadać stosowne wiadectwa kwalifikacyjne tj.: wiadectwa kwalifikacyjne elektryczne do 1 kV oraz wiadectwa kwalifikacji w zakresie naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami. Za wiadczenia te należy dołączyć w formie załącznika do oferty.

W przypadku wykonywania prac przez firmę, która nie bierze udziału w postępowaniu, należy to zgłosić w chwili wykonywania harmonogramu prac przed ich rozpoczęciem. W innym przypadku firmy takie nie będą mogły wykonywać prac w obiektach. Pracownicy tych firm powinni posiadać niezbędne dokumenty wymienione powyżej.

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku prowadzenia prac, które mogą mieć wpływ na stan bezpieczeństwa ludzi i mienia.

W sytuacji wystąpienia awarii urządzeń oraz usterek wykraczających poza zakres prac konserwacyjnych określonych powyżej, jak również kwalifikujących urządzenia do naprawy, remontu lub modernizacji, Wykonawca sporządza dodatkowo „Protokół stanu technicznego” urządzenia wskazując co uległo uszkodzeniu oraz szacunkowe koszty naprawy i przedłoży je Zamawiającemu. Prace konserwacyjne i serwisowe urządzenia klimatyzacyjnych należy wykonywać w czasie dni roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, a w koniecznych i uzasadnionych przypadkach także poza normalnym czasem pracy. O zamiarze przystąpienia do realizacji prac konserwacyjnych Wykonawca powiadomi Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Kielcach, uzgadniając z nim warunki wejścia na teren poszczególnych obiektów.

Rozliczenie usługi wymaga odbioru przedmiotu umowy. Przez odbiór należy rozumieć przekazanie protokołów konserwacji poszczególnych urządzeń podpisanych przez Wykonawcę i osobę wyznaczoną na terenie danej jednostki do Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 51.

Osobą odpowiedzialną do odbioru prac i kontaktów z Wykonawcą jest p. Marcin Rudziński tel. 723 192 252.

Dokonanie wizji lokalnej przedmiotu zamówienia jest możliwe po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym u Zamawiającego.

Umowa zostanie zawarta na 2 kompletne przeglądy urządzeń w ciągu biegu tego roku kalendarzowego.