

Sprawa nr ECFC 2600.2.2023

Do wszystkich Wykonawców

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), w związku z wpływem zapytań do treści SWZ, informuje:

ZESTAW PYTAŃ nr 2

Pytanie 1.

Jako jeden z załączników zamawiający zamieścił dokumentację dotyczącą Kanalizacji Teletechnicznej. W opisie przedmiotu zamówienia SWZ oraz OPZ nie znalazłem informacji aby wykonanie Kanalizacji Teletechnicznej wchodziło w zakres zadania. Proszę o informację czy oferent powinien wycenić ten zakres.

Odp. Ad. 1.

Informujemy że Przedmiotem zamówienia jest: **Przebudowa kolidującego odcinka sieci ciepłowniczej oraz budowy kanalizacji teletechnicznej na potrzeby budowy Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE**

Stosowne informacje dotyczące zakresu robót **budowy kanalizacji teletechnicznej** zawiera wzór umowy oraz projekt **-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE (KANALIZACJA TELETECHNICZNA)**.

W związku z powyższym oferta winna obejmować ww. zakres.

Pytanie 2

Według zapisów OPZ 2.2,4,18 Złącza mufowe dla średnic rur stalowych mniejszych i równych Dn250 dopuszcza się stosowanie muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie z klejem termotopliwym, mastyką polizobutylenową, opaski termokurczliwe i korki do wtopienia w płaszcz. muf. W zestawieniu materiałów widnieją mufy zgrzewane elektrycznie. Czy zamawiający dopuszcza stosowanie muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie?

Odp. Ad. 2.

Tak, zamawiający dopuszcza stosowanie muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie dla średnic rur stalowych mniejszych i równych Dn250.

Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE

Siedziba: ECF CAMERIMAGE, Rynek Nowomiejski 28, 87-100 Toruń, Polska | e-mail: office@ecfcamerimage.pl

Adres korespondencyjny: ECF CAMERIMAGE, Rynek Staromiejski 36-38, 87-100 Toruń, Polska

EUROPEJSKIE CENTRUM FILMOWE
CAMERIMAGE

Mając na uwadze udzieloną odpowiedź do treści OPZ, który jest integralną częścią SWZ, Zamawiający uznaje powyższą odpowiedź za wiążącą.

Odpowiedzi na pytania do treści OPZ stanowiącego załącznik SWZ nie skutkują zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu.

W związku z odpowiedzią Zamawiający nie dokonuje zmiany terminu składania ofert postępowaniu.

Europejskie Centrum Filmowe
CAMERIMAGE
Maciej Janusz
Z-ca Dyrektora ds. inwestycyjnych

Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE

Siedziba: ECF CAMERIMAGE, Rynek Nowomiejski 28, 87-100 Toruń, Polska | e-mail: office@ecfcamerimage.pl

Adres korespondencyjny: ECF CAMERIMAGE, Rynek Staromiejski 36-38, 87-100 Toruń, Polska