



ZL I/ ZL III

PARAMETRY BUDYNKU:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY:	1724,5 m ²
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:	6.300,0 m ²
KUBATURA:	26.000,0 m ³
GRUPA WYSOKOŚCI:	ŚREDNIOWYSOKI
WYSOKOŚĆ:	24,5 m
LICZBA KONDYGNACJI:	
RAZEM:	6
PODZIEMNYCH:	1
NADZIEMNYCH:	5

- LEGENDA**
- GRANICA DZIAŁKI
 - OBIEKT OBJĘTY OPRACOWANIEM
 - BUDYNKI SĄSIEDNIE
 - DROGA POŻAROWA WYZNACZONA W PASIE DROGOWYM
 - OGRODZENIE
 - WYJŚCIE EWAKUACYJNE Z BUDYNKU
 - ODLEGŁOŚĆ OBIEKTU CHRONIONEGO DO HYDRANTA ZEWNĘTRZNEGO
 - ODLEGŁOŚĆ OBIEKTU DO OBIEKTÓW SĄSIADUJĄCYCH
 - HYDRANT ZEWNĘTRZNY
 - PRZECIWOPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU - OBSŁUGUJĄCY FILHARMONIĘ
 - GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU DLA BUDYNKU B ZLOKALIZOWANY W TRAFOSTACJI NA DZIEDZINCU
 - WYŁĄCZNIK PRĄDU ODCINAJĄCY PRZYŁĄCZE OD UL. ŚWIĘTEGO MARCINA
 - WYŁĄCZNIK PRĄDU ODCINAJĄCY LOKALNY PION
 - MIEJSCE ZBIÓRKI PO EWAKUACJI
 - WJAZD NA TEREN OGRODZONY
 - STREFA ZAGROŻONA WYBUCHEM
 - DRZEWO WRAZ Z OBSZAREM ODDZIAŁYWANIA
 - ZAWORY GAZU

UWAGA:
1. NIE NALEŻY SADZIĆ NOWYCH ROŚLIN, KTÓRE BĘDĄ UNIEMOŻLIWAĆ DOSTĘP Z DROGI POŻAROWEJ DO BUDYNKU.

Objekt:	BUDYNEK DYDAKTYCZNY "B" UNIwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu AL. NIEPODLEGŁOŚCI 12, 61-857 POZNAŃ		
Temat:	PROJEKT EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ W TRYBIE: - § 2 ust. 3a i 4 rozp. z 12 kwietnia 2002 (Dz. U. nr 75, poz. 690 ze zmianami).		
Nazwa rysunku: PLAN SYTUACYJNY			
Opracował:			Nr rys. 01
			Skala: 1:500
Opracował:			Grudzień 2017

© Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.) Niniejsze opracowanie może być rozpatrywane i kopiowane jedynie w całości.

Autor opracowania: J.P.Projekt Jacek Podyma

© Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.) Niniejsze opracowanie może być rozpatrywane i kopiowane jedynie w całości.
Autor opracowania: J.P. Projekt Jacek Podjama