



WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 0000147680

Kapitał zakładowy: 56 839 992 zł

Kielce, ...09.09.2021 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 07.09.2021r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację dostawy pn.: „**Jednorazowa dostawa armatury wodociągowej**”.

Znak sprawy: KML - 32/2021 (ID 501776)

Zamawiający „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 07.09.2021r. wpłynęło następujące pytanie do treści SIWZ cyt.:

Pytanie nr 1:

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu (jednorazowa dostawa armatury wodociągowej) część III armatura PE proszę o informację czy dopuszczają Państwo stosowanie kształtek elektrooporowych PLASSON o konstrukcji z powleczonym na całej powierzchni uzwojeniem grzewczym. Kształtki o tej konstrukcji mają szereg zalet np. pełna ochrona przed uszkodzeniem w trakcie zakładania na rurę

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza stosowanie kształtek elektrooporowych o konstrukcji z powleczonym na całej powierzchni uzwojeniem grzewczym.

Pytanie nr 2:

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu (jednorazowa dostawa armatury wodociągowej) część II poz. 2, 3, 4 rury PE czy dopuszczają Państwo rury PE100 SDR11 PN16 jednowarstwowe

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza stosowanie rur PE100 SDR11 PN16 jednowarstwowych.

PELNOMOCNIK ZARZĄDU
DYREKTOR
ds. Techniczno-Exploatacyjnych
mgr inż. Danuta Brymerska