



a/a

**ŚWIDNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
w Świdnicy Spółka z o.o.**

58-100 ŚWIDNICA, ul. WROCŁAWSKA 10

www.spwik.swidnica.pl

SANTANDER BANK POLSKA S.A. | Oddział w Świdnicy - Nr konta: 84 1090 2369 0000 0006 0200 0201

Świdnica 26-06-2023r.

**POGOTOWIE
WODOCIĄGOWE**

994



CENTRALA

74 / 851 58 10

FAX

74 / 851 58 15



NIP

884 001 03 70

REGON

890621738



Oznaczenie Sądu

Sąd Rejonowy
Dla Wrocławia -
Fabrycznej
we Wrocławiu
IX Wydział
Gospodarczy
Krajowego
Rejestru Sądowego
Nr KRS - 71126



**OCZYSZCZALNIA
ŚCIEKÓW**

Zawiszwów 5
58-100 Świdnica
tel. 74 / 851 89 50;

LABORATORIUM

Zawiszwów 5
58-100 Świdnica
tel. 74 / 851 89 58

AKREDYTACJA



AB 842

**Kapitał Spółki
58.427.622 zł**

**Powiat Świdnicki
ul. M. Skłodowskiej-Curie 7
58-100 Świdnica**

TI-403/225/2023

dot. zapewnienia odbioru wód opadowych i warunki techniczne podłączenia ul. Parkowa 2 dz. nr 811 w Świdnicy.

W odpowiedzi na wniosek, który wpłynął do ŚPWIK 20.06.2023r. zapewniamy odbiór wód deszczowych w ilości ok. Qd -4,62 dm³/s.

Warunki techniczne podłączenia:

- 1) Wykonać przyłącze kanalizacji deszczowej z rur PVC, z włączeniem sieci kanalizacji ogólnospławnej ko600mm, ko200mm lub ko700x1050mm;
- 2) Skład i jakość ścieków odprowadzanych winien odpowiadać parametrom zawartym w załączniku do pisma;
- 3) Przyłącze kanalizacji deszczowej należy zasyfonować oraz zastosować osadnik piasku;
- 4) Sporządzić plan sytuacyjny, który przed rozpoczęciem budowy przyłącza należy przedłożyć w ŚPWIK w celu zweryfikowania czy uwzględnia on wydane warunki przyłączenia do sieci; Zalecane jest przekazanie danych również formie cyfrowej - plik w formacie dxf, dwg, dgn, shp w państwowym układzie geodezyjnym (email: adanieluk@spwik.swidnica.pl);
- 5) Plan sytuacyjny przedłożony do ŚPWIK w celu zaopiniowania winien m.in. zawierać:
 - a. trasę przyłącza oraz profil uwzględniający uzbrojenie kolidujące,
 - b. materiał i średnicę przyłącza,
 - c. sposób włączenia do sieci,
- 6) O terminie rozpoczęcia robót należy pisemnie powiadomić ŚPWIK – włączenie do istniejącego uzbrojenia należy zgłosić do przeglądu technicznego w wykopie otwartym i uprawnionemu geodecie do zainwentaryzowania;
- 7) Zapewnienie odbioru wód opadowych i warunki techniczne podłączenia ważne są przez okres 2 lat;
- 8) Przyłącze w zakresie montażu piaskownika, syfonu oraz wpięcie do sieci kanalizacji ogólnospławnej należy zgłosić do przeglądu w wykopach otwartych;
- 9) Przyłącze wykonuje właściciel posesji na własny koszt;
- 10) W celu dokonania odbioru technicznego przyłącza należy dostarczyć do ŚPWIK dokumenty odbiorowe;
 - a. inwentaryzację powykonawczą geodezyjną przyłączy zawierającą informacje potwierdzające wykonanie przyłącza zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci i zatwierdzonym planem sytuacyjnym; (wektor, współrzędne xyz, szkic inwentaryzacji powykonawczej);
 - b. protokół z przeglądu technicznego przyłączy w wykopach otwartych.

Do wiadomości:

BOK w/m

TW w/m


Załączniki:

1. mapa syt-wys. 1:500;

2. zestawienie wielkości zanieczyszczeń w ściekach.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji i Rozwoju
Narkowicz
inż. Magdalena Narkowicz

ŚPWIK Świdnica Sp. z o.o.
28-06-2023
WYŚLANO



1 cm = 5,00 m
Data: 20-06-2023
1:500

Zatężenie do 15 mm
T1-403/225-120 L3 z 26.06.2023r

