

lp.	Zakres czynności	Częstotliwość wykonania
1	Sprawdzanie działania wytwornicy pary, nastaw sterownika-regulatora	2/rok
2	Sprawdzenie działania pomp	2/rok
3	Sprawdzanie parametrów pracy: temperatur i ciśnienia	2/rok
4	Sprawdzanie działania zaworów bezpieczeństwa instalacji wodnej oraz parowej, zaworów, elektrozaworów, wskaźników	2/rok
5	Przygotowanie do badania okresowego z udziałem UDT	1/rok