

**ZAKŁAD GOSPODARKI  
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
GMINY MSZCZONÓW**

96- 320 MSZCZONÓW UL. SPÓŁDZIELCZA 105

TEL. (46) 857 15 33

FAX (46) 858 00 91

E- MAIL zgkimmszczonow@wp.pl

Mszczonów, dn. 16.09.19r

**WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO**

do dz 108, 109, 110 w m Wągrzynów gm. Mszczonów

dla Gminy Mszczonów

- Wykonać przyłącze z istniejącej sieci miejskiej PCV Ø90 na dz nr 102
- Do budowy przyłącza wodociągowego zaleca się stosowanie rur PEHD odpowiednio oznakowanych taśmą ostrzegawczo- lokalizacyjną oraz zasuw klinowych z miękkim uszczelnieniem.  
Przyłącze wykonać PE 50 lub PE 63 lub PE 110  
w zależności od potrzeb  
Jeżeli PE 110 to zakończyć hydrantem p-pół  
Ø 80 z zasuwą hydrantową.
- Wodomierz lokalizować za pierwszą zewnętrzną ścianą w piwnicy lub na parterze budynku, w miejscu wydzielonym, suchym, łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, działaniem mrozu oraz możliwością uszkodzenia. Za zestawem wodomierzowym przewidzieć stosowne zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikające z normy PN-EN 1717:2002.  
W przypadku braku możliwości lokalizacji w budynku, wodomierz lokalizować w studni wodomierzowej.
- Zalecana głębokość prowadzenia przewodu od 1,6 m do 1,8 m pod poziomem terenu.
- Wymagana jest osobna zasuw obok włączenia do wodociągu, umieszczona na początku przyłącza.
- Na zasuwach skrzynki duże ciężkie, obudowy zabezpieczone zawleczkami.
- W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, ZGKiM w Mszczonowie informuje, że należy złożyć do Starosty wniosek o objęcie naradą koordynacyjną sytuowania projektowanych przyłączy. O sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Starostę.
- Jeżeli przyłącze przebiega w pasie drogowym, należy wystąpić do zarządcy drogi o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego, lokalizację przyłącza i prowadzenie robót w pasie drogowym.
- Po wykonaniu przyłącza należy sporządzić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (w szczególności na odcinku wychodzącym poza własną działkę).  
Dostarczyć potwierdzenie od zarządcy drogi o przywróceniu jej do należytego stanu.
- Włączenie do sieci wodociągowej nastąpi po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanego przyłącza.
- Wybudowane przyłącze wodociągowe pozostanie własnością Odbiorcy.
- Warunki dostawy wody z przyłączonej nieruchomości określi umowa o zaopatrzenie w wodę.
- Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zakład pisemnie o terminie rozpoczęcia prac z 3- dniowym wyprzedzeniem.
- Termin ważności warunków technicznych – 12 miesięcy od dnia ich wydania.

DYREKTOR

mgr inż. Jarosław Łudwiak