



**PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI
Sp. z o.o. w Dębnie**

**74 - 400 DĘBNO ul. Droga Zielona 1 tel./fax 95 760 30 95
www.pwikdebno.pl e-mail: sekretariat@pwikdebno.pl**

**STACJA
UZDATNIANIA WODY**

74 - 400 DĘBNO

ul. Kosynierów 23

tel. 95 760 26 64

**OCZYSZCZALNIA
ŚCIEKÓW**

74 - 400 DĘBNO

ul. Kostrzyńska 28

tel. 95 760 29 77

**PRZEPOMPOWNIA
ŚCIEKÓW**

74 - 400 DĘBNO

ul. Ofiar Katynia

tel. 95 760 25 54

**AW-instal
Aleksander Wężyk
ul. Kombatantów 34/713
66-400 Gorzów Wlkp.**

Wasz znak : PP/1149/2020
Nasz znak : DT-5014/59/2020

z dnia : 20.08.2020 r.
Dębno, dnia : 20.08.2020 r.

Dotyczy : wydania warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej dla projektowanych sieci – inwestycja pn., Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Majowej w Dębnie ”

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Dębnie **wyraża zgodę** na włączenie projektowanych sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do istniejących sieci.

Nowo projektowaną sieć wodociągową w ulicy Majowej należy włączyć w istniejące sieci 110 PE. Sieć wodociągową o średnicy minimalnej DN □ 110 mm zaprojektować z rur z tworzywa sztucznego PE100 wielowarstwowych typu RC o sztywności obwodowej SDR 17 i PN 10. W miejscach włączeń w sieć wodociągową należy zaprojektować węzły z zasuwami kołnierzowymi z miękkim uszczelnieniem, ciśnienie nominalne min PN10 z pełnym przelotem wykonanych z żeliwa sferoidalnego wraz z trzpieniem, który należy wyprowadzić do poziomu terenu i umieścić w skrzynce ulicznej. Na końcu projektowanych odcinków sieci wodociągowych należy zaprojektować hydranty p/poż nadziemne DN 80mm z podwójnym zamknięciem i automatycznym odwodnieniem w komplecie z otuliną mrozoodporną. Przed hydrantem należy zamontować zasuwę klinową kołnierzową z pełnym przelotem, wykonaną z żeliwa sferoidalnego, wraz z trzpieniem ulicznym, który należy wyprowadzić do poziomu terenu i umieścić w skrzynce ulicznej. Teren w promieniu 30 cm od skrzynki należy utwardzić. W miejscu włączenia sieć wodociągową Inwestor ma obowiązek w widocznym miejscu umieścić tabliczkę informacyjną określającą miejsce montażu zasuwki odcinającej oznakowaną zgodnie z normą: PN-86 B-09700 „Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociągowych.”

Odprowadzenie ścieków sanitarnych należy włączyć do kanału sanitarnego o średnicy DN 200 ułożonego w ul. Piasecznej. Kanały sanitarne należy zaprojektować z rur PVC-U klasy SN8 jednościennej o ścianach litych łączonych na uszczelki trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego, wraz z niezbędnymi kształtkami. Włączenia do sieci kanalizacji sanitarnej można dokonać tylko za pośrednictwem studni rewizyjnej z kręgów betonowych Ø 1200 mm lub wykorzystując istniejącą studnię. **Nie dopuszcza się włączenia poprzez trójnik.**

Na odcinkach drogi nieutwardzonej - włączy żeliwne typu ciężkiego z zawiasem i zabezpieczeniem antykradzieżowym.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 124 - skanalizowanie piwnic i innych pomieszczeń w budynku, położonych poniżej poziomu, z którego krótkotrwale nie jest możliwy grawitacyjny spływ ścieków, może być wykonane pod warunkiem zainstalowania w miejscach łatwo dostępnych urządzeń przeciw zalewowym, o konstrukcji umożliwiającej ich szybkie zamknięcie ręczne lub samoczynne, a w budynkach użyteczności publicznej – zamknięcie samoczynne.

Odprowadzane ścieki powinny odpowiadać warunkom określonym w Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. „o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków” ogłoszonej w Dz.U. Nr 72 poz. 747 z 2001r. (wraz z późniejszymi zmianami).

Rzędne i przebieg sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej pokazano na załączonym podkładzie geodezyjnym w skali 1 : 500.

Przed uzyskaniem „pozwolenia na budowę” **należy uzgodnić dokumentację projektową w PWiK Sp. z o.o. w Dębnie w zakresie przebiegu tras projektowanych sieci oraz w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych i zastosowanych materiałów.**

Warunkiem włączenia się do sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej jest opracowanie dokumentacji technicznej sieci i uzgodnienie jej w PWiK Sp. z o.o. w Dębnie, oraz uzyskanie pozwolenia na budowę, lub dokonanie zgłoszenia wykonania projektowanych sieci.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego w instytucji w której zakresie utrzymania jest droga (ulica) na której będą wykonywane roboty ziemne.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie zastrzega sobie wyłączność wykonania włączenia w czynne sieci wodociągowe w porozumieniu z inwestorem i ew. wykonawcą.

Po wykonaniu przyłączy **przed ich zasypaniem** należy je poddać próbie na szczelność i ciśnienie oraz zgłosić do częściowego odbioru technicznego załączając 1 egz. szkicu geodezyjnego.

Po zakończeniu inwestycji należy zgłosić wykonane przyłącza do odbioru technicznego załączając 1 egz. inwentaryzacji powykonawczej w wersji papierowej i cyfrowej (dxf i shp) sporządzonej przez uprawnionego geodetę.

Warunki techniczne podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej ważne są w okresie 2 lat licząc od daty ich wystawienia.

PREZES ZARZĄDU


Tomasz Maruszczak

W załączeniu :

- 1 egz. podkładu geodezyjnego w skali 1 : 500,

Do wiadomości :

- Urząd Miejski w Dębnie.



PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI
Sp. z o.o. w Dębnie

74 - 400 DĘBNO ul. Droga Zielona 1 tel./fax 95 760 30 95
www.pwikdebno.pl e-mail:sekretariat@pwikdebno.pl

STACJA
UZDATNIANIA WODY

74 - 400 DĘBNO
ul. Kosynierów 23
tel. 95 760 26 64

AW- INSTAL
Aleksander Wężyk
ul. Kombatantów 34/713
66-400 Gorzów Wlkp.

Wasz znak : PP/1149/2020
Nasz znak : DT-5014/39/U/2020

z dnia 20.08.2020 r.
Dębno, dnia: 20.08.2020 r.

Dotyczy : uzgodnienia projektu:
Budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej – inwestycja
pn. „ Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Majowej
w Dębnie ”

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie uzgadnia dokumentację
projektową techniczną:

- Projekt budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej – inwestycja pn.,
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Majowej w Dębnie ”
– **Bez uwag:**

OCZYSZCZALNIA
ŚCIEKÓW

74 - 400 DĘBNO
ul. Kostrzyńska 28
tel. 95 760 29 77

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Maruszczak

PRZEPOMPOWNI
ŚCIEKÓW

74 - 400 DĘBNO
ul. Ofiar Katynia
tel. 95 760 25 54

W załączeniu:

- 1 egz. projektu budowy przyłącza wodociągowego. w skali 1:500;