



ROZDZIELNICA TE1  
Pz = 16,30 kW  
ki = 0,70  
Psz = 11,41 kW  
Isz = 18,30 A

Dobór zabezpieczeń oraz ostateczny  
dobór przewodów w/g DTR urządzenia.

ZASTOSOWAĆ ROZDZIELNICĘ:  
XL3-S 160 P40

|  |   |                  |           |                     |
|--|---|------------------|-----------|---------------------|
| OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:<br>SZYBKE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE TN-S – instalacje wewnętrzne od "RG" |   |                  | ARCHEICON |                     |
| Jednostka projektowa:  | UL. KOŚCIUSZKI 10, 07-410 OSTROŁĘKA<br>www.archeicon.pl e-mail: archeicon@gmail.com<br>tel. 660 498 488 |                  |           | ARCHEICON-LOGO.LP60 |
| Nazwa Obiektu budowlanego:   | Remont wnętrza zabytkowego dworu  |                  |           | Skala:<br>-:-       |
| Tytuł rysunku:   | RZUT PIWNICY-GNIAZDA  |                  |           | Rys nr:<br>E-09     |
| Data:  | Ostrołęka   |                  |           | 10.2020 r.          |
| Zespół projektowy:   | Imię i nazwisko   | Nr uprawnień     |           | Podpis              |
| projektant:  | mgr inż. Marek Biał   | MAZ/0544/PWBE/15 |           |                     |
| sprawdzający:  | mgr inż. Tadeusz Lis  | Wa-101/02        |           |                     |