

Kcynia, 12.10.2021 r.

Nr postępowania: 01/09/IZ/K/2021

**Do wiadomości
wszystkich uczestników
postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia - etap I”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW

Zamawiający uprzejmie przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania dn. 07.10.2021 r.

Pytanie nr 1

Prosimy o podanie szczegółów dla profesjonalnego pomostu jezdny z aluminium do obsługi sitopiaskownika (minimalna szerokość i długość pomostu, wysokość barierek/nośność pomostu).

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją projektową należy przewidzieć pomost typowy do obsługi Sitopiaskownika w dostosowaniu do jego wysokości, o maksymalnym obciążeniu do 150 kg. Wysokość barierek 1,10 m.