

Sicienko, 05.12.2023r.

Zamawiający:

GMINA SICIENKO

ul. Mrotecka 9

86-014 Sicienko

Odpowiedzi na zapytania wykonawcy dotyczące treści SWZ

Dotyczy: **Rozbudowa drogi gminnej 050315C Kruszyn- Dąbrówka Nowa” realizowanego w ramach dwóch zadań:**

Zadanie 1 pn. „Rozbudowa drogi gminnej 050315C Kruszyn - Dąbrówka Nowa - etap I od km 1+679 do km 3+411,5”

Zadanie 2 pn. „Rozbudowa drogi gminnej 050315C Kruszyn - Dąbrówka Nowa - etap II od km 0+000 do km 1+679”

Nr postępowania: 271.86.2023

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Dot. pozycji 100 Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych, gazowych i przestawienie hydrantów – zadanie 2

Prosimy o jednoznaczne podanie ilości poszczególnych urządzeń do regulacji, tj. ilość zaworów wodociągowych, ilość zaworów gazowych oraz ilość hydrantów do przetrawienia.

Odpowiedź: Ilość urządzeń do regulacji:

- zaworów wodociągowych – 60 szt,
- zaworów gazowych – 19 szt
- hydrantów do przetrawienia – 8 szt

2. Dot. pozycji 100 Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych, gazowych i przestawienie hydrantów – zadanie 2

Prosimy o określenie zakresu prac przy przestawieniu hydrantów.

Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z uzgodnieniem Zakładu Komunalnego w Sicienku z dnia 24 lipca 2022 r. Należy uwzględnić prace ziemne, montażowe, materiały jak również wymianę na nowe w przypadku uszkodzenia. Wszelkie prace należy wykonać pod nadzorem Zakładu komunalnego w Sicienku.

3. Dot. pozycji 100 Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych, gazowych i przestawienie hydrantów – zadanie 2

Prosimy o określenie czy w ramach przestawienia hydrantów należy uwzględnić wymianę hydrantów na nowe.

Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z uzgodnieniem Zakładu Komunalnego w Sicienku z dnia 24 lipca 2022 r. W przypadku uszkodzenia wymienić na nowe.

4. Dot. pozycji 101 Regulacja pionowa: włączów kanałowych - zadanie 2

Prosimy o określenie czy w ramach regulacji należy uwzględnić wymianę włączów i zwieńczeń studni (pierścień odciażający i płyta nastudzienna) na nowe, czy należy wykonać tylko regulację wysokościową włączów.

Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z uzgodnieniem Zakładu Komunalnego w Sicienku z dnia 24 lipca 2022 r. W przypadku uszkodzenia wymienić na nowe.

5. Prosimy o załączenie dokumentacji geologicznej.

Odpowiedź: Załączamy dokumentację.

6. Zgodnie z projektem technicznym branży sanitarnej wod-kan – kanalizacja deszczowa warunki gruntowo-wodne zakwalifikowano do prostych, wody gruntowej nie stwierdzono do głębokości 3,0m. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia odmiennych warunków wodnych tj. wystąpi woda gruntowa na poziomie posadowienia kanalizacji deszczowej Wykonawca nie zostanie obciążony kosztami, a koniczność odwodnia wykopów zostanie rozliczona w ramach robót dodatkowych.

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją nie przewiduje się robót dodatkowych. Wszelkie koszty należy uwzględnić w ofercie.

7. Zgodnie z przedstawionymi w projekcie technicznym warunkami gruntowymi nie zakłada się wymiany gruntu przy budowie kanalizacji deszczowej. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku stwierdzenia odmiennych warunków gruntowych niż opisane w projektach technicznych koszty ewentualnej wymiany gruntów nie obciążą Wykonawcy, a wymiana gruntu zostanie rozliczona w ramach robót dodatkowych.

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją nie przewiduje się robót dodatkowych. Wszelkie koszty należy uwzględnić w ofercie.