

Miechów, 17.10.2023 r.

Zn. spr.: SA.270.2.4.2023

/doręczenie wyłącznie elektroniczne/

Odpowiedź na zapytania nr 4 z dnia 17.10.2023r.

*Dotyczy: Dostawa urządzeń klimatyzacji VRF w budynku administracyjnym Nadleśnictwa Miechów wraz z instalacją”
Numer referencyjny sprawy: SA.270.2.4.2023*

Nadleśnictwo Miechów zawiadamia, że w dniu 17.10.2023 r. wpłynęły następujące zapytania do postępowania.

Cyt.

1. Czy klimatyzator w serwerowni ma mieć PZH i Eurovent tak jak klimatyzatory VRF?
2. Nie ma na rynku producenta, który spełnia wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne dla klimatyzatora w serwerowni. Proszę o zmianę wymaganych parametrów tak aby można było dobrać urządzenie spełniające wszystkie wymagane parametry. Proponujemy na zmianę temperatury na chłodzeniu od -20C. Proszę o zgodę.

Odpowiedzi:

Ad.1. Zamawiający wymaga aby wszystkie jednostki klimatyzacyjne objęte dostawą posiadały certyfikat higieniczny PZH i były certyfikowane przez EUROVENT.

Ad.2. Klimatyzator serwerowni należy dostarczyć zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (Zał. nr 1 do SWZ) i ma spełniać następujące parametry:

- nominalna moc chłodnicza nie mniejsza niż 5,0 kW
- współczynnik EER nominalny nie mniejszy niż 3,6 W/W
- współczynnik COP nominalny nie mniejszy niż 4,0 W/W

- ciśnienie akustyczne chłodzenie/ogrzewanie jednostki zewnętrznej
48/50dB(A)
- zakres pracy dla chłodzenia: od - 25st.C do 43st.C
- zakres pracy dla ogrzewania: od - 15st.C do 24st.C
- źródło zasilania 230V

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę temperatury na chłodzeniu od - 20 st. C.

Z poważaniem

Jan Karczmarski
Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/