



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM

NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271



32 281 02 71
32 396 51 00



32 396 45 09



SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL

Bytom, dnia 16.07.2024 r.

DZP-27/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. Dostawa gazów medycznych z dzierżawą zbiornika do tlenu ciekłego i butli

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzieloną przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

Pytanie nr 1 – Dotyczy: Załącznik Nr 1 A do SWZ dla pakietu-Pakiet Nr 2 – Gazy Medyczne”, poz.3 Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza butle o pojemności 50litrów na 200bar.

Odp. Zamawiający dopuszcza butle o pojemności 50 litrów na 200 bar.

Pytanie nr 2 - Dotyczy: Załącznik Nr 1 A do SWZ dla pakietu - Pakiet Nr 2 – „Gazy Medyczne”, poz.3 Prosimy o zmianę jednostki miary w tej pozycji formularza cenowego z sztuk na m3. Pozwoli to Wykonawcy na każdorazowe prawidłowe zafakturowanie Zamawiającego według butli faktycznie dostarczonych przez Wykonawcę (ilość gazu w butlach: 50l/200bar, 40l/150bar, 40l/200bar różni się, a zatem w niektórych przypadkach Zamawiający mógłby być stratny otrzymując fakturę za sztukę, a rzeczywistą ilość gazu w dostarczonej butli).

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę jednostki miary na m3.

Pytanie 3 - Dotyczy: Załącznik Nr 4 do SWZ § 3 pkt 6 o treści „(...)

Jednocześnie Strony zgodnie postanawiają, że świadczenie Wykonawcy zrealizowane zostanie na minimalnym poziomie wynoszącym 50 % wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 3.” Prosimy o zwiększenie gwarantowanego minimalnego progu zrealizowania wartości umowy przynajmniej do 80%. Wygląda bowiem na to, że ilość gazu podana w formularzu cenowym jest przeszacowana lub nie zweryfikowana względem pożądanego zużycia co jest podstawą do oszacowania przez Zamawiającego m.in. kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia. Obecny zapis w formularzu sztucznie zawyża ilość gazu celem uzyskania jak najniższej ceny, która to kalkulowana jest przez Wykonawcę właśnie na podstawie szacowanego zużycia. Prosimy o zmianę w/w zapisu na: treści „(...) Jednocześnie Strony zgodnie postanawiają, że świadczenie Wykonawcy zrealizowane zostanie na minimalnym poziomie wynoszącym 80 % wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 3.”

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, jednocześnie informuje, iż § 3 ust. 6 Projektowanych postanowień umowy otrzymuje brzmienie:

„6. Realizacja uprawnienia, o którym mowa w ust. 5 nie niesie dla Zamawiającego żadnych negatywnych skutków prawnych, w szczególności ograniczenie przez Zamawiającego zamówienia na przedmiot zamówienia zarówno w zakresie rzeczowym, jak i ilościowym, nie stanowi odstąpienia od umowy nawet w części, nie skutkuje odpowiedzialnością Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a Wykonawcy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze. Jednocześnie Strony zgodnie postanawiają, że świadczenie

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Wykonawcy zrealizowane zostanie na minimalnym poziomie wynoszącym 80 % wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 3.”

Pozostałe zapisy Projektowanych postanowień umowy pozostają bez zmian..

Pytanie 4 - Dotyczy: Załącznik Nr 4 do SWZ § 3 pkt 16

W przypadku transportu butli z tlenem Wykonawca zobowiązany jest do ich dostawy samochodem z windą, w celu umożliwienia ich dostarczenia bezpośrednio na rampę tlenowni.” Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza samochód z HDS zamiast samochodu z windą? Prosimy również o potwierdzenie możliwości rozładunku butli tego typu samochodem oraz załączenie zdjęcia rampy tlenowni o której mowa. Zmiana tych zapisów leży w interesie Zamawiającego aby treść umowy i SWZ była spójna oraz zgodna ze stanem faktycznym

Odp. Zamawiający dopuszcza samochód z HDS oraz potwierdza możliwość rozładunku butli tego typu samochodem, jednocześnie informuje, iż § 3 ust. 16 Projektowanych postanowień umowy otrzymuje brzmienie:

„W przypadku transportu butli z tlenem Wykonawca zobowiązany jest do ich dostawy samochodem z windą lub samochodem z HDS, w celu umożliwienia ich dostarczenia bezpośrednio na rampę tlenowni”.



Podpisał:
Z-CA DYREKTORA
DS. LECZNICTWA
dr n. med. Janusz Kuśmierz

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie