

WSPÓŁRZĘDNE GEODEZYJNE:

e1. x= 5910970.62 y= 5501212.10
e2. x= 5910975.53 y= 5501207.59
e3. x= 5910970.60 y= 5501200.24
e4. x= 5910969.30 y= 5501200.94
e5. x= 5910980.71 y= 5501204.38
e6. x= 5910990.00 y= 5501199.05
e7. x= 5910999.31 y= 5501193.06
e8. x= 5910999.42 y= 5501192.05
e9. x= 5911005.84 y= 5501188.35
e10. x= 5911008.56 y= 5501185.97
e11. x= 5911016.76 y= 5501180.83
e12. x= 5911019.26 y= 5501179.40
e13. x= 5911020.41 y= 5501179.42
e14. x= 5911022.82 y= 5501177.86
e15. x= 5911030.42 y= 5501173.65
e16. x= 5911026.89 y= 5501166.65
e17. x= 5911026.11 y= 5501167.03
e18. x= 5911031.02 y= 5501174.63
e19. x= 5911036.97 y= 5501172.54
e20. x= 5911037.51 y= 5501173.04
e21. x= 5911040.10 y= 5501172.09
e22. x= 5911043.77 y= 5501171.87
e23. x= 5911045.28 y= 5501170.42
e24. x= 5911053.33 y= 5501170.98
e25. x= 5911064.83 y= 5501172.75
e26. x= 5911068.15 y= 5501173.41
e27. x= 5911069.21 y= 5501172.82
e28. x= 5911081.52 y= 5501170.95
e29. x= 5911083.52 y= 5501171.13
e30. x= 5911085.72 y= 5501172.16
e31. x= 5911091.23 y= 5501171.06
e32. x= 5911092.85 y= 5501169.47
e33. x= 5911094.99 y= 5501169.14
e34. x= 5911099.73 y= 5501175.52
e35. x= 5911107.20 y= 5501170.68
e36. x= 5911107.53 y= 5501169.24
e37. x= 5911110.60 y= 5501166.66
e38. x= 5911111.31 y= 5501166.36
e39. x= 5911107.46 y= 5501160.05
e40. x= 5911111.32 y= 5501156.45
e41. x= 5911130.53 y= 5501145.28
e42. x= 5911129.72 y= 5501143.87
e43. x= 5911135.07 y= 5501142.64
e44. x= 5911130.26 y= 5501134.55
e45. x= 5911129.38 y= 5501132.99
e46. x= 5911127.72 y= 5501130.30
e47. x= 5911147.27 y= 5501118.19
e48. x= 5911149.18 y= 5501121.30
e49. x= 5911121.90 y= 5501137.83
e50. x= 5911120.19 y= 5501135.04
e51. x= 5911110.93 y= 5501140.73
e52. x= 5911110.07 y= 5501143.18
e53. x= 5911109.20 y= 5501145.63
e54. x= 5911104.43 y= 5501147.77
e55. x= 5911097.38 y= 5501137.49
e56. x= 5911095.78 y= 5501138.72
e57. x= 5911083.39 y= 5501135.58
e58. x= 5911077.87 y= 5501134.78
e59. x= 5911070.69 y= 5501136.10
e60. x= 5911057.84 y= 5501144.51
e61. x= 5911056.13 y= 5501147.03
e62. x= 5911135.80 y= 5501142.22
e63. x= 5911162.90 y= 5501124.74
e64. x= 5911179.50 y= 5501114.16
e65. x= 5911178.89 y= 5501113.18
e66. x= 5911186.86 y= 5501109.93
e67. x= 5911181.85 y= 5501102.33
e68. x= 5911180.21 y= 5501098.75
e69. x= 5911181.99 y= 5501096.78
e70. x= 5911186.82 y= 5501093.88
e71. x= 5911187.97 y= 5501093.90
e72. x= 5911189.08 y= 5501094.82
e73. x= 5911191.64 y= 5501093.30
e74. x= 5911195.23 y= 5501077.20
e75. x= 5911200.35 y= 5501073.71
e76. x= 5911200.11 y= 5501071.13
e77. x= 5911199.25 y= 5501069.23
e78. x= 5911205.06 y= 5501097.82
e79. x= 5911206.83 y= 5501096.65
e80. x= 5911209.37 y= 5501098.19
e81. x= 5911223.60 y= 5501088.97
e82. x= 5911226.29 y= 5501087.26
e83. x= 5911229.24 y= 5501086.49
e84. x= 5911230.78 y= 5501085.38
e85. x= 5911245.76 y= 5501076.26
e86. x= 5911244.24 y= 5501073.49
e87. x= 5911239.74 y= 5501065.93
e88. x= 5911234.92 y= 5501069.11
e89. x= 5911230.70 y= 5501068.62
e90. x= 5911224.57 y= 5501072.72
e91. x= 5911225.40 y= 5501075.43
e92. x= 5911215.46 y= 5501081.93
e93. x= 5911213.76 y= 5501081.83
e94. x= 5911245.18 y= 5501062.27
e95. x= 5911245.49 y= 5501063.09
e96. x= 5911244.28 y= 5501060.38
e97. x= 5911261.35 y= 5501049.84
e98. x= 5911262.03 y= 5501051.04
e99. x= 5911244.47 y= 5501073.89
e100. x= 5911251.48 y= 5501069.69
e101. x= 5911277.53 y= 5501053.74
e102. x= 5911298.47 y= 5501040.90
e103. x= 5911298.28 y= 5501040.25
e104. x= 5911300.70 y= 5501040.33
e105. x= 5911305.52 y= 5501037.31
e106. x= 5911305.34 y= 5501036.39
e107. x= 5911293.47 y= 5501031.71
e108. x= 5911291.36 y= 5501032.95
e109. x= 5911295.04 y= 5501029.05
e110. x= 5911298.43 y= 5501027.56
e111. x= 5911297.74 y= 5501023.29
e112. x= 5911297.39 y= 5501022.62
e113. x= 5911304.17 y= 5501018.09
e114. x= 5911304.88 y= 5501019.22
e115. x= 5911310.21 y= 5501023.90
e116. x= 5911317.86 y= 5501024.39
e117. x= 5911319.77 y= 5501031.69

Integralną część mapy do celów projektowych stanowi karta rejestracyjna. Ark. 2 (2)

Obiekt: działka 368, 591 Obręb: 321401_1.0009 Miasto: 321401_1 Stargard Powiat: stargardzki Województwo: zachodniopomorskie	GEODEZJA Piotr Chojnacki ul. Rynek Staromiejski 5/1 73-110 Stargard tel. 91 834 73 07 kom. 609 416 757
SKALA: 1:500 Układ współrzędnych: 2000 Poziom odniesienia wysokości: PL-EVRF2007-NH	Wykonano metodą: wektorową
Kierownik roboty: Piotr Chojnacki upr. nr 18944 zakres I, II	Wykonano w ramach roboty geodezyjnej: NG.II.6640l.2175.2023.AU
Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu: 1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje: 5.198.21.21.2.1,2; 5.198.21.16.4.1,3; 5.198.21.16.2.3 ~~2. Danych branżowych części uzbrojenia podziemnego~~ ~~3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz innych obiektów wskazanych przez projektanta~~ ~~4. Opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regulacyjne, osie ulic).~~	W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr: 5.198.21-1200 Podlegające ochronie na podst. art. 15, art. 48, pkt 3 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
Na mapie do celów projektowych wykazano następujące uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: 935/2007, 99/2008, 728/2012, 718/2007, 129/2015, 166/2021	Granice i nr działek ewidencyjnych według danych Starostwa Powiatowego w Stargardzie Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru z dnia: 29.09.2023 r.
Informacje dodatkowe: 1. Zakres pomiaru — — — — — 2. Redakcja znaków zgodna z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 02.11.2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. 3. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru. 4. Stopień kartometryczności mapy do celów projektowych jest zgodny z przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 09.11.2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 5. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego. 6. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia o którym brak było informacji branżowych i nie zostało odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.	Uwaga: Granice działek w zakresie opracowania są granicami prawnie obowiązującymi. Mapa do celów projektowych wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi. Rejestracja:
Uzbrojenie opracowano na podstawie: ~~1. Danych branżowych - z literą B.~~ ~~2. Pośredniego ustalenia przebiegu aparatura elektromagnetyczna - z literą A.~~ 3. Bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery. W związku z tym w częściach 1 i 2 nie gwarantuje się kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia na mapie może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy.	
Aktualność mapy do celów projektowych na dzień: 09.10.2023r. Sporządzono dnia: 20.10.2023 r.	Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

LEGENDA:

YAKY 4x25 mm2 proj - projektowana linia kablowa nn 0,4 kV typu YAKY 4x25 mm2

- projektowany słup oświetleniowy h=6m bez wysięgnika z oprawą LED do doświetlenia przejść dla pieszych
- projektowany słup oświetleniowy h=8m z wysięgnikiem z oprawą LED + wysięgnik dodatkowy na wys. h=6m do doświetlenia przejścia dla pieszych z oprawą LED
- projektowany słup oświetleniowy h=8m z wysięgnikiem z oprawą LED + wysięgnik dodatkowy na wys. h=6m do doświetlenia ścieżki rowerowej z oprawą LED
- projektowany słup oświetleniowy h=8m z wysięgnikiem podwójnym z 2 oprawami LED (kąt rozstawu 90 stopni)
- projektowany słup oświetleniowy h=8m z wysięgnikiem z oprawą LED

M1, M2, M3 proj - projektowana mufa kablowa przelotowa na istniejącym kablu typu YAKY 4x25mm2

P1 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-50, szt. 2/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=7m, pogrążony na gł.=0.9m, wykonany metodą przecisku
P2 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-50, szt. 2/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=8m, pogrążony na gł.=1.1m, wykonany metodą przecisku
P3 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=1m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P4 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=11m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą przecisku
P5 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=2m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P6 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=1.5m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P7 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=2m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P8 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=10m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą przecisku
P9 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=1.5m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P10 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=3m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P11 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 2/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=10m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P12 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-50, szt. 2/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=8m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą przecisku
P13 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=7m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P14 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=1m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P15 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=3m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P16 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=4m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P17 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=12m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P18 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=13m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P19 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=2m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P20 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=3m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P21 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=3m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P22 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=4m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą przecisku
P23 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-50, szt. 2/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=9m, pogrążony na gł.=1.1m, wykonany metodą przecisku
P24 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-50, szt. 2/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=4m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą przecisku
P25 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=1m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P26 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=21m, pogrążony na gł.=0.9m, wykonany metodą przecisku
P27 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-50, szt. 2/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=8m, pogrążony na gł.=1.1m, wykonany metodą przecisku
P28 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 2/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=2m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P29 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=3.5m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P30 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=2m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P31 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=2m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P32 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=2m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P33 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=2m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P34 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=4m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P35 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=4m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P36 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=2m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P37 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=1m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P38 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 2/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=2m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P39 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=1.5m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P40 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=1.5m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P41 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=1.5m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P42 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=3m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P43 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=3m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P44 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=6m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P45 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=33m, pogrążony na gł.=0.9m, wykonany metodą przecisku
P46 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=20m, pogrążony na gł.=0.9m, wykonany metodą przecisku
P47 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-50, szt. 2/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=8m, pogrążony na gł.=1.1m, wykonany metodą przecisku
P48 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=3m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P49 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=1m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P50 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=6m, pogrążony na gł.=1.1m, wykonany metodą przecisku
P51 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=1.5m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P52 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=3m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P53 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=6m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P54 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=1.5m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P55 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=3m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą przecisku
P56 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=22m, pogrążony na gł.=0.9m, wykonany metodą przecisku
P57 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=1.5m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P58 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=6m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P59 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=12m, pogrążony na gł.=1.1m, wykonany metodą przecisku
P60 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=3.5m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P61 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=3.5m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P62 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=18m, pogrążony na gł.=0.9m, wykonany metodą przecisku
P63 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-50, szt. 2/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=9m, pogrążony na gł.=1.1m, wykonany metodą przecisku
P64 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=5m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P65 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=7m, pogrążony na gł.=1.1m, wykonany metodą przecisku
P66 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=3m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P67 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=3m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P68 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 2/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=1m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P69 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=1m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P70 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=18m, pogrążony na gł.=0.9m, wykonany metodą przecisku
P71 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=2m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P72 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=30m, pogrążony na gł.=0.9m, wykonany metodą przecisku
P73 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=23m, pogrążony na gł.=0.9m, wykonany metodą przecisku
P74 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 2/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=1m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P75 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-50, szt. 2/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=9m, pogrążony na gł.=1.1m, wykonany metodą przecisku
P76 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 2/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=2.5m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P77 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=3.5m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P78 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=4m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P79 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=4.5m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P80 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=1m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P81 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-50, szt. 2/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=9.5m, pogrążony na gł.=1.1m, wykonany metodą przecisku
P82 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=1.5m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P83 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=7.5m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P84 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-50, szt. 2/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=9.5m, pogrążony na gł.=1.1m, wykonany metodą przecisku
P85 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-50, szt. 1/ AROT, przepust koloru niebieskiego dł.=9m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową

Wykonawca:	Drogowa Pracownia Projektowa „A3" Justyna Roman, ul. Dębowa 24, Tanowo, 602 338 031, a3justyna@gmail.com, NIP: 827-172-05-50; Regon: 320140488
Inwestor:	Gmina Miasto Stargard, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73 - 110 Stargard
Nazwa inwestycji:	Modernizacja ulic Pogodnej i Alei Żołnierza Bocznej w Stargardzie
Tytuł rysunku:	Plan instalacji oświetlenia - arkusz 1
Branża: ELEKTRYCZNA / Stadium: PT	
Autor projektu/Projektant: Inż. Ryszard Madejski, upr. bud. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń nr ZAP/0160/PWOE/05	Podpis:
Data: Grudzień 2023 / Skala: 1:500 / Nr rysunku: E1	