

 Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. ul. Ks. J. Schulza 5 85-315 Bydgoszcz	<b>WARUNKI PRZYŁĄCZENIA OBIEKTU          DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ</b>	EI/MW/2437/2019
--	---	-----------------

Bydgoszcz, dnia 11.12.2019 r.

**Dotyczy:** warunków technicznych przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków produkcyjno – magazynowych przy ul. Solnej 20 w Bydgoszczy – aneks numer 3 do warunków technicznych nr EI/ST/2881/2018 z dnia 11.12.2018 r. (wraz z aneksami nr: EI/MW/40/2019 z dnia 07.01.2019 r. oraz EI/MW/712/2019 z dnia 01.04.2019 r.)

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. niniejszym aneksem nr 3 do wydanych warunków przyłączenia obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej zmienia zapisy punktu nr 5 warunków, mianowicie:

**5. Wymogi do projektowania przyłącza ciepłowniczego.**

- a) Przyłączy ciepłownicze należy projektować w oparciu o schemat koncepcyjny, będący załącznikiem graficznym do niniejszego aneksu.
- b) Projektowana średnica bezpośredniego przyłącza do węzła przy ul. Solnej 20: 2xDN50.
- c) Rurociągi ciepłownicze należy projektować w technologii rur preizolowanych, wyposażonych w instalację alarmową typu impulsowego.
- d) Wzdłuż projektowanego ciepłociągu przewidzieć rurociąg kablowy dla przewodów teletechnicznych.
- e) Do projektu należy dołączyć protokół z narady koordynacyjnej Zespołu Uzgodniania Dokumentacji Projektowej.

Pozostała treść wydanych warunków przyłączenia nie ulega zmianie. Lokalizację węzła ciepłego w obiekcie należy przewidzieć od strony planowanego prowadzenia przyłącza, tj. od strony południowej. Lokalizację węzła ciepłego należy pisemnie uzgodnić w KPEC Sp. z o.o.

Niniejsze uzgodnienia pozostają obowiązujące przez okres dwóch lat od daty wydania.

**Otrzymują:**

1. Adresat
2. EI a/a

Dyrektor  
 ds. Rozwoju Rynku i Sprzedaży  
 Janusz Bejtka