

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania przeglądu sprzętu ochrony PPOŻ. (tj. gaśnic, hydrantów) znajdujących się na nieruchomości położonej w Częstochowie, przy ul. Wręczyckiej 11 a
- Wykaz gaśnic i hydrantów :

RODZAJ	ILOŚĆ	ZAKRES USŁUGI	BADANIE UDT
gaśnica proszkowa GP 6x	2 sztuki	przegląd gaśnic	NIE
gaśnica proszkowa GP 4 x	7 sztuk	przegląd gaśnic	
Hydranty	4 sztuki	przegląd (badanie wydajności)	
Szafki hydrantowe	4 sztuki	Sprawdzenie wyposażenia szafki hydrantowej	

- Zakres okresowej kontroli powinien być zgodny z wymogami ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869), Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (tj. Dz.U.2010 nr 109, poz. 719 z późn. zm.) oraz zasadami określonymi w Polskich Normach .
- Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):**
50413200-5 - usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu gaśniczego
- Szczegółowy zakres przeglądu technicznego oraz konserwacji gaśnic obejmuje:
 - Sprawdzenie ogólnego stanu technicznego gaśnicy
 - Sprawdzenie stanu ciśnienia wewnątrz zbiornika
 - Sprawdzenie stanu technicznego i drożności węża
 - Sprawdzenie stanu proszku w gaśnicy
- Szczegółowy zakres przeglądu technicznego hydrantów obejmuje:
 - ocena ogólnego stanu technicznego;
 - sprawdzenie kompletności, czytelności i prawidłowości napisów oraz oznakowań umieszczonych na skrzynce hydrantowej;
 - odkręcenie zaworu wylotowego;
 - sprawdzenie zawartości hydrantu;
 - sprawdzenie stanu zwiądła węzowego w hydrantach;
 - sprawdzenie stanu elementów z tworzyw sztucznych;
- Przegląd powinien odbywać się w godzinach od 8:00 – 15:00 w dniach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku, po wcześniejszym ustaleniu terminu ze Zamawiającym
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości gaśnic i hydrantów, które będą podlegać przeglądowi w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego.
- Przeglądy powinny być przeprowadzane w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta. Obowiązkowym przeglądom podlegają gaśnice przenośne i przewoźne oraz hydranty wewnętrzne, jak również związane z nimi elementy instalacji.

10. Po wykonaniu przeglądu, Wykonawca, sporządza protokół potwierdzający wykonanie poszczególnych czynności zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
11. Protokół musi zawierać następujące informacje:
 - a) nazwę obiektu, wraz z adresem gdzie dokonano przeglądu,
 - b) datę przeglądu,
 - c) czynności, jakie wykonano,
 - d) ocenę stanu technicznego sprawdzanego sprzętu:
12. Protokół należy dostarczyć w oryginale w ciągu 5 dni od daty dokonania przeglądu

13. Termin i warunki płatności :

Zamawiający zapłaci należność wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie do 21 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na podstawie protokołu odbioru zatwierdzonego przez Zamawiającego.

Śląski Zarząd Nieruchomości
Zastępca Dyrektora
Witold Łacny

