

Radwanice, dnia 30 listopada 2023 r.

InII.271.52.2023

**WYJAŚNIENIA oraz ZMIANA nr 1  
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Budowa i przebudowa dróg w miejscowościach Radwanice, Kłębanowice i Przesieczna.”**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j.) zamawiający Gmina Radwanice przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia:

**ZADANIE 1 - dotyczy branży elektrycznej:**

**Pytanie 1:**

Proszę o potwierdzenie, że w ramach realizacji ww. zadania zamontować należy 17 szt. słupów oświetleniowych.

Zgodnie z załączoną dokumentacją zamontować należy 13 nowych latarni a 4 istniejące latarnie wymienić na nowe, w przedmiarze robót zaś (pozycja 81) przyjęto 19 szt. słupów oświetleniowych: **„Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat. I-III - słup aluminiowy anodowany grafitowy o wysokości 8m - 7szt , słup aluminiowy anodowany inox o wysokości 8m - 9szt – obmiar 19 szt..”**

**Odpowiedź:**

W ramach realizacji zadania należy zamontować 17 szt. słupów oświetleniowych.

**Pytanie 2:**

Zgodnie z załączonym przedmiarem robót (pozycja 73) w ramach realizacji przedmiotowego zadania należy ułożyć 26 m rur osłonowych DVR75, zaś w załączonych do dokumentacji Wytycznych oświetlenia na Radwanicach widnieje zapis: **„Projektowane linie kablowe układane będą bezpośrednio w gruncie (...) zabezpieczone rurami ochronnymi typu HDPE/HDPEp o średnicy 110 mm na całej długości projektowanej trasy kablowej”**

Proszę o wyjaśnienie jaki rodzaj rur ma zostać zastosowany oraz jaką ich ilość przyjąć do wyceny.

**Odpowiedź:**

Rodzaj rur oraz ilość należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową.

Wytyczne oświetlenia nie obejmują tego zadania i nie należy ich brać pod uwagę przy wycenie oferty. Z uwagi na powyższe zmianie ulega treść SWZ.

**UWAGA! ZMIANA SWZ:**

W rozdziale 3 SWZ pkt 3 ppkt. 1) wykreśla się zwrot „Branże elektryczną (oświetlenie uliczne) należy wycenić zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, załączonymi do dokumentacji przetargowej”

W § 1 ust. 3 pkt 1) załącznika nr 1 do SWZ – projektowane postanowienia umowy wykreśla się zwrot „Branże elektryczną (oświetlenie uliczne) należy wykonać zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, załączonymi do dokumentacji projektowej”.

**Pytanie 3:**

W związku z występującymi rozbieżnościami w opisach bardzo proszę o wyjaśnienie, którymi wytycznymi dotyczącymi słupów, wysięgników i opraw należy się kierować przy wycenie? zapisami z Projektu czy dokumentem pn.: Wytyczne oświetlenia na Radwanicach?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 2, wytyczne oświetlenia nie obejmują niniejszego zadania, dlatego też do wyceny słupów, wysięgników i opraw należy kierować się wytycznymi dokumentacji projektowej.

**ZADANIE 2 - dotyczy branży elektrycznej:**

**Pytanie 4:**

Proszę o potwierdzenie, że Koncepcja oświetlenia S-EPL04D-22091546 Radwanice Boisko Gminne zawierająca obliczenia dla opraw prod. LUG została do dokumentacji załączona omyłkowo.

**Odpowiedź:**

Dokumentacja została dołączona omyłkowo i nie należy jej brać pod uwagę przy wycenie oferty.

**ZADANIE 4 - dotyczy branży elektrycznej:**

**Pytanie 5:**

W związku z występującymi rozbieżnościami w opisach bardzo proszę o wyjaśnienie, którymi wytycznymi dotyczącymi słupów, wysięgników i opraw należy się kierować przy wycenie? zapisami z Projektu czy dokumentem pn.: Wytyczne oświetlenia na Radwanicach?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z wytycznymi oświetlenia.

**ZADANIE 5 - dotyczy branży elektrycznej:**

**Pytanie 6:**

W załączonym do dokumentacji przedmiarze robót znajdują się 3 pozycje dotyczące układania kabli wielożyłowych w ilościach po 230 m każda (pozycje 1.6, 1-7. i 1.8).

Proszę o weryfikację i skorygowanie przedmiaru.

**Odpowiedź:**

Skorygowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

**Pytanie 7:**

W związku z występującymi rozbieżnościami w opisach bardzo proszę o wyjaśnienie, którymi wytycznymi dotyczącymi słupów, wysięgników i opraw należy się kierować przy wycenie? zapisami z Projektu czy dokumentem pn.: Wytyczne oświetlenia na Radwanicach?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z wytycznymi oświetlenia.



**Pytanie 8:**

Zgodnie z załączonym przedmiarem w ramach realizacji ww. zadania należy zamontować 10 słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i oprawami, zaś na załączonym do dokumentacji schemacie oświetlenia E-2 widnieje 8 słupów.

Proszę o informację ile słupów należy zamontować w ramach realizacji tego zadania?

**Odpowiedź:**

Należy zamontować 7 słupów z pojedynczymi oprawami.

**Pytanie 9:**

Proszę o załączenie Warunków przyłączenia przez TAURON DYSTRYBUCJA Legnica nr WP/091824/2020/O02R02 oraz o informację po czyjej stronie leży montaż szafki łączowo-pomiarowej?

**Odpowiedź:**

Warunki przyłączenia stanowią załącznik do niniejszych wyjaśnień. Montaż szafki łączowo-pomiarowej należy do wykonawcy zgodnie z opisem projektu budowlanego.

**Zamawiający ponadto informuje, że zgodnie z warunkami określonymi w SWZ, przedmiary robót mają charakter pomocniczy oraz informacyjny i nie mogą stanowić jedynej podstawy wyceny ceny oferty. Wycenę należy przygotować w oparciu o dokumentację projektową.**

**Powyższe wyjaśnienia treści i zmiany SWZ stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.**

**Załączniki do niniejszego pisma:**

1. Przedmiar robót – ul. Kalinowa (zadanie 5)
2. Warunki przyłączenia dla zadania 5

Miejsce publikacji: <https://platformazakupowa.pl/pn/radwanice>