
IS-1
IS-2
IS-3
IS-4
UWAGI:
Przed przewierceniem kształtek i kanałów wentylacyjnych należy wszystkie elektrotechniki odkryć na budowie.
W trakcie realizacji należy wziąć pod uwagę konieczność dopasowywania niektórych kształtek i kanałów na budowie w trakcie montażu.
Wszystkie przejścia przez ściany oddzielenia pożar. należy zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej danej przegrody.
Śluzy serwisowe central/agregatów należy dostosować podczas zamówienia urządzeń oraz na budowie.
Wszystkie krótki i elastyczne wyposażone w akustyczne przepustnice powietrza z możliwością odkręcania zamknięcia.
Zastosowanie przepustnic przeciwpożarowych oraz przeciwdymowych należy uzgodnić z konserwatorem zabytków.
Samoczynne zamknięcie przepustnic przeciwpożarowych na przejściach przez przegrody należy dostosować do rodzaju konstrukcji ściany, przewidzieć zasyfonować.
Wszystkie czerpnie i wyrzutnie powietrza należy zabezpieczyć przed owadami, gołębiami oraz warunkami atmosferycznymi.
Podczas prac przegrody budowlane zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej.
Podczas prac przegrody budowlane pionowe i poziome należy dodatkowo uzgodnić z kierownikiem budowy.
UWAGA: Przyjęte prowadzenie kanałów tak są podane w tabelkach informacyjnych bez grubości izolacji. Na potrzeby wykonania projekt przez przegrody budowlane należy dołączyć grubość izolacji zgodnie ze specyfikacją techniczną wentylacji.
W tabelkach inf. podany jest również strumień powietrza i przykład w kanale.
LEGENDA:
– projektowana instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej, kanały o przekroju okrągłym, stalowe ocynkowane gładkie
– projektowana instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej, kanały o przekroju prostokątnym, stalowe ocynkowane gładkie
– projektowana instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej, kanały o przekroju okrągłym, stalowe ocynkowane gładkie
– projektowana instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej, kanały o przekroju prostokątnym, stalowe ocynkowane gładkie
– projektowane elementy nawiewne
– projektowane elementy wywiewne
– transfer powietrza
PROJEKT TECHNICZNY
24