
IS-2
IS-3
IS-4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13'
14
A
B
C
D
E
E'
F
G
H
I
J
K
L
+4.630
+4.650
UWAGI:
Przed przewierceniem kształtek i kanałów wentylacyjnych należy wszystkie dokładnie odmierzyć na budowie.
W trakcie montażu należy wziąć pod uwagę konieczność dopasowywania niektórych kształtek i kanałów na budowie w trakcie montażu.
Wszystkie przejścia przez ściany oddzielenia ppoż. należy zabezpieczyć w klasie odpornośći ogniowej danej przegrody.
Strefy serwisowe central/agregatów należy dostosować podczas zamówienia urządzeń oraz na budowie.
Wszystkie krotki i otwory/ściany wymagające w dokumencie powinny z modelowaną odbudowaną ścianą/płytą.
Przed montażem należy sprawdzić wymiary otworów wentylacyjnych na budowie i ewentualnie dostosować do rzeczywistego stanu.
Zarówno w wszystkich urządzeń wymagających obsługi należy zapewnić dostęp do najbliższego punktu konstrukcji wentyl., przewód zasilających.
Wszystkie czerpnie i wyrzutnie powietrza należy zabezpieczyć przed owadami, ptakami oraz warunkami atmosferycznymi.
Przejścia przez przegrody budowlane zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej.
Przejścia przez przegrody budowlane pionowe i poziome należy dodatkowo uzgadniać z kierownikiem budowy.
LEGENDA:
– projektowana instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej, kanały o przekroju okrągłym, stalowe ocynkowane gładkie
– projektowana instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej, kanały o przekroju prostokątnym, stalowe ocynkowane gładkie
– projektowana instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej, kanały o przekroju okrągłym, stalowe ocynkowane gładkie
– projektowana instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej, kanały o przekroju prostokątnym, stalowe ocynkowane gładkie
– projektowane elementy nawiewne
– projektowane elementy wywiewne
– transfer powietrza
150m3/h
PROJEKT TECHNICZNY
mgr inż. Michał Żbikowski
mgr inż. Grzegorz Skarupiński
mgr inż. Magdalena Rutkowska
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI
Listopad 2025
27