


UWAGA: Na przekroju nie oznaczono elementów konstrukcyjnych.  
Przebiega przez elementy konstrukcyjne należy rozpatrywać wraz z opracowaniem branży konstrukcyjnej.

UWAGI:  
Przed zamawianiem kształtek i kanałów wentylacyjnych należy wszystkie dokładnie odmierzyć na budowie.  
W trakcie realizacji należy wziąć pod uwagę konieczność dopasowywania niektórych kształtek i kanałów na budowie w trakcie montażu.  
Wszystkie przejścia przez ściany oddzielenia ppaz. należy zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej danej przegrody.  
Strefy serwisowe central/agregatów należy dostosować podczas zamawiania urządzeń oraz na budowie.  
Wszystkie kratki i anemostaty wyposażone w wbudowane przepustnice powietrza z możliwością całkowitego zamknięcia.  
Dla nawiewników, przepustnic, regulatorów oraz klap ppaz. wentylacyjnych należy wykonać rewizje w suficie podwieszonym umożliwiające dostęp.  
Skropliny z wszystkich urządzeń wymagających oprowadzenia skroplin należy odprowadzić do najbliższego pionu kanalizacji sanit., przewód zaszyfonować.  
Wszystkie czynniki i wyrzutnie powietrza należy zabezpieczyć przed owadami, ptakami oraz warunkami atmosferycznymi.  
Przebiega przez przegrody budowlane zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej.  
Przebiega przez przegrody budowlane pionowe i poziome należy dodatkowo uzgodnić z kierownikiem budowy.

- LEGENDA:
- projektowana instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej, kanały o przekroju okrągłym, stalowe ocynkowane gładkie
  - projektowana instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej, kanały o przekroju prostokątnym, stalowe ocynkowane gładkie
  - projektowana instalacja wentylacji mechanicznej wyciewnej, kanały o przekroju okrągłym, stalowe ocynkowane gładkie
  - projektowana instalacja wentylacji mechanicznej wyciewnej, kanały o przekroju prostokątnym, stalowe ocynkowane gładkie



REWIZJA NR 2

REWIZJA NR 1

PROJEKT CHRONIĄCY PRAWEM AUTORSKIM OD JEJNODRZYNOWEGO WYKORZYSTANIA. ZABRANIA SIĘ PRZEKAZYWANIA ODDZIELNIE, ROZPOWISZCZANIEM IŁAŻYWANIA DO INNYCH CEŁÓW BEZ ZGODY AUTORA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	C-100 sp. z o.o.
adres:	ul. Sowińskiego 24/p. 70-236 Szczecin
telefony:	+48 91 432 4444 +48 601 276 161 +48 601 971 275
PROJEKT:	ROZBUDOWA ODDZIAŁU LECNICZO-REHABILITACYJNEGO W GREBANNIE O NOWY BUDYNEK WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ADRES:	63-604 GREBANN
INWENIENIOWY DZIAŁ:	SSR. ODRĘB. 0003, gmina Baranów
INWESTOR:	POWIAT KĘPIŃSKI UL. KUSZCOWA 5, 63-800 KĘPIŃ
FAZA:	PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTANT:	mgr inż. Michał Zdobych
SPRZĘTOWALACZ:	mgr inż. Grzegorz Skarupski
OPRACOWANIE:	inż. Bogusław Kuczmowski

Tytuł rysunku: CZĘŚĆ II  
Data: Listopad 2021  
Nr rysunku: 31