

UWAGI OGÓLNE:


- 1. POZIOMY PODANO W METRACH N.P.M.;
- 2. WYMIARY PODANO W METRACH;
- 3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE;
- 4. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI STANU ISTNIEJĄCEGO Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM;
- 5. PO AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI RYSUNKI Z WCZEŚNIEJSZYM INDEKSEM TRACĄ WAŻNOŚĆ;

UWAGI:

Ze względu na gęste uzbrojenie terenu prace ziemne należy wykonywać z należytą ostrożnością aby uniknąć uszkodzenia niezinventaryzowanego uzbrojenia.

SCHEMAT ZABUDOWY HYDRANTU NADZIEMNEGO




PRZEKRÓJ



UWAGI:

Wszystkie kształtki i armatura z żeliwa sferoidalnego, zabezpieczona zewnętrznie i wewnętrznie metodą proszkową, powłoka epoksydowa o grubości min. 250µm.
Hydrant malowany proszkowo koloru czerwonego RAL 3000.
Między kształtki a blok oporowy należy włożyć folię PVC grubości 2mm.

WIDOK Z GÓRY



REWIZJA NR 2:

PROJEKT CHRONIOWY PRAWEM AUTORSKIM OD JEJEDNOGAZOWEGO WYKORZYSTANIA. ZABRANIA SIĘ PRZEKAZYWANIA
OSOBOM TRZECIM. ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA UŻYTKOWANIE DO INNYCH CEŁÓW BEZ ZGODY AUTORA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA C-HD s.p. z o.o.
ul. Sowińskiego 24/1p, 70-238 Szczecin
tel/fax: +48 91 433 1444, +48 91 276 161, +48 91 276 179

PROJEKT: ROZBUDOWA ODDZIAŁU LECZNICZO-REHABILITACYJNEGO
W GŁĘBOKIM D. NOWY BUDYNEK WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ADRES: 63-604 GŁĘBOKIM
NR EWIDENCYJNY UZDZIAŁ: 636: 00REJ.0.0003, gmina Baranów

INWESTOR: POWIAT KĘPIŃSKI
UL. KOŚCISZYSKI 5, 63-600 KĘPIŃ

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTANT: mgr inż. Michał Zdróka
mgr inż. Grzegorz Skarupański

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Grzegorz Skarupański

UPRAWNIENIE: inż. Bogusława Kuźniowska

TYTUL RYSUNKU/OKŁA: PROFIL ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODY PPOŻ

DATA: LISTOPAD 2021

NR RYSUNKU: 04